SuedLink

BBPIG-Vorhaben 3, HGÜ-Verbindung Brunsbüttel - Großgartach

BBPIG-Vorhaben 4, HGÜ-Verbindung Wilster - Bergrheinfeld/West

Leitung-Nr.: LH-16-10001 / LH-16-10002

Vorhabenträger:

TenneT

Ersteller:

OBERMEYER Infrastruktur

Obermeyer Infrastruktur:
Hauptsitz München
Hansastraße 40
80686 München

Dokumentenzählnr.: A100-VIN-005107

Planfeststellung

Planfeststellungsabschnitt B1
von km 0+000 bis 67+595

Unterlagen nach § 21 NABEG

DECKBLATT II

Teil E02
Lärm
Anhang 02.1: Berechnungsergebnisse

Vers.	Datum	Ausgabe	Erstellt	Geprüft	Freigegeben
00	28.08.2023	Unterlage nach § 21 NABEG	GruCon	HeiSar	SweMar
01	27.01.2025	DECKBLATT II	GruCon	SweMar	BerAlf

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BR001	Camping Gasthof Waidmann´s Ruh 1			SCa	60	45	55	0	55	0	48	0	48	0	58	0	55	0	58	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
BR002	Camping Gasthof Waidmann´s Ruh 2			SCa	60	45	56	0	56	0	47	0	47	0	58	0	54	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
FR001	Camping Frankenfeld 1			SCa	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
FR002	Camping Frankenfeld 2			SCa	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
WA001	Abenteuersportcenter 1			SEC	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	61	1	57	0	62	2	60	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 49	~~40~~ 43	0	0	39	39	0	0	39	39	0	0	36	0	< 30	0
WA002	Abenteuersportcenter 2			SEC	60	45	56	0	56	0	55	0	55	0	64	4	60	0	65	5	62	2	< 30	<30	0	0	~~45~~ 47	~~39~~ 41	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	37	0	< 30	0
WA003	Abenteuersportcenter 3			SEC	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	61	1	57	0	62	2	59	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 47	~~39~~ 41	0	0	38	38	0	0	38	38	0	0	37	0	< 30	0
BO001	Achtern Habberg 3	1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	48	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	40	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~34~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BO002	Achtern Habberg 5	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	46	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	43	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	44	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	46	0	46	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO003	Achtern Habberg 7	1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	35	0	34	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	43	0	43	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BO004	Achtern Habberg 9	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO005	Achtern Habberg 11	1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	37	0	40	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	32	0	32	0	43	0	41	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BO006	Achtern Habberg 13	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	35	0	35	0	44	0	44	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO007	Achtern Habberg 15	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	36	0	36	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO008	Achtern Habberg 17	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	46	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	43	0	42	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	38	0	38	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	35	0	35	0	44	0	43	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO009	Achtern Habberg 19	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	39	0	36	0	38	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 31	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	39	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO011	Achtern Habberg 25	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	45	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	46	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	43	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	45	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	35	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	33	0	33	0	43	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO012	Achtern Habberg 26	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
BO013	Achtern Habberg 28	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BO015	Achtern Habberg 30	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	47	0	44	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
BO016	Achtern Habberg 31	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	44	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO017	Achtern Habberg 32	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	37	0	37	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~44~~ 42	0	~~1~~ 2	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
BO018	Achtern Habberg 33	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO019	Achtern Habberg 35	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO020	Achtern Habberg 37	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO021	Achtern Habberg 39	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	36	0	36	0	43	0	39	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 32	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	45	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO022	Achtern Habberg 41	1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO023	Achtern Habberg 43	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	43	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 31	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	45	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 35	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
BO024	Achtern Habberg 45	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BO025	Achtern Habberg 47	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
BO026	Achtern Habberg 49	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI001	Ackermannstraße 27	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	~~44~~ 43	0	~~44~~ 45	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~51~~ 50	0	~~49~~ 48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	~~44~~ 43	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	~~47~~ 46	0	45	0	46	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 34	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	~~43~~ 42	0	42	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	~~42~~ 41	0	~~42~~ 40	0	41	0	~~39~~ 40	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~35~~ 36	0	~~35~~ 36	0	34	0	~~34~~ 35	0	~~43~~ 42	0	~~43~~ 41	0	42	0	~~40~~ 41	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	~~40~~ 39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	~~44~~ 43	0	~~41~~ 40	0	~~42~~ 43	0	~~40~~ 41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI002	Ackermannstraße 29	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	~~43~~ 42	0	~~43~~ 44	0	~~41~~ 42	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 34	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~39~~ 40	0	~~39~~ 40	0	38	0	~~38~~ 39	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	~~43~~ 42	0	~~42~~ 41	0	42	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	48	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	47	0	< 30	<30	0	0	43 40	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	~~44~~ 42	0	41	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ < 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	~~41~~ 40	0	~~41~~ 42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI003	Ackermannstraße 31	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	~~42~~ 41	0	~~42~~ 43	0	~~40~~ 41	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 32	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	~~41~~ 40	0	~~41~~ 40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	~~40~~ 38	0	~~40~~ 37	0	38	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	~~42~~ 40	0	~~42~~ 40	0	40	0	38	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~< 30~~ 30	0	~~< 30~~ 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~31~~ 32	0	~~31~~ 32	0	30	0	~~30~~ 31	0	~~41~~ 40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	~~46~~ 45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	48	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR003	Ahldener Kirchweg (Bosse) 26	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR004	Ahldener Kirchweg (Frankenf.) 35	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI001	Ahldener Weg 9	2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	36	0	35	0	35	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	36	0	35	0	35	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	37	0	36	0	36	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	31	0	30	0	30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	36	0	35	0	35	0	34	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ < 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI002	Ahldener Weg 15	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	40	0	39	0	39	0	38	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	38	0	37	0	37	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC001	Ahornweg 1	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	46	0	46	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	35	0	34	0	34	0	34	0	47	0	47	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC002	Ahornweg 2	1	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC003	Ahornweg 3	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC004	Ahornweg 4	1	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC005	Ahornweg 5	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	44	0	44	0	44

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42 41	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43 41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC007	Ahornweg 7	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	39	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC008	Ahornweg 8	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	40	0	40	0	40	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43 42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC009	Ahornweg 9	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	34 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC010	Ahornweg 10	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40 39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40 41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39 38	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41 40	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC011	Ahornweg 11	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC012	Ahornweg 12	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	33 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39 40	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC013	Ahornweg 13	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	33 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33 37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC014	Ahornweg 15	1	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	33	0	33	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC015	Ahornweg 17	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC016	Ahornweg 19	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC017	Ahornweg 21	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	40	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC018	Ahornweg 23A	3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE001	Alter Mühlenweg 35	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	< 30	0	30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	34	0	38	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	< 30	0	30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	34	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	< 30	0	31	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	35	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	40	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 39	~~30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	39	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	< 30	0	31	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	33	0	38	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	30	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	38	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE002	Alter Mühlenweg 37	1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	32	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	37	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	38	0	42	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE003	Alter Mühlenweg 39	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	44	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	39	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	31	0	36	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE004	Alter Mühlenweg 41	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	2.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE005	Alter Mühlenweg 43	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	39	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	33	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE006	Alter Mühlenweg 45	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	39	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE007	Alter Mühlenweg 47	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	< 30	0	31	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	31	0	36	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	33	0	33	0	44	0	40	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	41	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE008	Alter Mühlenweg 54	1	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	< 30	0	32	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	33	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
HE009	Alter Mühlenweg 56	1	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	30	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE010	Alter Mühlenweg 58	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	< 30	0	32	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	33	0	38	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	30	0	36	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	39	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	< 30	0	33	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	33	0	38	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		9	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		10	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		10	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		11	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		11	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		12	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		12	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		13	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		13	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
HE011	Alter Mühlenweg 60	1	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	31	0	36	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	37	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR006	Am alten Bahnhof 19	1	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	46	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
FR007	Am alten Bahnhof 21	1	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
FR008	Am alten Bahnhof 25A	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR009	Am alten Bahnhof 25	1	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR010	Am alten Bahnhof 36	1	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
BR003	Am Bahnhof 1	2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	54	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 44	~~42~~ 37	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	58	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~43~~ 39	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
BR004	Am Bahnhof 2	2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	58	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	58	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~44~~ 42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~41~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
BR005	Am Bahnhof 3	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~43~~ 38	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	58	0	54	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	55	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 39	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 45	~~43~~ 38	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	55	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	55	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~45~~ 42	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	52	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	49	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
HE012	Am Bohn-Hof 1	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	31	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	37	0	40	0	38	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	49	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	45	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	44	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	45	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE013	Am Bohn-Hof 2	1	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	49	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	4 3	~~56~~ 55	1 0	~~67~~ 58	2 3	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 47	~~46~~ 41	0	6 1	36	36	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~56~~ 55	1 0	~~67~~ 58	2 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 46	0	~~7~~ 6	36	36	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	50	0	~~60~~ 51	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	~~67~~ 56	2 1	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~55~~ 53	~~49~~ 47	0	~~9~~ 7	37	37	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	35	0	< 30	0
VI005	Am Brink 3	1	EG	vWo	55	40	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	48	0	~~48~~ 47	0	~~57~~ 56	2 1	~~55~~ 54	0	~~56~~ 56	0 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~44~~ 43	0	4 3	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	0 1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~45~~ 42	0	~~5~~ 2	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 56	~~3~~ 1	~~55~~ 54	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 41	0	~~7~~ 1	33	33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~66~~ 55	1 0	~~67~~ 58	2 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 50	~~48~~ 43	0	~~8~~ 3	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~55~~ 54	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 44	0	~~7~~ 4	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~67~~ 56	2 1	58	3	~~55~~ 56	0 1	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~48~~ 47	0	~~8~~ 7	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~55~~ 54	0	~~66~~ 57	~~4~~ 2	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~48~~ 45	0	~~8~~ 5	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	50	0	~~60~~ 51	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~67~~ 56	2 1	~~68~~ 59	~~3~~ 4	56	1	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~48~~ 47	0	~~8~~ 7	36	36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~57~~ 56	2 1	58	3	~~55~~ 56	0 1	< 30	<30	0	0	~~55~~ 53	~~48~~ 46	0	~~8~~ 6	37	37	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	38	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	~~68~~ 57	~~3~~ 2	~~59~~ 60	~~4~~ 5	57	2	< 30	<30	0	0	~~66~~ 54	~~49~~ 48	4 0	~~9~~ 8	38	38	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	52	45	0	5	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	35	35	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	52	~~44~~ 45	0	~~5~~ 4	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	53	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	35	35	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	32	32	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	54	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~45~~ 43	0	~~6~~ 3	35	35	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
VI006	Am Brink 4	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	~~54~~ 53	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	35	35	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~66~~ 55	1 0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~48~~ 47	0	~~8~~ 7	36	36	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~64~~ 53	0	~~62~~ 51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~53~~ 52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	31	31	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	~~53~~ 52	0	~~64~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 43	~~44~~ 37	0	4 0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	34	0	< 30	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~65~~ 54	0	~~66~~ 57	~~4~~ 2	~~64~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 47	~~46~~ 40	0	6 0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~65~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~47~~ 44	0	~~7~~ 4	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	56	1	58	3	~~55~~ 56	0 1	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~48~~ 46	0	~~8~~ 6	36	36	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~65~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~48~~ 45	0	~~8~~ 5	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~66~~ 55	1 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~48~~ 45	0	~~8~~ 5	36	36	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
VI007	Am Brink 5	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~65~~ 54	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 48	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~66~~ 55	1 0	~~67~~ 58	~~2~~ 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 42	0	~~6~~ 2	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	~~67~~ 56	~~2~~ 1	~~68~~ 59	~~3~~ 4	56	1	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~48~~ 46	0	~~8~~ 6	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~57~~ 56	2 1	~~63~~ 52	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	35	35	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~48~~ 46	0	~~8~~ 6	36	36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~65~~ 54	0	~~62~~ 51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 48	~~44~~ 40	0	4 0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~67~~ 56	~~2~~ 1	~~63~~ 52	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~63~~ 49	~~46~~ 42	0	~~6~~ 2	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI008	Am Brink 6	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	53	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	35	35	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	53	~~47~~ 46	0	~~7~~ 6	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~39~~ 41	0	0 1	31	31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~66~~ 55	1 0	~~63~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	43	0	3	32	32	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~66~~ 54	1 0	~~66~~ 57	~~4~~ 2	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~45~~ 42	0	~~6~~ 2	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~54~~ 53	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	34	34	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~66~~ 55	1 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~48~~ 45	0	~~8~~ 5	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	36	0	< 30	0
VI009	Am Brink 7	1	EG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	~~57~~ 56	2 1	~~53~~ 52	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	52	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	32	32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~48~~ 46	0	~~8~~ 6	35	35	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 51	~~42~~ 44	0	~~2~~ 4	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~56~~ 55	1 0	~~53~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	51	44	0	4	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~55~~ 54	0	~~66~~ 57	~~4~~ 2	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	~~67~~ 56	~~2~~ 1	59	4	~~66~~ 57	~~4~~ 2	< 30	<30	0	0	~~63~~ 51	~~47~~ 45	0	~~7~~ 5	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	~~36~~ 36	~~36~~ 36	0	0	38	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	~~55~~ 53	0	~~51~~ 50	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 40	0	2 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~56~~ 55	1 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~56~~ 54	1 0	~~54~~ 52	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 43	~~42~~ 37	0	2 0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~56~~ 54	1 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~45~~ 41	0	~~5~~ 1	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
VI015	Am Brink 13	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~41~~ 40	0	1 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	1 0	52	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~45~~ 42	0	~~5~~ 2	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~42~~ 39	0	2 0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~55~~ 54	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 41	0	~~5~~ 1	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	45	0	~~45~~ 46	0	~~56~~ 55	1 0	~~53~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 41	0	~~4~~ 1	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~56~~ 55	1 0	~~67~~ 58	~~2~~ 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 44	0	~~7~~ 4	34	34	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
VI016	Am Brink 14A	2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	47	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~47~~ 46	0	~~47~~ 46	0	46	0	~~46~~ 45	0	~~54~~ 55	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 55	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 44	~~43~~ 38	0	3 0	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	~~< 30~~ 33	~~<30~~ 33	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 55	0	~~52~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 44	~~42~~ 38	0	2 0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	~~< 30~~ 32	~~<30~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~55~~ 54	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	~~6~~ 3	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 43	0	~~6~~ 3	35	35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	37	0	< 30	0
VI017	Am Brink 14	1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	48	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~57~~ 56	2 1	~~54~~ 52	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 41	0	~~4~~ 1	34	34	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~56~~ 54	1 0	57	2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~56~~ 55	1 0	~~62~~ 51	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~64~~ 53	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~45~~ 44	0	~~6~~ 4	33	33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	33	0	< 30	0
VI018	Am Brink 15	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~58~~ 56	~~3~~ 1	~~54~~ 53	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	49	~~41~~ 42	0	1 2	35	35	0	0	~~32~~ 31	~~32~~ 31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~67~~ 55	2 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	36	36	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	50	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 39	0	2 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 40	0	1 0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~47~~ 46	0	~~47~~ 46	0	46	0	~~46~~ 45	0	~~56~~ 55	1 0	~~54~~ 52	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	3 0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 47	0	~~48~~ 47	0	47	0	~~47~~ 46	0	~~57~~ 56	2 1	~~55~~ 53	0	~~55~~ 56	0 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 45	~~44~~ 39	0	1 0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	2 1	~~55~~ 53	0	~~55~~ 56	0 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 46	~~44~~ 40	0	1 0	33	33	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~66~~ 55	1 0	58	3	~~55~~ 56	0 1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~47~~ 44	0	~~7~~ 4	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	~~57~~ 55	2 0	~~63~~ 52	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	35	35	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~66~~ 54	0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~45~~ 42	0	~~6~~ 2	36	36	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
VI019	Am Brink 16	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	49	~~40~~ 41	0	0 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~42~~ 41	0	~~42~~ 41	0	41	0	~~44~~ 40	0	~~62~~ 50	0	~~48~~ 46	0	~~49~~ 50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 35	~~38~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~65~~ 54	0	~~61~~ 49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 40	~~41~~ 32	0	1 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	~~33~~ 32	~~33~~ 32	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~56~~ 55	1 0	~~57~~ 58	~~2~~ 3	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 45	0	~~7~~ 5	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
VI020	Am Brink 17	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	~~64~~ 53	0	~~65~~ 56	~~0~~ 1	~~62~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	43	0	3	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~66~~ 54	0	~~66~~ 57	~~4~~ 2	54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	~~5~~ 3	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~58~~ 56	~~3~~ 1	~~53~~ 51	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	3 0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~66~~ 55	1 0	~~63~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 39	0	2 0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~60~~ 49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	1 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI021	Am Brink 19	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	2 1	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 49	0	~~50~~ 49	0	49	0	~~49~~ 48	0	58	3	~~66~~ 55	1 0	~~66~~ 57	~~4~~ 2	~~64~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~45~~ 43	0	~~5~~ 3	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~51~~ 50	0	~~51~~ 50	0	50	0	~~50~~ 49	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~58~~ 59	~~3~~ 4	~~55~~ 56	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~47~~ 44	0	~~7~~ 4	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~64~~ 53	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	53	0	< 30	<30	0	0	50	43	0	3	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~65~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~45~~ 44	0	~~5~~ 4	36	36	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	~~45~~ 46	0	56	1	~~53~~ 52	0	54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	32	32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~41~~ 42	0	1 2	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	52	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	50	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	32	32	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~51~~ 52	0	49	0	~~49~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~41~~ 39	0	1 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	45	0	~~45~~ 44	0	~~53~~ 54	0	~~50~~ 51	0	~~51~~ 53	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~43~~ 39	0	3 0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	33	0	< 30	0
VI022	Am Brink 20A	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	46	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	44	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	46	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~45~~ 44	0	~~45~~ 44	0	44	0	~~44~~ 43	0	~~51~~ 52	0	~~50~~ 49	0	~~49~~ 52	0	~~47~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 41	~~41~~ 36	0	1 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	~~53~~ 52	0	~~52~~ 54	0	~~50~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 44	~~43~~ 39	0	3 0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	~~< 30~~ 32	~~<30~~ 32	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~48~~ 47	0	~~48~~ 47	0	47	0	~~47~~ 46	0	56	1	~~64~~ 53	0	~~64~~ 55	0	~~62~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 46	~~44~~ 40	0	4 0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~55~~ 54	0	~~66~~ 57	~~4~~ 2	54	0	< 30	<30	0	0	~~61~~ 48	~~45~~ 42	0	~~6~~ 2	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~45~~ 44	0	~~45~~ 44	0	44	0	~~44~~ 43	0	54	0	~~61~~ 50	0	~~62~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 38	0	1 0	32	32	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~43~~ 42	0	~~43~~ 42	0	42	0	~~42~~ 41	0	~~62~~ 50	0	~~49~~ 47	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 50	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	1 0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	48	0	~~48~~ 47	0	56	1	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~52~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~45~~ 41	0	~~5~~ 1	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
VI026	Am Brink 23, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58 57	3 2	56 54	1 0	56 57	4 2	54	0	< 30	<30	0	0	51 48	45 42	0	6 2	36	36	0	0	33 34	33 34	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54 52	0	52 51	0	52	0	49 50	0	< 30	<30	0	0	47 46	41 39	0	1 0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55 54	0	53 52	0	53 54	0	51	0	< 30	<30	0	0	49 46	43 39	0	3 0	30 31	30 31	0	0	< 30 30	< 30 30	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	51 50	0	51 52	0	49 50	0	< 30	<30	0	0	48 45	42 37	0	2 0	< 30 31	< 30 31	0	0	< 30 30	< 30 30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	51 50	0	51 53	0	49 50	0	< 30	<30	0	0	49 46	42 39	0	2 0	30 32	30 32	0	0	< 30 31	< 30 31	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54 55	0	53	0	53 55	0	51 53	0	< 30	<30	0	0	50 46	43 39	0	3 0	30 34	30 34	0	0	< 30 34	< 30 34	0	0	37	0	< 30	0
VI027	Am Brink 24	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49 48	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	43 44	33 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43 44	0	43 44	0	42	0	42 43	0	53 52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	46 47	37 39	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45 46	0	45 46	0	44	0	44 45	0	53	0	53 51	0	51 53	0	50 51	0	< 30	<30	0	0	50 43	44 36	0	4 0	< 30 32	< 30 32	0	0	< 30 32	< 30 32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47 46	0	47 46	0	46	0	46 45	0	54	0	54 53	0	53 54	0	51 53	0	< 30	<30	0	0	50 46	44 40	0	4 0	30 33	30 33	0	0	30 33	30 33	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57 56	2 1	55 54	0	56	1	53 54	0	< 30	<30	0	0	50 48	44 42	0	4 2	34	34	0	0	32 33	32 33	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58 57	3 2	56 55	1 0	56 57	4 2	54 55	0	< 30	<30	0	0	52 49	46 43	0	6 3	35 36	35 36	0	0	32 34	32 34	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57 56	2 1	53 52	0	54 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	49 48	41	0	1	33	33	0	0	30 31	30 31	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58 57	3 2	54 53	0	56 56	0 1	53	0	< 30	<30	0	0	50 49	43 42	0	3 2	34 35	34 35	0	0	31 32	31 32	0	0	34	0	< 30	0
VI028	Am Brink 27	1	EG	vWo	55	40	48 47	0	48 47	0	47	0	47 46	0	56	1	53 52	0	54 55	0	51 53	0	< 30	<30	0	0	50 47	43 39	0	3 0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55 54	0	52 51	0	53	0	50 51	0	< 30	<30	0	0	50 47	43 39	0	3 0	33	33	0	0	< 30 30	< 30 30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	54 53	0	54 55	0	52 53	0	< 30	<30	0	0	51 49	44 42	0	6 2	32 34	32 34	0	0	31 33	31 33	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57 56	2 1	55 54	0	56 56	0 1	53 54	0	< 30	<30	0	0	51 48	45 42	0	6 2	33 34	33 34	0	0	31 32	31 32	0	0	38	0	< 30	0
VI029	Am Brink 29	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57 56	2 1	53 52	0	55 56	0 1	52 53	0	< 30	<30	0	0	50 47	44 41	0	4 1	32 34	32 34	0	0	< 30 32	< 30 32	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59 58	4 3	56 55	1 0	57 58	2 3	55 56	0 1	< 30	<30	0	0	52 49	46 43	0	6 3	35 36	35 36	0	0	33 35	33 35	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	54 53	0	54 55	0	52 53	0	< 30	<30	0	0	48	41 42	0	1 2	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	59 58	4 3	55 54	0	56 57	4 2	54	0	< 30	<30	0	0	51 49	44 42	0	4 2	35	35	0	0	31 32	31 32	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52 51	0	49 48	0	50	0	47 48	0	< 30	<30	0	0	47 46	40 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43 44	0	43 44	0	42	0	42 43	0	53 52	0	50 49	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	48 46	41 38	0	1 0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54 52	0	53 51	0	52 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	47 45	42 39	0	2 0	30 31	30 31	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54 53	0	54 53	0	53 55	0	51 53	0	< 30	<30	0	0	49 47	43 41	0	4 1	31 32	31 32	0	0	30 33	30 33	0	0	39	0	< 30	0
VI030	Am Brink 30	1	1.OG	vWo	55	40	44 43	0	44 43	0	43	0	43 42	0	53 52	0	50 49	0	51 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	46 44	38 37	0	0	< 30 31	< 30 31	0	0	< 30 30	< 30 30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56 55	1 0	54 53	0	54 55	0	51 52	0	< 30	<30	0	0	51 47	45 40	0	5 0	32 33	32 33	0	0	30 32	30 32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57 56	2 1	55 53	0	55 56	0 1	52 53	0	< 30	<30	0	0	51 48	45 41	0	5 1	33 34	33 34	0	0	31 33	31 33	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57 56	2 1	55 54	0	55 56	0 1	53 54	0	< 30	<30	0	0	51 48	45 43	0	6 3	32 34	32 34	0	0	31 33	31 33	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50 49	0	50 49	0	49	0	49 48	0	58 57	3 2	56 55	1 0	57 56	4 2	55 54	0	< 30	<30	0	0	52 49	46 43	0	6 3	35 36	35 36	0	0	33 35	33 35	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48 47	0	48 47	0	47	0	47 46	0	57 56	2 1	54 53	0	56 56	0 1	54 55	0	< 30	<30	0	0	51 47	45 41	0	6 1	33 34	33 34	0	0	31 34	31 34	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49 48	0	49 48	0	48	0	48 47	0	57	2	56 55	1 0	56 57	4 2	54 55	0	< 30	<30	0	0	51 47	46 41	0	6 1	33 35	33 35	0	0	33 35	33 35	0	0	40	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57 55	2 0	57 55	2 0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	50 49	44 43	0	4 3	33	33	0	0	33	33	0	0	42	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57 56	2 1	57 55	2 0	56	1	54 55	0	< 30	<30	0	0	52 49	46 43	0	6 3	33 34	33 34	0	0	33 34	33 34	0	0	42	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	56 55	1 0	57 58	2 3	54 55	0	< 30	<30	0	0	52 49	46 43	0	6 3	35 36	35 36	0	0	33 35	33 35	0	0	40	0	< 30	0
VI031	Am Brink 31	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	50	0	51 52	0	48 50	0	< 30	<30	0	0	48 45	42 37	0	2 0	< 30 31	< 30 31	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	51	0	52 54	0	49 51	0	< 30	<30	0	0	49 45	43 38	0	3 0	30 32	30 32	0	0	< 30 31	< 30 31	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	55 54	0	54 56	0 1	52 54	0	< 30	<30	0	0	51 48	45 41	0	6 1	31 34	31 34	0	0	31 34	31 34	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57 56	2 1	55 54	0	55 56	0 1	53 54	0	< 30	<30	0	0	51 47	46 42	0	6 2	33 34	33 34	0	0	31 34	31 34	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50 49	0	50 49	0	49	0	49 48	0	58	4 3	56 55	1 0	57 58	2 3	55	0	< 30	<30	0	0	52 49	46 43	0	6 3	33 37	33 37	0	0	33 35	33 35	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48 47	0	48 47	0	47	0	47 46	0	56	1	52	0	54 55	0	51 53	0	< 30	<30	0	0	50 47	43 40	0	3 0	32 34	32 34	0	0	< 30 33	< 30 33	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58 57	3 2	56 55	1 0	57 58	2 3	54 55	0	< 30	<30	0	0	52 48	45 42	0	6 2	34 36	34 36	0	0	31 34	31 34	0	0	35	0	< 30	0
VI032	Am Brink 32	1	EG	vWo	55	40	47 46	0	47 46	0	46	0	46 45	0	55	0	54 53	0	54 55	0	53	0	< 30	<30	0	0	48 44	42 38	0	2 0	31 33	31 33	0	0	31 32	31 32	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	55 54	0	56 57	4 2	54	0	< 30	<30	0	0	51 48	45 42	0	6 2	33 35	33 35	0	0	32 34	32 34	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	47 46	0	48 49	0	45 46	0	< 30	<30	0	0	45 44	39 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57 56	2 1	54 53	0	54 56	0 1	53 54	0	< 30	<30	0	0	51 48	44 41	0	4 1	33 34	33 34	0	0	31 33	31 33	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	45	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	43 42	34 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	48	0	49	0	46 47	0	< 30	<30	0	0	46 43	38 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	44 43	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47 46	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	45 44	37 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52 51	0	52 51	0	51 52	0	50 51	0	< 30	<30	0	0	46 44	40 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54 53	0	53 52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	47 45	41 40	0	4 0	30	30	0	0	30	30	0	0	39	0	< 30	0
VI033	Am Brink 33	1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59 58	4 3	56 55	1 0	57 58	2 3	55	0	< 30	<30	0	0	52 49	46 43	0	6 3	35 36	35 36	0	0	33 35	33 35	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48 47	0	48 47	0	47	0	47 46	0	57 56	2 1	53 52	0	54 56	0 1	52 53	0	< 30	<30	0	0	50 43	44 36	0	4 0	33 35	33 35	0	0	30 33	30 33	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	59 58	4 3	56 54	1 0	56 57	4 2	54 55	0	< 30	<30	0	0	52 48	46 42	0	6 2	35 36	35 36	0	0	32 34	32 34	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44 42	0	44 42	0	41	0	41	0	49	0	47 46	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	45	37 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52 51	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	47 46	41 39	0	1 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48 47	0	47 46	0	46	0	46 45	0	54	0	54 53	0	53 54	0	52	0	< 30	<30	0	0	50 46	44 40	0	4 0	30 32	30 32	0	0	30 32	30 32	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48 47	0	48 47	0	47	0	47 46	0	55	0	55 53	0	54 55	0	52 53	0	< 30	<30	0	0	51 47	45 41	0	5 1	31 33	31 33	0	0	30 33	30 33	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58 57	3 2	56 55	1 0	56 57	4 2	54 55	0	< 30	<30	0	0	51 47	45 41	0	6 1	35 36	35 36	0	0	33 35	33 35	0	0	39	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	50 49	0	50 49	0	49	0	49 48	0	59 58	4 3	56 55	1 0	57 58	2 3	54 55	0	< 30	<30	0	0	52 48	46 43	0	6 3	35 36	35 36	0	0	33 35	33 35	0	0	40	0	< 30	0
VI034	Am Brink 35	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	46	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	46 44	38 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48 47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	47 45	39 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	59 58	4 3	56 55	1 0	57 58	4 3	54 55	0	< 30	<30	0	0	52 48	46 42	0	6 2	35 36	35 36	0	0	33 35	33 35	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50 49	0	50 49	0	49	0	49 48	0	59 58	4 3	56 55	1 0	57 58	2 3	55	0	< 30	<30	0	0	52 48	46 42	0	6 2	35 36	35 36	0	0	33 35	33 35	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48 47	0	48 47	0	47	0	47 46	0	57 56	2 1	54 52	0	56 56	0 1	53 54	0	< 30	<30	0	0	50 43	45 36	0	6 0	33 35	33 35	0	0	< 30 33	< 30 33	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49 48	0	49 48	0	48	0	48 47	0	57	2	55 53	0	56 57	0 2	52 54	0	< 30	<30	0	0	52 47	45 40	0	6 0	34 35	34 35	0	0	31 33	31 33	0	0	36	0	< 30	0
VI035	Am Brink 37	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55 54	0	51 50	0	53 54	0	50 51	0	< 30	<30	0	0	46 43	39 37	0	0	32 33	32 33	0	0	< 30 30	< 30 30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57 56	2 1	54 53	0	56 56	0 1	52 53	0	< 30	<30	0	0	51 46	45 40	0	5 0	33 35	33 35	0	0	30 33	30 33	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	46 44	38 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	49 48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	46 45	39 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55 54	0	55 53	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	49 48	44 42	0	4 2	31 32	31 32	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56 55	1 0	55 54	0	55 56	0 1	54 55	0	< 30	<30	0	0	50 48	44 43	0	4 3	32 34	32 34	0	0	32 34	32 34	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56 54	0	56 56	0 1	54	0	< 30	<30	0	0	51 46	45 40	0	6 0	32 34	32 34	0	0	32 34	32 34	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49 48	0	49 48	0	48	0	48 47	0	57	2	56 55	1 0	56 57	4 2	54 55	0	< 30	<30	0	0	51 47	46 41	0	6 1	33 35	33 35	0	0	33 35	33 35	0	0	40	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57 55	2 0	57 55	2 0	56	1	54	0	< 30	<30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	~~47~~ 46	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI037	Am Brink 39	1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~46~~ 42	0	~~6~~ 2	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	~~54~~ 53	0	~~54~~ 56	~~0~~ 1	~~51~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 45	~~45~~ 38	0	~~5~~ 0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~55~~ 54	0	~~56~~ 57	~~0~~ 2	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~46~~ 41	0	~~6~~ 1	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~44~~ 43	0	~~44~~ 43	0	43	0	~~43~~ 42	0	~~52~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~45~~ 44	0	~~45~~ 44	0	44	0	~~44~~ 43	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~55~~ 54	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	42	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~56~~ 54	~~1~~ 0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	43	0	3	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	42	0	< 30	0
VI038	Am Brink 40	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~42~~ 39	0	~~2~~ 0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 47	0	~~48~~ 47	0	47	0	~~47~~ 46	0	56	1	~~55~~ 53	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 48	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~51~~ 50	0	~~47~~ 46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	44	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~41~~ 42	0	~~41~~ 42	0	41	0	41	0	~~50~~ 49	0	~~47~~ 46	0	48	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~52~~ 51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~52~~ 51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 41	0	~~4~~ 1	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~56~~ 54	0	~~56~~ 56	~~0~~ 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 42	0	~~6~~ 2	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	~~3~~ 0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~55~~ 54	0	~~56~~ 56	~~0~~ 1	54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 42	0	~~6~~ 2	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	39	0	< 30	0
VI039	Am Brink 41	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~49~~ 51	0	~~47~~ 48	0	~~47~~ 50	0	~~45~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~40~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~51~~ 52	0	~~48~~ 49	0	~~48~~ 51	0	~~46~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 44	~~41~~ 36	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~54~~ 53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	48	0	~~48~~ 47	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~56~~ 54	~~1~~ 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~45~~ 41	0	~~5~~ 1	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~46~~ 42	0	~~6~~ 2	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~48~~ 47	0	~~48~~ 47	0	47	0	~~47~~ 46	0	56	1	~~55~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~51~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 45	~~45~~ 38	0	~~5~~ 0	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	~~56~~ 54	~~1~~ 0	~~55~~ 57	~~0~~ 2	~~52~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 47	~~46~~ 40	0	~~6~~ 0	~~33~~ 36	~~33~~ 36	0	0	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	41	0	< 30	0
VI040	Am Brink 43	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~55~~ 53	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 46	~~44~~ 41	0	~~4~~ 1	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 42	0	~~5~~ 2	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~52~~ 50	0	~~50~~ 49	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~53~~ 51	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~55~~ 53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 46	~~44~~ 41	0	~~4~~ 1	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 47	0	~~48~~ 47	0	47	0	~~47~~ 46	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~56~~ 54	~~1~~ 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 41	0	~~4~~ 1	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 43	0	~~6~~ 3	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 43	0	~~6~~ 3	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
VI041	Am Brink 45	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~51~~ 49	0	~~47~~ 46	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~53~~ 52	0	~~49~~ 48	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~41~~ 43	0	~~1~~ 3	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 54	0	48	0	< 30	<30	0	0	48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~55~~ 53	~~1~~ 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~45~~ 41	0	~~5~~ 1	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~46~~ 42	0	~~6~~ 2	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	0	~~55~~ 54	0	~~56~~ 56	~~0~~ 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 42	0	~~5~~ 2	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	48	0	~~48~~ 47	0	57	2	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 42	0	~~5~~ 2	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
VI042	Am Brink 47	1	EG	vWo	55	40	~~47~~ 46	0	~~47~~ 46	0	46	0	~~46~~ 45	0	54	0	~~54~~ 52	0	~~50~~ 51	0	~~50~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	~~55~~ 53	0	~~54~~ 56	~~0~~ 1	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	~~47~~ 46	0	44	0	45	0	43	0	< 30	<30	0	0	42	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	44	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	~~55~~ 54	0	~~54~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	30	30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~66~~ 55	~~1~~ 0	~~64~~ 53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	32	32	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	48	0	~~48~~ 47	0	57	2	~~66~~ 55	~~1~~ 0	~~65~~ 53	0	~~66~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~61~~ 48	~~45~~ 42	0	~~6~~ 2	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~66~~ 55	~~1~~ 0	~~66~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~61~~ 49	~~45~~ 43	0	~~6~~ 3	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~66~~ 54	~~1~~ 0	~~66~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~45~~ 41	0	~~5~~ 1	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~66~~ 55	~~1~~ 0	~~66~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~46~~ 42	0	~~6~~ 2	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
VI043	Am Brink 49A	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~49~~ 48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~63~~ 52	0	~~52~~ 51	0	~~61~~ 52	0	~~48~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	30	30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~66~~ 54	~~1~~ 0	~~66~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~61~~ 48	~~45~~ 42	0	~~6~~ 2	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~66~~ 54	~~1~~ 0	~~66~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~61~~ 48	~~45~~ 42	0	~~6~~ 2	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	45	0	~~45~~ 44	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	~~50~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~55~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	40	0	< 30	0
VI044	Am Brink 49	1	EG	vWo

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	0	~~56~~ 55	0	~~56~~ 56	0	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~45~~ 41	0	0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	0	~~56~~ 55	0	56	0	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~45~~ 42	0	0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
VI048	Am Fuchsberg 4	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	50	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~48~~ 47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~41~~ 42	0	~~41~~ 42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 46	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	~~49~~ 48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~42~~ 43	0	~~42~~ 43	0	41	0	~~41~~ 42	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 49	0	~~49~~ 50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
VI049	Am Fuchsberg 6	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	~~40~~ 39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~52~~ 51	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~38~~ 39	0	~~38~~ 39	0	37	0	~~37~~ 38	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI050	Am Fuchsberg 8, Gebäude 1	1	EG	SSc	55	99	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	~~44~~ 43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	SSc	55	99	38	0	38	0	37	0	37	0	~~46~~ 45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	SSc	55	99	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 42	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	SSc	55	99	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 43	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	SSc	55	99	36	0	36	0	35	0	35	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	SSc	55	99	38	0	38	0	37	0	~~37~~ 38	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	SSc	55	99	~~36~~ 37	0	~~36~~ 37	0	35	0	~~35~~ 36	0	44	0	~~44~~ 43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	SSc	55	99	38	0	38	0	37	0	37	0	~~46~~ 45	0	~~45~~ 44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	SSc	55	99	~~43~~ 44	0	~~43~~ 44	0	43	0	43	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	SSc	55	99	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	41	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	SSc	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	SSc	55	99	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	~~41~~ 40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		8	EG	SSc	55	99	40	0	40	0	39	0	39	0	~~50~~ 49	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		8	1.OG	SSc	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		9	EG	SSc	55	99	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	~~49~~ 48	0	~~48~~ 49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		9	1.OG	SSc	55	99	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	~~50~~ 49	0	~~49~~ 50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		10	EG	SSc	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		10	1.OG	SSc	55	99	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	51	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	47	~~40~~ 39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		11	EG	SSc	55	99	42	0	42	0	41	0	41	0	~~51~~ 50	0	~~49~~ 48	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		11	1.OG	SSc	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI051	Am Fuchsberg 8, Gebäude 2	1	EG	SSc	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	SSc	55	99	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	SSc	55	99	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	50	0	~~51~~ 52	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	SSc	55	99	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	51	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	41	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	SSc	55	99	36	0	36	0	35	0	35	0	~~45~~ 44	0	~~45~~ 44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	SSc	55	99	37	0	37	0	36	0	36	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI052	Am Fuchsberg 9A	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	41	0	1	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 46	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	~~46~~ 45	0	~~45~~ 44	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	~~49~~ 48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI053	Am Fuchsberg 9	1	EG	vWo	55	40	~~45~~ 44	0	~~45~~ 44	0	~~44~~ 43	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~48~~ 47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~40~~ 41	0	~~40~~ 41	0	39	0	~~39~~ 40	0	~~50~~ 49	0	~~48~~ 47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	~~49~~ 48	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	~~50~~ 49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
VI054	Am Fuchsberg 11	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	44	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	~~45~~ 44	0	~~45~~ 44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	~~45~~ 46	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 52	0	50	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BO027	Am Habberg 9	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	36	0	36	0	47	0	45	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
BO028	Am Habberg 10	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	47	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	44	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO030	Am Habberg 12	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	43	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 35	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	45	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BO031	Am Habberg 13	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	43	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
BO032	Am Habberg 14	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	45	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 37	~~36~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	46	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	48	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI055	Am Jeddinger Moor 1	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	49	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	~~57~~ 56	2 1	~~54~~ 52	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 47	~~47~~ 40	0	~~7~~ 0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~48~~ 47	0	~~8~~ 7	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	53	~~47~~ 46	0	~~7~~ 6	37	37	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
VI056	Am Jeddinger Moor 2	1	EG	vWo	55	40	~~54~~ 55	0	~~54~~ 55	0	53	0	~~53~~ 54	0	64	9	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~61~~ 62	~~6~~ 7	59	4	< 30	<30	0	0	~~58~~ 57	~~52~~ 50	3 2	~~12~~ 10	38	38	0	0	38	38	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~54~~ 55	0	~~54~~ 55	0	53	0	~~53~~ 54	0	~~64~~ 63	9 8	~~60~~ 59	~~5~~ 4	62	7	59	4	< 30	<30	0	0	~~58~~ 57	~~52~~ 50	3 2	~~12~~ 10	39	39	0	0	38	38	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	61	6	56	1	~~58~~ 59	3 4	56	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~47~~ 48	0	~~7~~ 8	36	36	0	0	36	36	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	~~54~~ 55	~~48~~ 49	0	~~8~~ 9	37	37	0	0	37	37	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~63~~ 51	0	~~63~~ 54	0	~~61~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~60~~ 58	4 3	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	53	47	0	7	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	35	0	< 30	0
VI057	Am Jeddinger Moor 3	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~48~~ 47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	4 3	~~55~~ 54	0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	50	0	~~50~~ 51	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	57	2	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~55~~ 54	48	0	8	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	54	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 45	0	~~7~~ 5	32	32	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
VI058	Am Jeddinger Moor 4	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~44~~ 42	0	~~1~~ 2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~59~~ 58	4 3	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	54	48	0	8	33	33	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	56	1	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	55	49	0	9	35	35	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	63	8	59	4	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	~~57~~ 56	50	2 1	10	39	39	0	0	38	38	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	~~64~~ 63	~~9~~ 8	60	5	~~61~~ 62	~~6~~ 7	59	4	< 30	<30	0	0	57	~~51~~ 50	2	~~11~~ 10	39	39	0	0	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	61	6	~~58~~ 57	~~3~~ 2	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	54	~~48~~ 47	0	~~8~~ 7	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	62	7	59	4	60	5	58	3	< 30	<30	0	0	~~56~~ 55	49	~~1~~ 0	9	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	39	0	< 30	0
VI059	Am Jeddinger Moor 5	1	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	57	2	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~66~~ 54	~~49~~ 47	0	~~9~~ 7	35	35	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	62	7	~~60~~ 58	~~4~~ 3	60	5	58	3	< 30	<30	0	0	~~67~~ 55	~~60~~ 48	2 0	~~10~~ 8	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~47~~ 45	0	~~7~~ 5	36	36	0	0	36	36	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	61	6	57	2	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~66~~ 54	~~48~~ 47	0	~~8~~ 7	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	53	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	4 3	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	51	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	34	34	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	34	0	< 30	0
VI060	Am Jeddinger Moor 6A	1	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	56	1	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~64~~ 55	~~47~~ 49	0	~~7~~ 9	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	58	3	~~59~~ 60	~~4~~ 5	57	2	< 30	<30	0	0	~~65~~ 56	~~48~~ 50	~~0~~ 1	~~8~~ 10	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	63	8	~~60~~ 59	~~5~~ 4	61	6	59	4	< 30	<30	0	0	~~57~~ 56	~~51~~ 50	2 1	~~11~~ 10	39	39	0	0	38	38	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	~~64~~ 63	~~9~~ 8	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~61~~ 62	~~6~~ 7	59	4	< 30	<30	0	0	~~68~~ 56	~~51~~ 50	~~3~~ 1	~~11~~ 10	39	39	0	0	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	62	7	58	3	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~66~~ 55	~~60~~ 48	~~4~~ 0	~~10~~ 8	38	38	0	0	38	38	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	63	8	59	4	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	~~67~~ 56	50	2 1	10	38	38	0	0	38	38	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	55	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~44~~ 45	0	~~1~~ 5	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	54	~~44~~ 47	0	~~4~~ 7	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
VI061	Am Jeddinger Moor 6	1	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	~~68~~ 57	~~3~~ 2	~~59~~ 60	~~4~~ 5	57	2	< 30	<30	0	0	~~61~~ 52	~~44~~ 46	0	~~4~~ 6	38	38	0	0	38	38	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	63	8	59	4	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	55	48	0	8	39	39	0	0	39	39	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	~~63~~ 52	0	53	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	62	7	58	3	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~56~~ 53	~~49~~ 46	~~4~~ 0	~~9~~ 6	38	38	0	0	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	63	8	59	4	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	~~58~~ 57	~~51~~ 50	~~3~~ 2	~~11~~ 10	38	38	0	0	38	38	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	52	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	49	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	61	6	~~58~~ 57	~~3~~ 2	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	~~58~~ 56	~~51~~ 49	~~3~~ 1	~~11~~ 9	36	36	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	42	0	2	32	32	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	60	5	56	1	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~56~~ 55	~~49~~ 48	~~4~~ 0	~~9~~ 8	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	61	6	~~58~~ 57	~~3~~ 2	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	56	50	1	10	36	36	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	63	8	~~60~~ 59	~~5~~ 4	61	6	~~58~~ 59	~~3~~ 4	< 30	<30	0	0	58	51	3	11	39	39	0	0	39	39	0	0	40	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	64	9	60	5	62	7	59	4	< 30	<30	0	0	~~58~~ 57	~~51~~ 50	~~3~~ 2	~~11~~ 10	39	39	0	0	39	39	0	0	39	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	55	0	55	0	54	0	54	0	64	9	61	6	62	7	60	5	< 30	<30	0	0	~~59~~ 58	~~52~~ 51	~~4~~ 3	~~12~~ 11	40	40	0	0	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	41	0	< 30	0
VI064	Am Jeddinger Moor 10	1	EG	vWo	55	40	55	0	55	0	54	0	54	0	64	9	~~60~~ 59	~~5~~ 4	62	7	59	4	< 30	<30	0	0	~~59~~ 57	~~53~~ 51	~~4~~ 2	~~10~~ 9	39	39	0	0	38	38	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	57	2	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~57~~ 52	~~51~~ 45	~~2~~ 0	~~11~~ 5	37	37	0	0	37	37	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	53	0	53	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	50	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	56	1	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 55	~~46~~ 49	0	~~6~~ 9	38	38	0	0	37	37	0	0	35	0	< 30	0
VI065	Am Jeddinger Moor 12	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	49	~~39~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~55~~ 54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	51	41	0	1	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	~~57~~ 56	~~2~~ 1	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~47~~ 48	0	~~7~~ 8	38	38	0	0	37	37	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	61	6	57	2	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	38	38	0	0	37	37	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	~~64~~ 63	~~9~~ 8	60	5	~~61~~ 62	~~6~~ 7	59	4	< 30	<30	0	0	~~58~~ 55	~~53~~ 48	~~3~~ 0	~~13~~ 8	39	39	0	0	38	38	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	55	0	55	0	54	0	54	0	64	9	60	5	62	7	59	4	< 30	<30	0	0	~~59~~ 57	~~53~~ 50	~~4~~ 2	~~13~~ 10	39	39	0	0	39	39	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	62	7	58	3	60	5	~~57~~ 58	~~2~~ 3	< 30	<30	0	0	~~57~~ 52	~~51~~ 44	~~2~~ 0	~~11~~ 4	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	63	8	59	4	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	~~58~~ 55	~~52~~ 47	~~3~~ 0	~~12~~ 7	37	37	0	0	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	39	0	< 30	0
VI066	Am Jeddinger Moor 14	1	EG	vWo	55	40	56	1	56	1	55	0	55	0	64	9	60	5	62	7	59	4	< 30	<30	0	0	~~61~~ 58	~~55~~ 51	~~6~~ 3	~~15~~ 11	39	39	0	0	39	39	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~56~~ 57	~~4~~ 2	~~56~~ 57	~~4~~ 2	55	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	65	10	61	6	63	8	60	5	< 30	<30	0	0	~~61~~ 59	~~55~~ 52	~~6~~ 4	~~15~~ 12	40	40	0	0	39	39	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	62	7	~~58~~ 57	~~3~~ 2	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	~~59~~ 55	~~54~~ 48	~~4~~ 0	~~14~~ 8	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	55	0	55	0	54	0	54	0	63	8	59	4	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	~~60~~ 56	~~54~~ 49	~~5~~ 1	~~14~~ 9	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	45	0	~~45~~ 46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	32	32	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	53	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~64~~ 53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	33	33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~57~~ 56	~~2~~ 1	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	46	0	6	36	36	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
VI067	Am Jeddinger Moor 16	1	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	62	7	58	3	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	55	~~48~~ 49	0	~~8~~ 9	37	37	0	0	37	37	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	63	8	~~60~~ 59	~~5~~ 4	61	6	59	4	< 30	<30	0	0	56	~~49~~ 50	1	~~9~~ 10	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	38	38	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	56	1	56	1	55	0	55	0	~~65~~ 64	~~10~~ 9	~~61~~ 60	~~6~~ 5	62	7	60	5	< 30	<30	0	0	~~61~~ 58	~~54~~ 51	~~8~~ 3	~~18~~ 13	39	39	0	0	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	57	2	57	2	56	1	56	1	65	10	~~62~~ 61	~~7~~ 6	63	8	61	6	< 30	<30	0	0	~~61~~ 59	~~55~~ 52	~~6~~ 4	~~16~~ 12	40	40	0	0	40	40	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	62	7	58	3	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~60~~ 53	~~54~~ 45	~~6~~ 0	~~14~~ 5	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	55	0	55	0	54	0	54	0	63	8	59	4	61	6	59	4	< 30	<30	0	0	~~61~~ 56	~~55~~ 49	~~6~~ 1	~~15~~ 9	36	36	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 52	~~47~~ 42	0	~~7~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	~~56~~ 54	~~47~~ 45	~~4~~ 0	~~7~~ 5	37	37	0	0	37	37	0	0	40	0	< 30	0
VI068	Am Jeddinger Moor 18	1	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	61	6	~~68~~ 57	~~3~~ 2	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	~~60~~ 53	~~54~~ 44	~~6~~ 0	~~14~~ 4	34	34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	56	1	56	1	55	0	55	0	63	8	60	5	61	6	59	4	< 30	<30	0	0	~~61~~ 57	~~55~~ 49	~~6~~ 2	~~16~~ 9	37	37	0	0	37	37	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~42~~ 45	0	~~2~~ 5	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 55	~~44~~ 47	0	~~4~~ 7	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	57	2	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~63~~ 55	~~46~~ 49	0	~~6~~ 9	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	64	9	60	5	62	7	59	4	< 30	<30	0	0	57	50	2	10	38	38	0	0	38	38	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	56	1	56	1	55	0	55	0	64	9	~~61~~ 60	~~6~~ 5	62	7	60	5	< 30	<30	0	0	~~61~~ 58	~~55~~ 52	~~6~~ 3	~~15~~ 12	39	39	0	0	38	38	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	57	2	57	2	56	1	56	1	65	10	62	7	63	8	61	6	< 30	<30	0	0	~~62~~ 59	~~55~~ 51	~~7~~ 4	~~17~~ 13	40	40	0	0	40	40	0	0	41	0	< 30	0
VI069	Am Jeddinger Moor 20	1	EG	vWo	55	40	56	1	56	1	55	0	55	0	62	7	58	3	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~61~~ 58	~~56~~ 51	~~6~~ 3	~~16~~ 11	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	56	1	56	1	55	0	55	0	62	7	59	4	60	5	58	3	< 30	<30	0	0	~~62~~ 58	~~56~~ 51	~~7~~ 3	~~17~~ 12	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	53	42 45	0	2 5	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	61	6	57	2	~~58~~ 59	~~3~~ 4	56	1	< 30	<30	0	0	55	44 47	0	4 7	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	37	37	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	~~63~~ 62	~~8~~ 7	59	4	60	5	58	3	< 30	<30	0	0	~~67~~ 55	~~61~~ 48	~~2~~ 0	~~11~~ 8	37	37	0	0	37	37	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	55	0	55	0	54	0	54	0	64	9	~~61~~ 60	~~6~~ 5	62	7	60	5	< 30	<30	0	0	~~59~~ 57	~~52~~ 49	~~4~~ 2	~~12~~ 9	39	39	0	0	39	39	0	0	41	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	57	2	57	2	56	1	56	1	64	9	~~61~~ 60	~~6~~ 5	62	7	60	5	< 30	<30	0	0	~~62~~ 58	~~56~~ 51	~~7~~ 3	~~17~~ 11	39	39	0	0	38	38	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	57	2	57	2	56	1	56	1	65	10	61	6	63	8	60	5	< 30	<30	0	0	~~62~~ 59	~~56~~ 52	~~7~~ 4	~~17~~ 13	39	39	0	0	39	39	0	0	40	0	< 30	0
SC019	Am Mühlenweg 1	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC020	Am Mühlenweg 5	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	48	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~52~~ 51	0	53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	3	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	52	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	44	0	4	31	31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	32	0	< 30	0
VI072	Angerburger Straße 2	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~52~~ 51	0	~~53~~ 54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	3	31	31	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	2 1	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	32	32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	45	0	5	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	53	45	0	5	35	35	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	50	~~40~~ 43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	52	~~42~~ 44	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	~~53~~ 52	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~41~~ 42	0	2	30	30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	51	0	49	0	~~49~~ 50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~40~~ 44	0	4	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
VI073	Angerburger Straße 4	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 52	~~39~~ 44	0	4	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 53	~~39~~ 45	0	5	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	51	0	~~52~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 43	~~41~~ 37	0	1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 45	~~41~~ 39	0	1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	45	0	~~46~~ 46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	52	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~45~~ 41	0	1	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	~~53~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 42	0	2	32	32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	~~55~~ 54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	52	~~44~~ 45	0	4	33	33	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	4 3	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	54	46	0	6	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
VI074	Angerburger Straße 6	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 52	~~36~~ 45	0	5	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~40~~ 46	0	6	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	50	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 47	~~37~~ 42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~38~~ 43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	2 1	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~47~~ 42	0	2	32	32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	~~54~~ 53	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~48~~ 44	0	4	32	32	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	0 1	53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~44~~ 45	0	4	33	33	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	~~57~~ 56	2 1	58	3	~~55~~ 56	0 1	< 30	<30	0	0	55	47	0	7	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
VI075	Angerburger Straße 8	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	3 2	~~54~~ 53	0	~~55~~ 56	0 1	53	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 49	~~48~~ 42	0	3	32	32	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	4 3	55	0	~~56~~ 57	1 2	54	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 53	~~48~~ 46	0	3	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	5 4	56	1	~~57~~ 58	2 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 53	46	0	6	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	50	0	~~50~~ 51	0	60	5	57	2	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~55~~ 54	47	0	7	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	~~55~~ 54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~41~~ 46	0	4	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	58	3	56	1	~~56~~ 57	1 2	55	0	< 30	<30	0	0	54	~~44~~ 47	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~40~~ 42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	53	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 53	~~41~~ 46	0	4	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	58	3	56	1	~~56~~ 57	1 2	55	0	< 30	<30	0	0	54	~~44~~ 47	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	49	0	48	0	45	0	45	0	55	0	50	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	5 4	56	1	~~57~~ 58	2 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 53	46	0	6	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	50	0	~~50~~ 51	0	60	5	57	2	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~55~~ 54	47	0	7	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	55	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 53	~~41~~ 46	0	4	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	58	3	56	1	~~56~~ 57	1 2	55	0	< 30	<30	0	0	54	~~44~~ 47	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
VI076	Angerburger Straße 10	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~38~~ 42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	45	0	~~45~~ 46	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~39~~ 43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	53	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 42	0	2	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	3 2	54	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 45	0	2	33	33	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	54	~~44~~ 46	0	4	36	36	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	~~61~~ 60	6 5	57	2	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~56~~ 55	48	~~1~~ 0	8	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 55	~~41~~ 47	0	1	35	35	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	~~57~~ 56	2 1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 56	~~42~~ 48	0 1	2 8	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
VI077	Angerburger Straße 12	1	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	57	2	57	2	56	1	< 30	<30	0	0	~~54~~ 56	~~42~~ 48	0 1	2 8	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	~~50~~ 51	0	60	5	57	2	57	2	56	1	< 30	<30	0	0	~~54~~ 56	~~43~~ 49	0 1	3 9	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	~~53~~ 52	0	54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	4 3	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	~~55~~ 56	0 1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	6 5	32	32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	54	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~48~~ 46	0	8 6	33	33	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~59~~ 58	4 3	~~55~~ 54	0	~~56~~ 57	1 2	54	0	< 30	<30	0	0	54	48	0	8	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	56	~~48~~ 49	1	8 9	37	37	0	0	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	~~57~~ 56	49	2 1	9	37	37	0	0	37	37	0	0	39	0	< 30	0
BR006	Bahnhofstraße 3	1	EG	Mi	60	45	53	0	51	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	53	0	51	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	44	0	< 30	0	< 30	0	37	0	33	0	38	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	45	0	32	0	32	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	42	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 42	~~31~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	41	0	41	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	40 44	~~34~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	46	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	48	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
BR007	Bahnhofstraße 4A	1	EG	vGe	65	50	50	0	49	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vGe	65	50	51	0	50	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vGe	65	50	52	0	50	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 43	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vGe	65	50	52	0	50	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 45	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vGe	65	50	49	0	48	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vGe	65	50	48	0	48	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
BR008	Bahnhofstraße 4	1	EG	vGe	65	99	50	0	49	0	40	0	40	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 43	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	<

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		7	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
BR011	Bahnhofstraße 9	1	EG	Mi	60	45	49	0	47	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	48	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	54	0	52	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	54	0	53	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	51	0	50	0	46	0	46	0	56	0	51	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	52	0	50	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	47	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	48	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 44	~~33~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 46	~~36~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
BR012	Bahnhofstraße 10	1	EG	Mi	60	45	48	0	47	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	51	0	49	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	50	0	49	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~41~~ 36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	51	0	50	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	53	0	52	0	41	0	41	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 43	~~33~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	54	0	52	0	42	0	42	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 45	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
BR013	Bahnhofstraße 11	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	46	0	45	0	45	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	49	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
BR014	Bahnhofstraße 12	1	EG	Mi	60	45	53	0	51	0	37	0	37	0	46	0	42	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 41	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	53	0	52	0	42	0	42	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 46	~~34~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	51	0	49	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	51	0	50	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	50	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	51	0	50	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	51	0	50	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
BR015	Bahnhofstraße 14	1	EG	Mi	60	45	55	0	53	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 46	~~35~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	55	0	53	0	44	0	44	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 46	~~37~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	52	0	50	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~38~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	52	0	50	0	42	0	42	0	53	0	48	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 40	~~38~~ 34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	53	0	52	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	53	0	52	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
BR016	Bahnhofstraße 16	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 42	~~42~~ 35	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 44	~~42~~ 38	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~43~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	48	0	46	0	46	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~42~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	43	0	43	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~38~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	43	0	42	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BR017	Bahnhofstraße 23	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~40~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~39~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	54	0	58	0	55	0	30	<30	0	0	46	40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	54	0	59	0	56	0	31	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	42	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	54	0	59	0	56	0	30	<30	0	0	50	~~44~~ 45	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	41	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	60	0	55	0	60	0	57	0	31	<30	0	0	50	45	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	42	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR018	Bahnhofstraße 24	1	EG	Mi	60	45	48	0	47	0	44	0	44	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	48	0	45	0	45	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	44	0	40	0	40	0	50	0	45	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	50	0	49	0	48	0	48	0	58	0	53	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~45~~ 43	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
BR019	Bahnhofstraße 26	1	EG	Mi	60	45	49	0	48	0	45	0	45	0	53	0	49	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~41~~ 43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	49	0	46	0	46	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	45	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	46	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	52	0	58	0	55	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
BR021	Bahnhofstraße 31	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 41	~~39~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	53	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~41~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~43~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~43~~ 41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~41~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	43	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 36	~~37~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR022	Bahnhofstraße 33, Gebäude 1 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	99	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	99	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	52	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	99	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	99	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
BR023	Bahnhofstraße 33, Gebäude 2 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	48	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	99	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	51	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
BR024	Bahnhofstraße 34	1	EG	AMi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	61	1	56	0	61	1	58	0	35	<30	0	0	~~55~~ 60	~~48~~ 54	0	3 9	38	38	0	0	38	38	0	0	47	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	61	1	56	0	61	1	58	0	35	<30	0	0	~~56~~ 60	~~49~~ 54	0	4 9	38	38	0	0	38	38	0	0	47	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	59	0	59	0	58	0	58	0	64	4	59	0	64	4	61	1	35	<30	0	0	~~64~~ 60	~~58~~ 54	4 0	13 9	41	41	0	0	41	41	0	0	46	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	59	0	59	0	58	0	58	0	64	4	59	0	65	5	62	2	35	<30	0	0	~~64~~ 61	~~59~~ 55	4 1	~~14~~ 10	41	41	0	0	41	41	0	0	47	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	57	0	57	0	56	0	56	0	62	2	58	0	63	3	60	0	< 30	<30	0	0	~~63~~ 53	~~57~~ 40	3 0	~~12~~ 0	39	39	0	0	39	39	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	57	0	57	0	56	0	56	0	62	2	57	0	63	3	60	0	< 30	<30	0	0	~~64~~ 53	~~58~~ 39	4 0	~~13~~ 0	39	39	0	0	39	39	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	58	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
BR025	Bahnhofstraße 35, Gebäude 1 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 38	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
BR026	Bahnhofstraße 35, Gebäude 2 (kNN)	2	EG	Mi	60	99	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 42	~~41~~ 36	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	99	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	40	0	40	0	38	0	38	0	47	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR027	Bahnhofstraße 35, Gebäude 3	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~39~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~43~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	47	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	50	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~41~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
BR028	Bahnhofstraße 40	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	54	0	58	0	55	0	31	<30	0	0	~~49~~ 52	~~42~~ 46	0	~~0~~ 1	35	35	0	0	35	35	0	0	43	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	54	0	59	0	56	0	32	<30	0	0	~~50~~ 52	~~43~~ 47	0	~~0~~ 2	36	36	0	0	36	36	0	0	43	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	60	0	56	0	60	0	58	0	32	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 46	0	2 1	38	38	0	0	38	38	0	0	43	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	60	0	56	0	61	1	58	0	32	<30	0	0	~~53~~ 52	47	0	2	38	38	0	0	38	38	0	0	43	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	59	0	54	0	60	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~56~~ 48	~~49~~ 41	0	4 0	37	37	0	0	37	37	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	59	0	55	0	60	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 49	~~49~~ 42	0	4 0	37	37	0	0	37	37	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	59	0	55	0	60	0	57	0	31	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 46	0	~~2~~ 1	37	37	0	0	37	37	0	0	42	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	60	0	55	0	60	0	57	0	31	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 46	0	~~2~~ 1	38	38	0	0	38	38	0	0	43	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 46	~~46~~ 39	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 48	~~47~~ 41	0	~~2~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
BR029	Bahnhofstraße 44	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	54	0	30	<30	0	0	~~45~~ 49	~~39~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	42	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	53	0	58	0	55	0	30	<30	0	0	~~47~~ 50	~~41~~ 45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	42	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	55	0	60	0	57	0	30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 43	~~44~~ 36	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 46	~~45~~ 40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
BR030	Bahnhofstraße 46	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~35~~ 33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	34

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~40~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	59	0	54	0	59	0	56	0	31	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	43	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	60	0	55	0	60	0	57	0	31	<30	0	0	49	43	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	43	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~41~~ 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	55	0	60	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	40	0	< 30	0
BR032	Bahnhofstraße 50	1	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 48	~~38~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~41~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 43	~~44~~ 36	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~43~~ 42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 43	~~42~~ 36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	49	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 49	~~40~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~41~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
VI078	Bahnweg 1	1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	51	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	47	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~49~~ 48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI079	Bahnweg 2	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 45	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~37~~ 36	0	35	0	36	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	~~43~~ 42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~52~~ 51	0	~~48~~ 47	0	~~49~~ 50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~51~~ 50	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
VI080	Bahnweg 4	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~52~~ 51	0	50	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	~~42~~ 43	0	51	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~40~~ 39	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI081	Bahnweg 6	1	EG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	44	0	44	0	49	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 46	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~51~~ 50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	30	30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
VI082	Bahnweg 8	1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	52	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	49	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	49	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI083	Bahnweg 10	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	51	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~35~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	~~49~~ 48	0	50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	52	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	41	0	1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
GI003	Behrens Twachte 1	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	33	0	33	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
GI004	Behrens Twachte 2	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	47	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
GI006	Behrens Twachte 3	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	36	0	36	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI007	Behrens Twachte 5	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	35	0	35	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	36	0	36	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI008	Behrens Twachte 6	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
GI009	Behrens Twachte 9	1	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
GI010	Behrens Twachte 10	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~44~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI084	Bleckwedel 1, Gebäude 1	1	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	47	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	39	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	41	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
VI085	Bleckwedel 1, Gebäude 2	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		9	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	41	38	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
VI086	Bleckwedel 1A	1	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 40	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	44	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
VI087	Bleckwedel 1B	1	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	43	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	43	39	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	43	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	58	0	58	0	32	<30	0	0	49	43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	43	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	57	0	57	0	58	0	58	0	32	<30	0	0	49	44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	43	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	52	0	53	0	53	0	32	<30	0	0	48	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	52	0	53	0	53	0	32	<30	0	0	48	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI088	Bleckwedel 1C	1	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	41	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	43	41	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	48	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
VI089	Bleckwedel 2A	1	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	49	0	48	0	48	0	48	0	58	0	58	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	35	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	59	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	58	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
VI090	Bleckwedel 2	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		1	2.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	2.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		3	2.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	39	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	32	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		5	2.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		6	2.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
VI091	Bleckwedel 3A	1	EG	AMi	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
VI092	Bleckwedel 3B	2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI093	Bleckwedel 3	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	45	41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
VI094	Bleckwedel 4	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	50	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
VI095	Bleckwedel 5A	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	50	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	58	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	52	47	0	2	35	35	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
VI096	Bleckwedel 5	1	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
VI097	Bleckwedel 6	1	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	39	0	39	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI098	Bleckwedel 7	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI099	Bleckwedel 8	1	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	57	0	57	0	57	0	30	<30	0	0	46	40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	42	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	58	0	58	0	31	<30	0	0	48	42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	42	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	31	<30	0	0	45	41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	42	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	56	0	56	0	57	0	57	0	31	<30	0	0	47	42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	42	0	< 30	0
VI100	Bleckwedel 9	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI101	Bleckwedel 10	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	44	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	46	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
VI102	Bleckwedeler Straße 17	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~46~~ 45	0	~~45~~ 44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	~~39~~ 40	0	47	0	~~47~~ 46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~49~~ 48	0	~~50~~ 51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 43	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	~~51~~ 50	0	~~52~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	48	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	47	0	47	0	55	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	42	0	2	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	52	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	49	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
VI103	Bleckwedeler Straße 23A	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~37~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	53	0	~~50~~ 49	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	~~52~~ 51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	50	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	30	30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	53	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	~~39~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	54	0	52	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	49	41	0	1	30	30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	48	0	48	0	51	0	51	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	45	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	~~46~~ 45	0	~~45~~ 46	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	~~48~~ 49	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	44	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	~~37~~ 38	0	~~37~~ 38	0	36	0	~~36~~ 37	0	~~46~~ 45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	~~40~~ 41	0	~~40~~ 41	0	39	0	~~39~~ 40	0	47	0	~~47~~ 46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
VI104	Bleckwedeler Straße 23	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	~~62~~ 51	0	52	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	40	0	0	30	30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	42	0	2	31	31	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	53	0	52	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	~~60~~ 49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	54	0	51	0	~~52~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	41	0	1	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI105	Bleckwedeler Straße 24	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~38~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~37~~ 38	0	~~37~~ 38	0	36	0	~~36~~ 37	0	45	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~39~~ 40	0	~~39~~ 40	0	38	0	~~38~~ 39	0	~~46~~ 45	0	~~45~~ 44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	E

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	~~53~~ 52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	50	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	~~51~~ 50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~38~~ 41	0	0 ~~1~~	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	43	0	3	32	32	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
VI107	Bleckwedeler Straße 26	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~53~~ 52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	~~52~~ 53	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	49	41	0	1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	46	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	~~49~~ 48	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	48	0	50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~37~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~52~~ 51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~42~~ 43	0	2 3	31	31	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
VI108	Bleckwedeler Straße 27, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	50	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	50	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	53	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	54	0	~~52~~ 51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	49	40	0	0	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	53	0	51	0	< 30	32	0	0	49	41	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	30	30	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	56	0	56	0	55	0	55	0	55	0	~~53~~ 52	0	53	0	51	0	< 30	33	0	0	49	41	0	0	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	41	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	56	0	56	0	55	0	55	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	32	0	0	49	41	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	30	30	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	56	0	56	0	55	0	55	0	55	0	53	0	~~53~~ 54	0	52	0	< 30	33	0	0	~~50~~ 49	41	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	41	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	45	0	45	0	~~50~~ 49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	51	0	50	0	~~49~~ 50	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
VI109	Bleckwedeler Straße 27, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	~~47~~ 46	0	~~45~~ 44	0	~~45~~ 46	0	~~43~~ 44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	50	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	~~47~~ 46	0	~~46~~ 44	0	~~45~~ 46	0	~~42~~ 43	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 39	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	44	0	~~44~~ 43	0	~~51~~ 50	0	~~49~~ 47	0	49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	54	0	52	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	49	41	0	0	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	54	0	51	0	~~52~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	40	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
VI110	Bleckwedeler Straße 29	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	33	0	34	0	32	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	~~33~~ 34	0	~~33~~ 34	0	33	0	33	0	39	0	37	0	~~37~~ 38	0	36	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	38	0	37	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	~~36~~ 35	0	~~36~~ 35	0	~~35~~ 34	0	~~35~~ 34	0	43	0	~~41~~ 40	0	~~41~~ 43	0	~~38~~ 40	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	~~38~~ 37	0	~~38~~ 37	0	37	0	~~37~~ 36	0	44	0	~~43~~ 42	0	~~42~~ 44	0	~~40~~ 41	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	~~53~~ 52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	~~55~~ 54	0	52	0	53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	49	~~40~~ 42	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	53	0	51	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~39~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	54	0	52	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	49	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	38	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	54	0	~~52~~ 51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	54	0	52	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	49	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
VI111	Bleckwedeler Straße 30	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	43	0	3	32	32	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	42	0	2	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	52	0	~~51~~ 52	0	51	0	< 30	<30	0	0	49	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	53	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	50	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~49~~ 48	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	53	0	~~50~~ 49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 51	0	53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI112	Bleckwedeler Straße 32, Gebäude 1 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	45	0	45	0	44	0	44	0	49	0	46	0	~~47~~ 48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	43	0	43	0	42	0	42	0	~~50~~ 49	0	~~47~~ 46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	49	~~41~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	51	0	51	0	50	0	50	0	~~56~~ 55	0	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	42	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
VI113	Bleckwedeler Straße 32, Gebäude 2 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	50	~~40~~ 41	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	99	49	0	49	0	48	0	48	0	~~57~~ 56	0	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	43	0	0	32	32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	53	0	53	0	52	0	52	0	~~56~~ 55	0	53	0	54	0	52	0	< 30	30	0	0	50	42	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	99	54	0	54	0	53	0	53	0	~~56~~ 55	0	53	0	54	0	52	0	< 30	31	0	0	50	42	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	55	0	55	0	54	0	54	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	32	0	0	~~46~~ 47	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	56	0	56	0	55	0	55	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	33	0	0	~~47~~ 48	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	41	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	50	0	50	0	49	0	49	0	42	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	51	0	51	0	50	0	50	0	46	0	45	0	~~45~~ 46	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	99	49	0	49	0	48	0	48	0	41	0	41	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	99	~~51~~ 50	0	~~51~~ 50	0	50	0	50	0	~~47~~ 46	0	45	0	~~45~~ 46	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	99	47	0	47	0	46	0	46	0	~~46~~ 45	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 41	~~31~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	99	48	0	48	0	47	0	47	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 46	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	99	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	34	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	99	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	~~53~~ 52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	41	0	0	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	99	49	0	49	0	48	0	48	0	~~57~~ 56	0	~~54~~ 53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
VI114	Bleckwedeler Straße 35	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	45	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	~~40~~ 41	0	40	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	~~43~~ 44	0	52	0	~~49~~ 48	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	30	30	0	0	~~<

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	~~47~~ 46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~52~~ 51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	35	0	34	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	~~49~~ 39	0	40	0	39	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI117	Bleckwedeler Straße 38	1	EG	Mi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	54	0	51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	32	0	0	~~49~~ 48	40	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	56	0	56	0	56	0	56	0	~~56~~ 55	0	~~54~~ 53	0	54	0	~~52~~ 53	0	< 30	34	0	0	50	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	32	0	0	50	41	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	41	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	56	0	56	0	55	0	55	0	56	0	~~54~~ 53	0	54	0	53	0	< 30	34	0	0	50	42	0	0	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	50	0	~~50~~ 51	0	~~56~~ 55	0	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	56	0	54	0	54	0	53	0	< 30	31	0	0	50	42	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 50	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~40~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~39~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	38	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 47	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	37	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	49	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	45	0	< 30	<30	0	0	43	~~33~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	~~53~~ 52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	51	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	30	0	0	~~46~~ 44	~~33~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	32	0	0	~~48~~ 47	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	39	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	56	0	56	0	55	0	55	0	52	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	32	0	0	~~47~~ 46	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	40	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	57	0	57	0	56	0	56	0	54	0	52	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	34	0	0	48	~~38~~ 37	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	41	0	< 30	0
VI118	Bleckwedeler Straße 40	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	~~51~~ 50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 47	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	42	0	41	0	~~40~~ 41	0	40	0	< 30	<30	0	0	37	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	48	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	54	0	52	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	49	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	55	0	~~53~~ 52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	50	~~41~~ 42	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	53	0	~~53~~ 54	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
VI119	Bleckwedeler Straße 41	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	49	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~50~~ 49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	45	0	45	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	40	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	~~42~~ 43	0	~~42~~ 43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	~~44~~ 43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	~~37~~ 38	0	~~37~~ 38	0	36	0	~~36~~ 37	0	45	0	~~46~~ 45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI120	Bleckwedeler Straße 42	1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	48	0	~~48~~ 47	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	54	0	~~52~~ 51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	49	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	~~55~~ 54	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	49	~~41~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~41~~ 40	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	~~51~~ 50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 48	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
VI121	Bleckwedeler Straße 46	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	~~35~~ 34	0	35	0	34	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	36	0	36	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	~~35~~ 36	0	~~35~~ 36	0	34	0	~~34~~ 35	0	43	0	42	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	~~47~~ 46	0	48	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	~~51~~ 50	0	~~48~~ 47	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	~~52~~ 51	0	48	0	~~49~~ 50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	42	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~39~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	~~46~~ 46	0	~~46~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	49	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
BÖ001	Böhme 1	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BÖ002	Böhme 2	1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BÖ003	Böhme 3A	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	35	0	35	0	33	0	42	0	41	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BÖ005	Böhme 3C	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	36	0	36	0	46	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	32	0	32	0	42	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	30	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	34	0	34	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	35	0	35	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ006	Böhme 3D	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	35	0	35	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ007	Böhme 3	1	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BÖ008	Böhme 4 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	39	0	39	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	99	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	39	0	39	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	99	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	99	37	0	37	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	99	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	99	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	99	37	0	37	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	99	39	0	39	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	99	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	99	38	0	38	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	99	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	EG	Mi	60	99	37	0	38	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	1.OG	Mi	60	99	39	0	39	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		11	EG	Mi	60	99	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		11	1.OG	Mi	60	99	35	0	35	0	33	0	33	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ009	Böhme 4A	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	31	0	31	0	40	0	40	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ010	Böhme 5	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	41	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BÖ011	Böhme 6	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	46	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BÖ012	Böhme 7	1	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	32	0	32	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	30	0	30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ013	Böhme 8	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	33	0	33	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
BÖ014	Böhme 9	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~44~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ015	Böhme 10	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	30	0	30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BÖ016	Böhme 11	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BÖ017	Böhme 12	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
BÖ018	Böhme 13	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	31	0	31	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	31	0	31	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~44~~ 43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BÖ019	Böhme 14	1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 33	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ < 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 33	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BÖ020	Böhme 15	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
BÖ021	Böhme 16	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	49	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BÖ022	Böhme 17	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	42	0	41	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BÖ023	Böhme 18	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	41	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ024	Böhme 19A	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ025	Böhme 19	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	32	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ026	Böhme 19	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	33	0	33	0	33	0	33	0	42	0	42	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ027	Böhme 20	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	40	0	49	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
BÖ028	Böhme 21	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	37	0	46	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BÖ029	Böhme 22	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BÖ030	Böhme 23	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BÖ031	Böhme 24	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ032	Böhme 25	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	36	0	37	0	33	0	33	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	32	0	32	0	43	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		10	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		11	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		11	1.OG	Mi	60	45	39	0	40	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		12	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		12	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ033	Böhme 26	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		8	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BÖ034	Böhme 27	1	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BÖ035	Böhme 28	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~45~~ 44	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
BÖ036	Böhme 29	2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	46	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	48	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
BÖ037	Böhme 30	2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ < 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	46	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BÖ038	Böhme 31	1	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	30	0	30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ039	Böhme 32A	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	32	0	32	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	38	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ040	Böhme 32	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	31	0	31	0	40	0	40	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BÖ041	Böhme 33	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ042	Böhme 34	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	45	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BÖ044	Böhme 36	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~45~~ 44	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
BÖ045	Böhme 37	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ046	Böhme 38, Gebäude 1	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	35	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BÖ047	Böhme 38, Gebäude 2	1	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BÖ048	Böhme 40	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	46	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	46	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	41	0	39	0	51	0	50	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ049	Böhme 41	1	EG	Mi	60	45	44	0	45	0	43	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	46	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	38	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	31	0	31	0	41	0	41	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
BÖ050	Böhme 42	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	37	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BÖ051	Böhme 43	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	37	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	37	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BÖ052	Böhme 44	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40 41	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BÖ053	Böhme 45	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	<

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BÖ054	Böhme 46, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BÖ055	Böhme 46, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BÖ056	Böhme 47	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	34	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	34	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	36	32	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
BÖ057	Böhme 48	2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	36	0	34	0	34	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BÖ058	Böhme 49	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	35	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BÖ059	Böhme 50	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BÖ060	Böhme 51	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
BÖ061	Böhme 52	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	38	34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
BÖ062	Böhme 53	1	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	32	0	32	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ063	Böhme 54, Gebäude 1	1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	31	0	31	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	34	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	37	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ064	Böhme 54, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
BÖ065	Böhme 55	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	37	34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
BÖ066	Böhme 56	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BÖ067	Böhme 57, Gebäude 1	1	1.OG	SSo	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	SSo	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	SSo	60	45	33	0	33	0	31	0	31	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	32	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	SSo	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	SSo	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	38	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	SSo	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	SSo	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
BÖ068	Böhme 57, Gebäude 2	1	EG	SSo	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	SSo	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	SSo	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	SSo	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	SSo	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	SSo	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	SSo	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
BÖ069	Böhme 59	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	35	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 36	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	36	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	37	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
BÖ070	Böhme 60	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	30	0	30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	32	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	35	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	36	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
BÖ071	Böhme 62	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	35	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	37	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
BÖ072	Böhme 66	1	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
BÖ073	Böhme 68	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
BÖ074	Böhme 69	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
BÖ075	Böhme 70	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	44	0	4	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
BÖ076	Böhme 72	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	38	0	38	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
BÖ077	Böhme 78	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	32	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
BÖ078	Böhme 80	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	36	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR033	Bösenkampweg 3	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	46	0	46	0	56	1	52	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	46	0	46	0	57	2	52	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	39	0	39	0	50	0	47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	40	0	40	0	51	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	39	0	39	0	50	0	47	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	46	0	46	0	57	2	53	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	47	0	47	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	35	35	0	0	35	35	0	0	42	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	46	0	46	0	57	2	53	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
BR034	Bösenkampweg 5	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	46	0	46	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 42	0	~~0~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	37	0	37	0	48	0	46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	41	0	41	0	51	0	49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
BR035	Bösenkampweg 7	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	45	0	45	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	41	0	41	0	52	0	49	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	42	0	42	0	53	0	50	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
BR036	Bösenkampweg 11	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	38	0	38	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	40	0	40	0	51	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	44	0	44	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 47	~~39~~ 41	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
BR037	Bösenkampweg 13	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	39	0	39	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 43	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	39	0	39	0	50	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	43	0	43	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
BR038	Bösenkampweg 15	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	41	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	39	0	39	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	55	0	55	0	40	0	40	0	51	0	49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	43	0	43	0	54	0	51	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
BR039	Bösenkampweg 17	1	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	~~39~~ 40	0	~~39~~ 40	0	38	0	~~38~~ 39	0	48	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	42	0	43	0	~~40~~ 41	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~39~~ 40	0	~~39~~ 40	0	38	0	~~38~~ 39	0	48	0	~~46~~ 45	0	46	0	~~43~~ 44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~35~~ 36	0	~~35~~ 36	0	34	0	~~34~~ 36	0	44	0	43	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	42	0	~~41~~ 42	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~35~~ 37	0	~~35~~ 37	0	34	0	~~34~~ 36	0	44	0	43	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~35~~ 36	0	~~35~~ 36	0	34	0	~~34~~ 35	0	44	0	42	0	~~41~~ 42	0	40	0	< 30	<30	0	0	38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~35~~ 34	0	~~33~~ 32	0	33	0	~~30~~ 31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~35~~ 34	0	~~33~~ 32	0	33	0	~~30~~ 31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~35~~ 34	0	~~33~~ 32	0	33	0	~~30~~ 31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	~~44~~ 43	0	~~44~~ 45	0	~~41~~ 42	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~48~~ 47	0	~~45~~ 44	0	~~45~~ 46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI123	Bremer Straße 78	1	EG	vWo	55	40	~~39~~ 40	0	~~39~~ 40	0	39	0	39	0	47	0	45	0	45	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~37~~ 38	0	~~37~~ 38	0	37	0	37	0	46	0	43	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	~~40~~ 39	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	40	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~39~~ 40	0	~~39~~ 40	0	38	0	~~38~~ 39	0	~~49~~ 48	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~40~~ 41	0	~~40~~ 41	0	40	0	40	0	49	0	~~47~~ 46	0	47	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~40~~ 41	0	~~40~~ 41	0	40	0	40	0	49	0	~~47~~ 46	0	47	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI124	Bremer Straße 79A	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~36~~ 35	0	34	0	33	0	32	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~33~~ 34	0	~~33~~ 34	0	32	0	~~32~~ 33	0	42	0	41	0	40	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~30~~ 31	0	~~30~~ 31	0	< 30	0	~~<30~~ 30	0	39	0	38	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~35~~ 36	0	~~35~~ 36	0	34	0	~~34~~ 35	0	43	0	42	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	~~45~~ 44	0	~~43~~ 42	0	~~42~~ 44	0	~~40~~ 41	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~48~~ 47	0	~~46~~ 45	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	36	0	~~35~~ 36	0	34	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~37~~ 38	0	~~37~~ 38	0	36	0	~~36~~ 37	0	~~46~~ 45	0	~~44~~ 43	0	~~43~~ 44	0	42	0	< 30	<30	0	0	40	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI125	Bremer Straße 79B	1	EG	vWo	55	40	~~40~~ 41	0	~~40~~ 41	0	39	0	~~39~~ 40	0	~~50~~ 49	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	45	0	< 30	<30	0	0	43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~41~~ 42	0	~~41~~ 42	0	41	0	41	0	~~51~~ 50	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	46	0	< 30	<30	0	0	44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	~~36~~ 35	0	~~34~~ 35	0	~~33~~ 34	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	44	0	44	0	~~42~~ 43	0	< 30	<30	0	0	41	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	47	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	47	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	43	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI126	Bremer Straße 83	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~48~~ 47	0	46	0	~~45~~ 46	0	44	0	< 30	<30	0	0	42	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	~~46~~ 45	0	~~45~~ 46	0	43	0	< 30	<30	0	0	41	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~33~~ 32	0	30	0	~~30~~ 31	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	~~47~~ 46	0	~~44~~ 43	0	~~45~~ 46	0	~~42~~ 43	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	~~45~~ 44	0	~~46~~ 47	0	~~43~~ 44	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~48~~ 47	0	~~46~~ 45	0	~~45~~ 46	0	43	0	< 30	<30	0	0	42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	~~47~~ 46	0	47	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI127	Bremer Straße 85	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	44	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	45	0	45	0	43	0	< 30	<30	0	0	42	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	33	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~40~~ 39	0	36	0	~~37~~ 38	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~46~~ 44	0	~~46~~ 47	0	~~43~~ 44	0	< 30	<30	0	0	44	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~46~~ 45	0	47	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~48~~ 47	0	48	0	~~45~~ 46	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI128	Bremer Straße 87A	3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	~~40~~ 39	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	~~43~~ 41	0	~~39~~ 38	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	47	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~41~~ 42	0	~~41~~ 42	0	40	0	~~40~~ 41	0	~~50~~ 49	0	47	0	48	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI129	Bremer Straße 87B	2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	~~35~~ 36	0	44	0	43	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	40	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	~~45~~ 44	0	~~44~~ 45	0	~~42~~ 43	0	< 30	<30	0	0	42	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	36	0	38	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~37~~ 36	0	~~35~~ 34	0	~~34~~ 35	0	32	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI130	Bremer Straße 87C	2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~48~~ 47	0	45	0	45	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	~~47~~ 46	0	47	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~31~~ 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~37~~ 36	0	~~35~~ 34	0	~~34~~ 35	0	32	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI131	Bremer Straße 87D	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	44	0	< 30	<30	0	0	43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	45	0	< 30	<30	0	0	44	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	40	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	~~44~~ 43	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~31~~ 32	0	~~31~~ 32	0	31	0	31	0	40	0	38	0	~~36~~ 37	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	~~44~~ 43	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI132	Bremer Straße 87E	1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	44	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	42	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~36~~ 35	0	35	0	36	0	35	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	47	0	48	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI134	Bremer Straße 89A	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	32	0	33	0	31	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	~~39~~ 38	0	36	0	37	0	~~36~~ 36	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 31	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 45	0	~~47~~ 48	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	~~47~~ 48	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	40	0	40	0	40	0	49	0	~~48~~ 47	0	48	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	43	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	44	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	44	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI135	Bremer Straße 89C	1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~48~~ 47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	41	0	40	0	39	0	< 30	<30	0	0	38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	~~39~~ 38	0	~~35~~ 34	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	~~41~~ 40	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	~~49~~ 48	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	46	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI136	Bremer Straße 91, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	45	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	44	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	45	0	45	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	44	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~31~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	45	0	45	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	41	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~34~~ 35	0	~~34~~ 35	0	34	0	34	0	43	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	36	0	37	0	~~35~~ 36	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~50~~ 49	0	~~47~~ 46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~38~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~50~~ 49	0	~~47~~ 46	0	~~48~~ 49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~50~~ 49	0	~~47~~ 46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	~~47~~ 46	0	~~48~~ 49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	2.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	2.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI137	Bremer Straße 91, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	45	0	45	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	45	0	~~45~~ 46	0	~~43~~ 44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	~~41~~ 40	0	~~37~~ 36	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI138	Bremer Straße 93	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	49	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	49	0	50	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~33~~ 32	0	~~31~~ 30	0	31	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	37	0	37	0	~~35~~ 36	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~35~~ 34	0	33	0	34	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	41	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~35~~ 34	0	33	0	34	0	~~32~~ 33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	42	0	~~42~~ 43	0	~~41~~ 42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	~~33~~ 32	0	~~33~~ 34	0	~~32~~ 33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	40	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	48	0	48	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	44	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~51~~ 50	0	~~49~~ 48	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		10	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~49~~ 48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		10	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		11	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		11	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI139	Bremer Straße 95	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	42	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	46	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	44	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	~~46~~ 47	0	43	0	~~44~~ 45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	44	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	~~47~~ 46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~48~~ 47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	39	0	39	0	39	0	38	0	38	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	~~47~~ 48	0	43	0	< 30	<30	0	0	43 ~~39~~	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	~~49~~ 48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI140	Bremer Straße 97A	1	EG	vWo	55	40	~~42~~ 43	0	~~42~~ 43	0	41	0	~~41~~ 42	0	51	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	~~50~~ 49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	43	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	43	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~30~~ < 30	0	~~30~~ < 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	~~38~~ 37	0	~~39~~ 40	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~33~~ 32	0	~~33~~ 32	0	32	0	~~32~~ 31	0	42	0	40	0	~~41~~ 42	0	~~40~~ 41	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~40~~ 39	0	~~39~~ 38	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~32~~ 33	0	~~32~~ 33	0	31	0	~~31~~ 32	0	~~44~~ 42	0	~~41~~ 40	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	40	41	41	0	41	0	40	0	40	0	~~60~~ 49	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~49~~ 48	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI141	Bremer Straße 97	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 46	0	46	0	45

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	44	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	42	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	45	0	45	0	43	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	~~48~~ 47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~51~~ 50	0	~~48~~ 47	0	~~49~~ 50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~42~~ 43	0	~~42~~ 43	0	41	0	~~44~~ 42	0	~~52~~ 51	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI143	Bremer Straße 101	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	33	0	34	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	38	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~51~~ 50	0	~~48~~ 47	0	~~49~~ 50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI144	Bremer Straße 103, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	~~50~~ 51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	47	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	~~48~~ 49	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI145	Bremer Straße 103, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	45	0	~~45~~ 46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 44	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~42~~ 43	0	~~42~~ 43	0	41	0	~~44~~ 42	0	50	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~33~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI146	Bremer Straße 103A	1	EG	vWo	55	40	~~41~~ 42	0	~~41~~ 42	0	40	0	~~40~~ 41	0	49	0	48	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~35~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~50~~ 49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 49	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	45	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	~~49~~ 48	0	50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	48	0	~~49~~ 50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~43~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI147	Bremer Straße 104	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~50~~ 49	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	45	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	~~39~~ 38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	39	0	~~39~~ 38	0	38	0	37	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	< 30	0	~~< 30~~ 30	0	38	0	38	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	~~40~~ 39	0	39	0	~~39~~ 40	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	~~42~~ 41	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~51~~ 50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI148	Bremer Straße 108	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	43	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	42	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~51~~ 50	0	48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~39~~ 40	0	~~39~~ 40	0	38	0	~~38~~ 39	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 46	0	~~46~~ 47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI149	Bremer Straße 110	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	38	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~31~~ 32	0	~~31~~ 32	0	30	0	~~30~~ 31	0	~~41~~ 40	0	39	0	40	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~50~~ 49	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~42~~ 43	0	~~42~~ 43	0	41	0	~~41~~ 42	0	51	0	~~49~~ 48	0	50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	53	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	~~41~~ 42	0	~~41~~ 42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	~~48~~ 49	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI150	Bremer Straße 112	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~48~~ 47	0	~~46~~ 45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	41	0	1	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	~~48~~ 49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~38~~ 39	0	~~38~~ 39	0	37	0	~~37~~ 38	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 43	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~39~~ 40	0	~~39~~ 40	0	38	0	~~38~~ 39	0	47	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 43	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI151	Bremer Straße 117A	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	46	0	42	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 35	~~36~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	48	0	45	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 39	~~37~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	54	0	50	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~40~~ 42	0	0 2	30	30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	51	0	~~61~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~39~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	52	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	49	~~39~~ 42	0	~~0~~ 2	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~52~~ 51	0	~~53~~ 54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	32	32	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	43	0	3	32	32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	43	0	3	32	32	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	51	44	0	4	33	33	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
VI154	Bretel 1	1	EG	AMi	60	45	56	0	56	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	56	0	56	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	54	0	54	0	49	0	49	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	51	46	0	1	36	36	0	0	36	36	0	0	42	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	55	0	55	0	49	0	49	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	51	46	0	1	36	36	0	0	36	36	0	0	42	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	49	0	49	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	47	0	2	36	36	0	0	36	36	0	0	42	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	53	47	0	2	36	36	0	0	36	36	0	0	42	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	58	0	58	0	31	<30	0	0	53	47	0	2	35	35	0	0	35	35	0	0	44	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	58	0	58	0	31	<30	0	0	53	47	0	2	36	36	0	0	36	36	0	0	44	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	39	0	39	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	53	0	53	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI155	Bretel 2A	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	44	41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	46	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	45	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	52	47	0	2	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	50	0	50	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	52	47	0	2	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	53	0	53	0	51	0	51	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	52	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	37	37	0	0	37	37	0	0	41	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	53	0	53	0	51	0	51	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	53	47	0	2	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	53	0	53	0	50	0	50	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	53	47	0	2	37	37	0	0	37	37	0	0	41	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	53	0	53	0	50	0	50	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	52	47	0	2	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	41	0	< 30	0
VI156	Bretel 2	1	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	50	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	50	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	49	0	49	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	47	0	47	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
VI157	Bretel 3	1	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	54	0	54	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	55	0	55	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		2	2.OG	AMi	60	45	55	0	55	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	53	0	53	0	47	0	47	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
		3	2.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	47	0	47	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	2.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
VI158	Bretel 4	1	EG	AMi	60	45	56	0	56	0	54	0	54	0	61	1	61	1	61	1	61	1	31	<30	0	0	57	52	0	7	38	38	0	0	38	38	0	0	44	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	57	0	57	0	55	0	55	0	62	2	62	2	62	2	62	2	31	<30	0	0	58	52	0	7	39	39	0	0	39	39	0	0	44	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	56	0	56	0	53	0	53	0	59	0	59	0	59	0	59	0	31	<30	0	0	57	51	0	6	37	37	0	0	37	37	0	0	44	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	57	0	57	0	53	0	53	0	60	0	60	0	60	0	60	0	31	<30	0	0	~~57~~ 58	52	0	7	37	37	0	0	37	37	0	0	44	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	44	0	44	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	46	0	46	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	52	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	54	0	54	0	52	0	52	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 55	49	0	4	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
VI159	Bretel 5	1	EG	AMi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	60	0	60	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	50	45	0	0	38	38	0	0	38	38	0	0	42	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	57	0	57	0	56	0	56	0	62	2	62	2	62	2	62	2	30	<30	0	0	56	51	0	6	39	39	0	0	39	39	0	0	43	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	59	0	59	0	59	0	30	<30	0	0	56	50	0	5	36	36	0	0	36	36	0	0	43	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	60	0	60	0	60	0	60	0	30	<30	0	0	59	53	0	8	36	36	0	0	36	36	0	0	43	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	54	0	54	0	52	0	52	0	61	1	61	1	61	1	61	1	32	<30	0	0	56	51	0	6	38	38	0	0	38	38	0	0	45	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	56	0	56	0	55	0	55	0	62	2	62	2	62	2	62	2	33	<30	0	0	59	53	0	8	39	39	0	0	39	39	0	0	46	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	53	0	53	0	51	0	51	0	59	0	59	0	59	0	59	0	30	<30	0	0	56	51	0	6	37	37	0	0	37	37	0	0	43	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	54	0	54	0	52	0	52	0	59	0	59	0	59	0	59	0	30	<30	0	0	57	51	0	6	38	38	0	0	38	38	0	0	44	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	49	0	49	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	50	0	50	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	48	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	44	41	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	59	0	59	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	48	41	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	56	0	56	0	55	0	55	0	60	0	60	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	51	44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
BO033	Bruchstraße 15	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	<

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BO034	Bruchstraße 16	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~9~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 44	~~35~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 44	~~35~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO035	Bruchstraße 17, Gebäude 1	2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
BO036	Bruchstraße 17, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO037	Bruchstraße 18	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO038	Bruchstraße 19	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 44	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 40	~~31~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO039	Bruchstraße 20	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 42	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
FR011	Bruchstraße 21	1	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
BO040	Bruchstraße 21	2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
BO041	Bruchstraße 22	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~40~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	31	0	31	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO042	Bruchstraße 26	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BO044	Bruchstraße 30	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~40~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
FR012	Bruchstraße 35	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
FR013	Brückfeldweg 23	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC021	Büschelskamp 1	1	EG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC022	Büschelskamp 2	1	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC023	Büschelskamp 3	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC024	Büschelskamp 5	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	40	0	39	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC025	Büschelskamp 6	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	<30	0	0	< 30	<30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC026	Büschelskamp 7	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 42	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	34 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC027	Büschelskamp 8	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC028	Büschelskamp 9	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43 42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43 44	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41 42	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC029	Büschelskamp 18	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43 42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	37 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC030	Büschelskamp 19	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	35 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 43	35 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 43	35 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44 43	35 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC031	Büschelskamp 20	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	36 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38 37	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC032	Büschelskamp 25	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	39 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
SC033	Büschelskamp 26	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45 46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46 46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	34 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46 45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC034	Büschelskamp 27	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46 45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45 44	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46 45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC035	Büschelskamp 28	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	31 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	46 45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC036	Büschelskamp 29	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	45 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	34 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39 38	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC037	Büschelskamp 30	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44 45	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	45 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	36 42	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40 43	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC038	Büschelskamp 31	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40 39	33	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
SC039	Büschelskamp 36	1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47 46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43 44	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47 46	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47 46	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39 38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	31 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	37	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC040	Büschelskamp 37	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	32 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC041	Büschelskamp 38	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48 47	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46 45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC042

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC043	Büschelskamp 40	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC044	Büschelskamp 42	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC045	Büschelskamp 43	2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	40	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC046	Büschelskamp 44	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	42	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC047	Büschelskamp 45	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC048	Büschelskamp 46	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC049	Büschelweg 21	1	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	37	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	38	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	60	0	60	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 53	45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	50	~~43~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI160	Dieckkamp 2	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI161	Dieckkamp 3	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	39	0	39

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI162	Dieckkamp 4	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI163	Dieckkamp 11A	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI164	Dieckkamp 11	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BR040	Dorfstraße 1	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	44	0	< 30	0	< 30	0	34	0	30	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	45	0	< 30	0	< 30	0	36	0	32	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	47	0	45	0	32	0	32	0	42	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	46	0	38	0	38	0	47	0	43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 43	~~32~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	47	0	36	0	36	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	49	0	47	0	35	0	35	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
BR041	Dorfstraße 2	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	40	0	40	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	44	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 44	~~35~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
GI011	Dorfstraße 2	1	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	49	0	49	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
BR042	Dorfstraße 3	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	39	0	35	0	35	0	44	0	40	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	40	0	35	0	35	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 36	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	42	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	42	0	42	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	41	0	32	0	32	0	41	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	43	0	33	0	33	0	43	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	2.OG	vWo	55	40	46	0	44	0	37	0	37	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 35	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	42	0	39	0	39	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 39	~~37~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	44	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~38~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	2.OG	vWo	55	40	47	0	45	0	41	0	41	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
GI012	Dorfstraße 3	2	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	30	0	30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	41	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
FR014	Dorfstraße 4A	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BR043	Dorfstraße 4	1	EG	Mi	60	45	40	0	39	0	31	0	31	0	41	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	41	0	36	0	36	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 34	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	40	0	35	0	35	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	35	0	35	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
GI013	Dorfstraße 5A	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 32	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	41	0	41	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	34	0	34	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 40	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		10	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		10	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		11	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		11	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		12	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		12	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		13	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		13	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		14	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		14	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
FR016	Dorfstraße 5	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	32	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	37	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR044	Dorfstraße 5	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	39	0	39	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	44	0	40	0	40	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 43	~~31~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	37	0	37	0	47	0	43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 32	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	44	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 42	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 43	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
FR017	Dorfstraße 6	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BR045	Dorfstraße 6	1	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	40	0	35	0	35	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 33	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	41	0	33	0	33	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	36	0	36	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	42	0	30	0	30	0	37	0	33	0	38	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	37	0	37	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 37	~~36~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	42	0	40	0	< 30	0	< 30	0	36	0	31	0	36	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	34	0	34	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	40	0	40	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	41	0	41	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		9	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
GI014	Dorfstraße 6	1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
BR046	Dorfstraße 7	1	EG	vWo	55	40	43	0	42	0	34	0	34	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	43	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	42	0	35	0	35	0	45	0	40	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 34	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	37	0	37	0	47	0	42	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 37	~~36~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	45	0	44	0	44	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
GI015	Dorfstraße 7	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	32	0	32	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 37	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BR047	Dorfstraße 8	1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	40	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 34	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	38	0	38	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	42	0	37	0	37	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	38	0	38	0	48	0	43	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
GI016	Dorfstraße 8	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR018	Dorfstraße 9	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI017	Dorfstraße 9	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BR048	Dorfstraße 9	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 37	0	~~1~~ 0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	41	0	30	0	30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	42	0	37	0	37	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 34	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	44	0	36	0	36	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	43	0	39	0	39	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~39~~ 42	0	~~0~~ 2	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
FR019	Dorfstraße 10	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR049	Dorfstraße 10	1	EG	Mi	60	45	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
GI018	Dorfstraße 10	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI019	Dorfstraße 11A	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR020	Dorfstraße 11	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	33	0	33	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BR050	Dorfstraße 11	1	EG	vWo	55	40	43	0	42	0	37	0	37	0	47	0	43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 34	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~35~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	41	0	33	0	33	0	42	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 33	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	42	0	36	0	36	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 46	~~37~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
GI020	Dorfstraße 11	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~41~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	49	0	49	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	49	0	49	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
FR021	Dorfstraße 12, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR022	Dorfstraße 12, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
GI021	Dorfstraße 12	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	49	0	49	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	49	0	49	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	49	0	49	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	50	0	50	0	50	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI022	Dorfstraße 13	1	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	38	0	38	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	33	0	32	0	32	0	32	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI023	Dorfstraße 14	1	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	49	0	49	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	49	0	54	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
GI024	Dorfstraße 15	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
BR051	Dorfstraße 16	1	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	38	0	35	0	35	0	44	0	40	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
GI025	Dorfstraße 16	1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 32	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BR052	Dorfstraße 17, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~42~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~39~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	38	0	30	0	30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	40	0	34	0	34	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	40	0	40	0	51	0	46	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	41	0	52	0	47	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR053	Dorfstraße 17, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	40	0	36	0	36	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	41	0	37	0	37	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 40	~~38~~ 34	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	~~43~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
GI026	Dorfstraße 17	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR054	Dorfstraße 18A	2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	41	0	41	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	42	0	42	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	41	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	39	0	39	0	49	0	44	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR055	Dorfstraße 18	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~43~~ 45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	38	0	37	0	33	0	33	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	~~30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	41	0	38	0	38	0	47	0	43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	41	0	41	0	52	0	47	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI027	Dorfstraße 19A	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
GI028	Dorfstraße 19	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BR056	Dorfstraße 20	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
GI029	Dorfstraße 20	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	49	0	49	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	46	0	46	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI030	Dorfstraße 22	1	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	43	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	49	0	49	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	49	0	49	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR057	Dorfstraße 23	2	EG	Mi	60	45	41	0	40	0	37	0	37	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	40	0	40	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~34~~ 32	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	41	0	41	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~39~~ 36	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	49	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~44~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
FR023	Dorfstraße 24	1	EG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
GI031	Dorfstraße 25	1	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
GI032	Dorfstraße 31	1	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	33	0	33	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	31	0	31	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI033	Dorfstraße 33A	1	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	49	0	49	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
GI034	Dorfstraße 33	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	MI	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI036	Dorfstraße 35	1	EG	MI	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	MI	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	MI	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	MI	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	MI	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	MI	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	MI	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	MI	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI037	Dorfstraße 37	1	EG	MI	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	MI	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	MI	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	MI	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	MI	60	45	34	0	34	0	32	0	32	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	MI	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	MI	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI038	Dorfstraße 39	1	EG	MI	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	MI	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	MI	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	MI	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	MI	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	MI	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 40	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	MI	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	MI	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR024	Dorfstraße 40A	1	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
FR025	Dorfstraße 40	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
GI039	Dorfstraße 41	1	EG	MI	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	MI	60	45	34	0	34	0	32	0	32	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	MI	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	MI	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	MI	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	MI	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	MI	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	MI	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	MI	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	MI	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	34	0	34	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	MI	60	45	36	0	36	0	34	0	34	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	MI	60	45	36	0	36	0	34	0	34	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	MI	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI040	Dorfstraße 41	1	EG	MI	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	MI	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	MI	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	MI	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	MI	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	MI	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	MI	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI165	Dreeßeler Straße 4	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 39	~~38~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~42~~ 41	0	~~42~~ 41	0	~~41~~ 40	0	~~51~~ 50	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	~~39~~ 40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 51	0	53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	49	41	0	1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	49	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	49	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	31	31	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	51	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~37~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	~~53~~ 52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~37~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
VI166	Dreeßeler Straße 6	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~39~~ 42	0	~~0~~ 2	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	43	0	3	32	32	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	~~43~~ 44	0	52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~35~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~36~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 48	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 47	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
VI168	Dreeßeler Straße 19	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 46	0	~~7~~ 6	35	35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	56	1	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~48~~ 46	0	~~8~~ 6	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	55	0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	54	0	< 30	<30	0	0	53	46	0	6	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	54	0	~~53~~ 54	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	54	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	41	0	1	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~63~~ 52	0	~~64~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	33	33	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	34	0	< 30	0
VI169	Dreikronen 3	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
VI170	Dreikronen 7	1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
VI171	Dreikronen 9	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
VI172	Dreikronen 10	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	33	0	33	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
VI173	Dreikronen 11	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	37	<30	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
VI174	Dreikronen 13	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
VI175	Dreikronen 15	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
BO045	Düsterneichen 13	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BO046	Düsterneichen 14	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	41	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BO047	Düsterneichen 15	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BO048	Düsterneichen 16	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	32	0	32	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BO049	Düsterneichen 17	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	47	0	45	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	49	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 40	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO050	Düsterneichen 18	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO051	Düsterneichen 20	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 42	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	47	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO052	Düsterneichen 21	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
BO053	Düsterneichen 22	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	47	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO054	Düsterneichen 24	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 39	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR058	Eichenkamp 8	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	38	0	33	0	33	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	39	0	34	0	34	0	44	0	39	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
BR059	Eichenkamp 12	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR060	Eichenkamp 14	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	37	0	31	0	31	0	41	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	40	0	35	0	35	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC050	Eichenweg 2	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC051	Eichenweg 8	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	33	0	33	0	43	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	33	0	33	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
SC052	Eichenweg 9	1	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	40	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC053	Eichenweg 12	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC054	Eichenweg 13	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC055	Eichenweg 14A	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC056	Eichenweg 14	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC057	Eichenweg 18A	3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC058	Eichenweg 18	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC059	Eichenweg 19	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC061	Eichenweg 25	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	45	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC062	Eichenweg 26, Gebäude 1	1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	43	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC063	Eichenweg 26, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
SC064	Eichenweg 28A	2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC065	Eichenweg 28B	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC066	Eichenweg 29	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	40	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	42	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	37	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC067	Eichenweg 30	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	44	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
SC068	Eichenweg 31	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	47	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC069	Eichenweg 32	1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
SC070	Eichenweg 33	1	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	38	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	41	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC071	Eichenweg 34	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	41	0	39	0	39	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	41	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	42	0	40	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC072	Eichenweg 36	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	44	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
SC073	Eichenweg 38	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	45	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR026	Eilter Mühlenweg 27A	1	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 35	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
FR027	Eilter Mühlenweg 27	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 33	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
FR028	Eilter Mühlenweg 41	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 35	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC074	Fuhrenkamp 22	1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC075	Fuhrenkamp 24	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	< 30	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	35	0	35	0	30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR029	Giltener Weg (Bosse) 29	1	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR030	Giltener Weg (Bosse) 32 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	99	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR031	Giltener Weg (Bosse) 33 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	40	0	40	0	38	0	38	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR032	Giltener Weg (Bosse) 38	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 33	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR033	Giltener Weg (Bosse) 44	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR034	Giltener Weg (Bosse) 47	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR035	Giltener Weg (Bosse) 48	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 33	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR036	Giltener Weg (Bosse) 55	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
FR037	Giltener Weg (Bosse) 56	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
FR038	Giltener Weg (Bosse) 57, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
FR039	Giltener Weg (Bosse) 57, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
FR040	Giltener Weg (Bosse) 59	1	EG	vWo

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR041	Giltener Weg (Bosse) 61	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	38	0	35	0	38	0	48	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	36	0	44	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI041	Grewiede 1, Gebäude 1	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	34	0	34	0	32	0	32	0	43	0	43	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
GI042	Grewiede 1, Gebäude 2	1	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA004	Groß Eilstorf 3	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA005	Groß Eilstorf 4A	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	53	0	53	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
WA006	Groß Eilstorf 4	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 39	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 40	~~30~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA007	Groß Eilstorf 5	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA008	Groß Eilstorf 7	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA009	Groß Eilstorf 8	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA010	Groß Eilstorf 9	1	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		5	2.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	2.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
WA011	Groß Eilstorf 11	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA012	Groß Eilstorf 12, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	42	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA013	Groß Eilstorf 12, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA014	Groß Eilstorf 12A	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA015	Groß Eilstorf 13A	1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA016	Groß Eilstorf 13	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA017	Groß Eilstorf 14	1	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA018	Groß Eilstorf 15	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA019	Groß Eilstorf 16	1	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA020	Groß Eilstorf 17 (kNN)	1

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	Mi	60	99	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
WA021	Groß Eilstorf 17	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
WA022	Groß Eilstorf 18A	2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
WA023	Groß Eilstorf 18	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
WA024	Groß Eilstorf 19	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA025	Groß Eilstorf 20	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	~~44~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA026	Groß Eilstorf 21	1	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
WA027	Groß Eilstorf 23	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	~~44~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA028	Groß Eilstorf 24	1	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	~~44~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA029	Groß Eilstorf 26	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	49	~~44~~ 43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
WA030	Groß Eilstorf 27	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
WA031	Groß Eilstorf 28	1	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	48	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~62~~ 51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
WA032	Groß Eilstorf 29	1	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~61~~ 50	~~45~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	56	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
WA034	Groß Eilstorf 31	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	35	35	0	0	35	35	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	50	~~45~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
WA035	Groß Eilstorf 32A	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA036	Groß Eilstorf 32B	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
WA037	Groß Eilstorf 32	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	58	0	58	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	60	0	60	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	36	36	0	0	36	36	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	60	0	60	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	52	~~47~~ 46	0	~~2~~ 1	36	36	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	50	~~45~~ 44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	52	~~47~~ 46	0	~~2~~ 1	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
WA038	Groß Eilstorf 33	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA039	Groß Eilstorf 34	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	34	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA040	Groß Eilstorf 35A	1	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA041	Groß Eilstorf 35	2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~43~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~43~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
WA042	Groß Eilstorf 36	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA044	Groß Eilstorf 38 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA045	Groß Eilstorf 38	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	~~45~~ 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA046	Groß Eilstorf 39	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA047	Groß Eilstorf 40	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA048	Groß Eilstorf 41	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA049	Groß Eilstorf 42	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA050	Groß Eilstorf 43	1	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA051	Groß Eilstorf 44, Gebäude 1	1	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA052	Groß Eilstorf 45	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA054	Groß Eilstorf 48	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	33	0	32	0	32	0	32	0	44	0	44	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA055	Groß Eilstorf 49	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA056	Groß Eilstorf 50	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA057	Groß Eilstorf 51	2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA058	Groß Eilstorf 52	1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	36	0	35	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA059	Groß Eilstorf 53	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 38	~~< 30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA060	Groß Eilstorf 54	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA061	Groß Eilstorf 55	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA062	Groß Eilstorf 56	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	37 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43 42	37 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA064	Groß Eilstorf 60A	2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA065	Groß Eilstorf 60	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	36 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	37 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA066	Groß Eilstorf 61	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	36 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38 39	32 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA067	Groß Eilstorf 62	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	55	0	55	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47 46	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	40 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47 46	41 40	0	1 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48 47	42 41	0	2 1	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	34 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43 42	37 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA068	Groß Eilstorf 63	1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 43	38 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 43	38 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39 38	33 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	37 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA069	Groß Eilstorf 64	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43 42	37 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	31 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35 38	<30 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38 37	33 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40 39	34 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	34 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	39 36	33 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	39 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA070	Groß Eilstorf 65	1	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	43 40	35 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 43	38 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 43	38 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA071	Groß Eilstorf 66	1	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 43	38 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40 39	34 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA072	Groß Eilstorf 67	1	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	35 37	<30 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 43	38 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40 39	34 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41 40	35 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA073	Groß Eilstorf 68A	2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 43	38 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40 39	34 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42 41	36 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA074	Groß Eilstorf 68	2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41 40	35 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42 41	36 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36 37	30 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	~~44~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA076	Groß Eilstorf 74	1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA077	Groß Eilstorf 75	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA078	Groß Eilstorf 76	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA079	Groß Eilstorf 78	1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA080	Groß Eilstorf 79	1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA081	Groß Eilstorf 80	1	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA082	Groß Eilstorf 82	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA083	Groß Eilstorf 83	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA084	Groß Eilstorf 84	1	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	58	0	58	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	50	~~45~~ 44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
WA085	Groß Eilstorf 85	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA086	Groß Eilstorf 86	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA087	Groß Eilstorf 87	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA088	Groß Eilstorf 88	1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA089	Groß Eilstorf 89	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA090	Groß Eilstorf 90	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA091	Groß Eilstorf 91	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA092	Groß Eilstorf 92	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA093	Groß Eilstorf 94	1	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
WA094	Groß Eilstorf 96A	2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 48	~~43~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA095	Groß Eilstorf 96	1	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		9	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		9	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
SC076	Große Straße 6, Gebäude 1	1	EG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 43	~~<30~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~35~~ 36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 44	~~<30~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	~~36~~ 37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	SoA	45	35	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 33	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	SoA	45	35	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 43	~~32~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 45	~~32~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 43	~~33~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	SoA	45	35	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 43	~~32~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	SoA	45	35	~~34~~ 35	0	35	0	~~33~~ 34	0	34	0	44	0	44	0	~~43~~ 44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 44	~~32~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	SoA	45	35	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	SoA	45	35	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	~~43~~ 44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	2.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	SoA	45	35	31	0	31	0	30	0	30	0	~~41~~ 42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	SoA	45	35	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	~~42~~ 43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 32	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	2.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 43	~~33~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	SoA	45	35	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 39	~~<30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	SoA	45	35	34	0	34	0	~~32~~ 33	0	33	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 40	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	2.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	~~43~~ 44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 39	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 44	~~<30~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	2.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~33~~ 34	0	34	0	~~32~~ 33	0	33	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 44	~~<30~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	2.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~33~~ 34	0	34	0	~~32~~ 33	0	33	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 43	~~<30~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	EG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 43	~~<30~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	1.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 43	~~<30~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	2.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 43	~~<30~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		11	EG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 43	~~<30~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		11	1.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 43	~~<30~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		11	2.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	~~32~~ 33	0	33	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 44	~~<30~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		12	EG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 44	~~<30~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		12	1.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		12	2.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~33~~ 34	0	34	0	~~32~~ 33	0	33	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC077	Große Straße 6, Gebäude 2	1	EG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~32~~ 33	0	33	0	~~31~~ 32	0	32	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	32	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	SoA	45	35	~~32~~ 33	0	33	0	~~31~~ 32	0	32	0	42	0	42	0	~~41~~ 42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	SoA	45	35	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 37	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	SoA	45	35	~~30~~ 31	0	31	0	~~<30~~ 30	0	30	0	~~40~~ 41	0	41	0	~~38~~ 39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC078	Große Straße 6, Gebäude 3	1	EG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	SoA	45	35	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~<30~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	SoA	45	35	~~<30~~ 30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	~~39~~ 40	0	40	0	~~37~~ 38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 37	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ < 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	SoA	45	35	32	0	32	0	31	0	31	0	~~41~~ 42	0	42	0	~~40~~ 41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR061	Großer Moorgraben 17	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ < 30	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ < 30	~~38~~ <30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ < 30	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	39	0	39	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ < 30	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	30	0	30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	36	0	37	0	46	0	42	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ < 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	40	0	40	0	49	0	45	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ < 30	~~37~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BR063	Großer Moorgraben 19	1	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	37	0	37	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ < 30	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	38	0	38	0	48	0	43	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 32	~~36~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 38	~~38~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 38	~~39~~ 32	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
BR064	Großer Moorgraben 20	1	EG	vWo	55	40	42	0	41	0	< 30	0	< 30	0	34	0	30	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 37	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	< 30	0	< 30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 37	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 38	~~37~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ < 30	~~37~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	40	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ < 30	~~37~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 32	~~38~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~38~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 44	~~33~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 44	~~35~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR065	Großer Moorgraben 22	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 38	~~38~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 38	~~38~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	33	0	33	0	43	0	38	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	34	0	35	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 37	~~36~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 38	~~38~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR066	Großer Moorgraben 24	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ < 30	~~38~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ < 30	~~38~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 31	~~36~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 32	~~38~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 33	~~39~~ <30	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 35	~~39~~ 30	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
BO055	Habberg 26	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	46	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	32	0	32	0	41	0	38	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	34	0	33	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO056	Habberg 28	1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI176	Haferkost 13A	1	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
VI177	Haferkost 13	2	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
NE001	Haidmühlenweg 50	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	32	0	32	0	36	0	36	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	44	0	44	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI178	Hainhorst 6	1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI179	Hainhorst 7A	1	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI180	Hainhorst 7	1	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI181	Hainhorst 14A	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	33	0	33	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI182	Hainhorst 14	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI183	Hainhorster Weg 1	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
VI184	Hainhorster Weg 4	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
VI185	Hainhorster Weg 19	1	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI186	Hainhorster Weg 20	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
VI187	Hainhorster Weg 21	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI188	Hainhorster Weg 27	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
VI189	Hainhorster Weg 41	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
VI191	Hainhorster Weg 44	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
VI192	Hainhorster Weg 45	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
VI193	Hainhorster Weg 46	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI194	Hainhorster Weg 47	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
VI195	Hainhorster Weg 48	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI196	Hainhorster Weg 50	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
VI197	Hainhorster Weg 51	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	42 46	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI198	Hainhorster Weg 52A	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI199	Hainhorster Weg 52	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	40	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
VI200	Hainhorster Weg 54	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
VI201	Hainhorster Weg 58	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
VI202	Hainhorster Weg 62	1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	48	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	48	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI203	Hainhorster Weg 64	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	57	2	58	3	58	3	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
VI204	Hainhorster Weg 68	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	57	2	58	3	58	3	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
VI205	Hainhorster Weg 70	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	57	2	58	3	58	3	< 30	<30	0	0	49	44	0	4	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	57	2	58	3	58	3	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	49	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
VI206	Hainhorster Weg 74	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	57	2	57	2	58	3	58	3	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	58	3	58	3	58	3	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	50	45	0	5	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	50	45	0	5	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
BO057	Hasseler Straße 43, Gebäude 1	1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO058	Hasseler Straße 43, Gebäude 2	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BO059	Hasseler Straße 45	1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR067	Hauptstraße 1	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	52	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~42~~ 40	0	~~2~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	56	1	52	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	~~2~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	46	0	45	0	45	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 42	~~41~~ 36	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	56	1	52	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	41	0	40	0	34	0	34	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BR068	Hauptstraße 3	1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	52	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	52	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 41	~~40~~ 34	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	34	0	< 30	0	< 30	0	38	0	34	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	36	0	36	0	46	0	42	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR069	Hauptstraße 8	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	37	0	38	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
BR070	Hauptstraße 10	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	41	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	37	0	37	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 41	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
BR071	Hauptstraße 12	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	48	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	39	0	35	0	35	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 34	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	32	0	31	0	30	0	30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	35	0	35	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	33	0	38	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	33	0	33	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	35	0	35	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	37	0	37	0	48	0	43	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	37	0	37	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	38	0	38	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		10	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BR072	Hauptstraße 14	1	EG	Mi	60	45	39	0	38	0	< 30	0	< 30	0	36	0	32	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	38	0	< 30	0	< 30	0	38	0	34	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	47	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
BR073	Hauptstraße 15	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~41~~ 38	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 39	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~42~~ 40	0	~~2~~ 0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	56	1	52	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	34	0	34	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ < 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	40	0	35	0	35	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 31	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR075	Hauptstraße 17	1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	39	0	32	0	32	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	40	0	34	0	34	0	45	0	41	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 37	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
BR076	Hauptstraße 18	1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	39	0	32	0	32	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	40	0	33	0	33	0	44	0	39	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	33	0	33	0	43	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
BR077	Hauptstraße 19	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	41	0	40	0	40	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	42	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	36	0	36	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	41	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	40	0	35	0	35	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	39	0	< 30	0	< 30	0	40	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	34	0	34	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
BR078	Hauptstraße 20	1	EG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	40	0	31	0	31	0	41	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	41	0	34	0	34	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 32	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 39	~~37~~ 33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 40	~~39~~ 34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
FR042	Hauptstraße 22	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR079	Hauptstraße 22	2	EG	Mi	60	45	41	0	40	0	33	0	33	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 30	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	41	0	35	0	35	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 34	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
BR080	Hauptstraße 24	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	40	0	35	0	35	0	45	0	40	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR081	Hauptstraße 26	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 40	~~39~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	41	0	41	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	40	0	33	0	33	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	41	0	35	0	35	0	46	0	41	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 35	~~37~~ <30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 41	~~39~~ 34	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
BR082	Hauptstraße 27	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	41	0	40	0	40	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	38	0	32	0	32	0	42	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BR083	Hauptstraße 29	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	42	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	41	0	40	0	32	0	32	0	42	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	30	30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~42~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	49	0	48	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	50	0	49	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	50	0	48	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 43	~~30~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	51	0	49	0	40	0	40	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~34~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BR085	Hauptstraße 32 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	53	0	51	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	99	53	0	51	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	49	0	48	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	99	50	0	49	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	48	0	47	0	40	0	40	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 43	~~34~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	50	0	48	0	< 30	0	< 30	0	36	0	32	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	51	0	49	0	32	0	32	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR086	Hauptstraße 33	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	47	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~40~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	39	0	< 30	0	< 30	0	35	0	31	0	36	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	39	0	31	0	31	0	41	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	45	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
BR087	Hauptstraße 34 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	45	0	45	0	41	0	41	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	49	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	45	0	44	0	42	0	42	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 44	~~34~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	99	48	0	46	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 44	~~34~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	99	50	0	48	0	35	0	35	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	99	50	0	49	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	99	52	0	50	0	35	0	35	0	46	0	41	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	99	50	0	49	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 40	~~40~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	EG	Mi	60	99	50	0	48	0	37	0	37	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		11	EG	Mi	60	99	51	0	49	0	37	0	37	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 42	~~33~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		12	EG	Mi	60	99	51	0	49	0	39	0	38	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 42	~~30~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		13	EG	Mi	60	99	49	0	48	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		14	EG	Mi	60	99	47	0	46	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
BR088	Hauptstraße 36, Gebäude 1 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	52	0	50	0	38	0	38	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	99	52	0	50	0	39	0	39	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	48	0	47	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	99	49	0	48	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	48	0	47	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	49	0	48	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
BR089	Hauptstraße 36, Gebäude 2 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	40 45	~~34~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	99	46	0	45	0	41	0	41	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 43	~~32~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
BR090	Hauptstraße 38	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	45	0	39	0	39	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	47	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	51	0	49	0	< 30	0	< 30	0	36	0	32	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	52	0	50	0	34	0	33	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	47	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	48	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
BR091	Hauptstraße 39	1	EG	Mi	60	45	41	0	40	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~39~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	47	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	48	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	46	0	40	0	40	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	47	0	41	0	41	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BR092	Hauptstraße 40 (kNN)	2	1.OG	Mi	60	99	45	0	45	0	43	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	99	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	99	49	0	47	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	53	0	51	0	35	0	35	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	53	0	51	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	99	53	0	51	0	39	0	39	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR093	Hauptstraße 40A (kNN)	3	EG	Mi	60	99	53	0	51	0	38	0	38	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	53	0	51	0	39	0	39	0	48	0	43	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	99	53	0	51	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	50	0	49	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	51	0	49	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	99	51	0	50	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
BR094	Hauptstraße 40B	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	47	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	48	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	50	0	49	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
BR095

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	49	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	53	0	51	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	53	0	51	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	53	0	51	0	44	0	44	0	54	0	49	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	53	0	51	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
BR096	Hauptstraße 42	1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	45	0	37	0	37	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	47	0	39	0	39	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	52	0	50	0	32	0	32	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	52	0	50	0	34	0	34	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR097	Hauptstraße 44, Gebäude 1	1	1.OG	vWo	55	40	47	0	46	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	50	0	49	0	41	0	41	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	49	0	43	0	43	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	54	0	52	0	< 30	0	< 30	0	39	0	35	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	54	0	52	0	33	0	33	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	51	0	49	0	33	0	33	0	42	0	38	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	49	0	36	0	36	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 33	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR098	Hauptstraße 44, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	46	0	45	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	45	0	34	0	34	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	47	0	42	0	42	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BR099	Hauptstraße 45	1	EG	vWo	55	40	51	0	49	0	38	0	38	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	49	0	38	0	38	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	38	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	40	0	< 30	0	< 30	0	36	0	32	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	36	0	< 30	0	< 30	0	36	0	32	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	38	0	34	0	34	0	43	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	37	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	38	0	< 30	0	< 30	0	37	0	32	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	52	0	50	0	42	0	42	0	52	0	47	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	52	0	50	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	57	2	55	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	56	1	54	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
BR100	Hauptstraße 47	1	1.OG	vWo	55	40	52	0	50	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	37	0	37	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	47	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	35	0	< 30	0	< 30	0	34	0	30	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	39	0	31	0	31	0	40	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	47	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	48	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
BR101	Hauptstraße 48	1	EG	vWo	55	40	49	0	48	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	48	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	48	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 34	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	48	0	39	0	39	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	40 35	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	52	0	50	0	31	0	31	0	41	0	37	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	53	0	51	0	33	0	33	0	43	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	51	0	49	0	37	0	37	0	48	0	43	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	51	0	49	0	39	0	39	0	49	0	44	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR102	Hauptstraße 49, Gebäudeteil 1	1	EG	SoA	45	35	54	9	52	7	39	0	39	0	49	4	44	0	49	4	46	1	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~32~~ 36	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	SoA	45	35	54	9	52	7	43	0	42	0	52	7	48	3	53	8	50	5	< 30	<30	0	0	44	38	0	3	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	2.OG	SoA	45	35	54	9	52	7	43	0	43	0	52	7	48	3	53	8	50	5	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	~~4~~ 3	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	SoA	45	35	51	6	49	4	37	0	37	0	46	1	42	0	46	1	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	SoA	45	35	51	6	49	4	38	0	38	0	48	3	43	0	48	3	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	2.OG	SoA	45	35	51	6	49	4	39	0	39	0	49	4	44	0	49	4	46	1	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	SoA	45	35	46	1	44	0	32	0	32	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	SoA	45	35	47	2	45	0	33	0	33	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	SoA	45	35	48	3	46	1	37	0	37	0	47	2	43	0	47	2	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	SoA	45	35	45	0	43	0	31	0	31	0	42	0	37	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	SoA	45	35	45	0	43	0	31	0	31	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	SoA	45	35	46	1	44	0	34	0	34	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	SoA	45	35	41	0	39	0	< 30	0	< 30	0	32	0	< 30	0	32	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	SoA	45	35	41	0	39	0	< 30	0	< 30	0	34	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	2.OG	SoA	45	35	42	0	40	0	32	0	32	0	41	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	SoA	45	35	46	1	45	0	42	0	42	0	51	6	47	2	52	7	49	4	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	~~3~~ 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	SoA	45	35	47	2	45	0	42	0	42	0	52	7	47	2	52	7	49	4	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	~~3~~ 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	2.OG	SoA	45	35	47	2	46	1	42	0	42	0	52	7	47	2	52	7	49	4	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	~~3~~ 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	SoA	45	35	47	2	45	0	42	0	42	0	52	7	48	3	53	8	50	5	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 35	0	~~3~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	SoA	45	35	48	3	47	2	43	0	43	0	53	8	49	4	54	9	51	6	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~39~~ 36	0	~~4~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		7	2.OG	SoA	45	35	49	4	48	3	44	0	44	0	54	9	50	5	55	10	52	7	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	~~1~~ 0	~~5~~ 4	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		8	EG	SoA	45	35	45	0	44	0	41	0	41	0	50	5	46	1	51	6	48	3	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~37~~ 35	0	~~2~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		8	1.OG	SoA	45	35	46	1	45	0	42	0	42	0	52	7	47	2	52	7	49	4	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		8	2.OG	SoA	45	35	48	3	48	3	45	0	45	0	54	9	50	5	55	10	52	7	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	1	~~5~~ 6	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		9	EG	SoA	45	35	43	0	42	0	39	0	38	0	48	3	43	0	48	3	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		9	1.OG	SoA	45	35	44	0	43	0	40	0	40	0	50	5	45	0	50	5	47	2	< 30	<30	0	0	43 40	~~37~~ 34	0	~~2~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		9	2.OG	SoA	45	35	46	1	45	0	42	0	42	0	51	6	46	1	51	6	48	3	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	~~3~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		10	EG	SoA	45	35	51	6	49	4	42	0	42	0	52	7	47	2	52	7	50	5	< 30	<30	0	0	43	37	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		10	1.OG	SoA	45	35	51	6	49	4	43	0	43	0	52	7

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	46	0	44	0	33	0	33	0	42	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ < 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	46	0	34	0	34	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 31	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	49	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 32	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	54	0	51	0	32	0	32	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	54	0	52	0	34	0	34	0	44	0	39	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	53	0	51	0	34	0	34	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ < 30	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	53	0	51	0	35	0	35	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 31	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	49	0	47	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	50	0	48	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BR105	Hauptstraße 51	1	EG	Mi	60	45	45	0	43	0	30	0	30	0	39	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	44	0	34	0	34	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 32	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	48	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	48	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	56	0	54	0	42	0	42	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	56	0	54	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	50	0	48	0	34	0	34	0	43	0	39	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ < 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	48	0	36	0	36	0	46	0	42	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 33	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR106	Hauptstraße 52	1	EG	vWo	55	40	48	0	46	0	38	0	38	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	47	0	36	0	36	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 32	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	53	0	51	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	33	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	53	0	51	0	< 30	0	< 30	0	39	0	34	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	47	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	48	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	41	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BR107	Hauptstraße 54, Gebäude 1	1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	47	0	37	0	37	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	48	0	36	0	37	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 33	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	53	0	51	0	< 30	0	< 30	0	32	0	< 30	0	33	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	53	0	51	0	< 30	0	< 30	0	38	0	34	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	48	0	38	0	38	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	49	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BR108	Hauptstraße 54, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	39	0	39	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	45	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BR109	Hauptstraße 56, Gebäude 1	1	1.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	48	0	38	0	38	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	48	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	53	0	51	0	< 30	0	< 30	0	35	0	30	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	54	0	51	0	33	0	34	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	48	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	49	0	40	0	40	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR110	Hauptstraße 56, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	42	0	36	0	36	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 34	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	45	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BR111	Hauptstraße 58, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	47	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	52	0	50	0	37	0	37	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 33	~~36~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	52	0	50	0	37	0	37	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 34	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	54	0	52	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	54	0	52	0	30	0	30	0	39	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	48	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	49	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BR112	Hauptstraße 58, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	47	0	46	0	41	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	45	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 36	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR113	Hauptstraße 60	1	EG	vWo	55	40	45	0	43	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	35	0	35	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 32	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	49	0	31	0	31	0	41	0	36	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	46	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	46	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BR114	Hauptstraße 62, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	53	0	51	0	< 30	0	< 30	0	34	0	30	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	53	0	51	0	32	0	32	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51	0	49	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	49	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	47	0	37	0	37	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	48	0	39	0	40	0	49	0	44	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR115	Hauptstraße 62, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	46	0	45	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	42	0	38	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		8	EG	vWo	55	40	54	0	52	0	< 30	0	30	0	39	0	34	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	54	0	52	0	32	0	33	0	42	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ < 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR117	Hauptstraße 66, Gebäude 1	1	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51	0	49	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	49	0	31	0	31	0	40	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	54	0	51	0	< 30	0	< 30	0	32	0	< 30	0	32	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	54	0	52	0	< 30	0	< 30	0	38	0	34	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	48	0	38	0	37	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	49	0	39	0	39	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BR118	Hauptstraße 66, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	46	0	44	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	50	0	48	0	34	0	34	0	43	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 32	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	46	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
FR043	Hauptstraße (Bosse) 14	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
FR044	Hauptstraße (Bosse) 15	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	40	0	40	0	40	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
FR045	Hauptstraße (Bosse) 16	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 31	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR046	Hauptstraße (Bosse) 19	1	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	57	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	54	48	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	47	0	2	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	58	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 54	49	0	4	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
FR047	Hauptstraße (Bosse) 20	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	36	36	0	0	36	36	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	60	0	60	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	55	48	0	3	36	36	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	59	0	59	0	58	0	58	0	65	5	62	2	63	3	63	3	< 30	<30	0	0	64	~~58~~ 59	4	~~55~~ 57	41	41	0	0	41	41	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	60	0	60	0	59	0	59	0	66	6	63	3	63	3	63	3	< 30	<30	0	0	65	~~59~~ 60	5	~~56~~ 58	41	41	0	0	41	41	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	59	0	59	0	58	0	58	0	65	5	62	2	62	2	62	2	< 30	<30	0	0	~~66~~ 66	60	~~6~~ 6	15	41	41	0	0	41	41	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	60	0	60	0	59	0	59	0	66	6	63	3	63	3	63	3	< 30	<30	0	0	66	61	6	16	42	42	0	0	42	42	0	0	41	0	< 30	0
FR048	Hauptstraße (Bosse) 24, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR049	Hauptstraße (Bosse) 24, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
FR050	Hauptstraße (Bosse) 30	1	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	46	0	1	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		7	EG	vGe	65	99	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vGe	65	99	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR052	Hauptstraße (Bosse) 50	1	EG	vGe	65	50	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vGe	65	50	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vGe	65	50	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vGe	65	50	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vGe	65	50	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vGe	65	50	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vGe	65	50	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vGe	65	50	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR053	Hauptstraße (Frankenfeld) 15	1	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	45	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	45	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	60	0	58	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~47~~ 48	0	~~2~~ 3	37	37	0	0	37	37	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	60	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	37	37	0	0	37	37	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
FR054	Hauptstraße (Frankenfeld) 21	1	EG	AMi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	60	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 56	~~48~~ 50	0	~~3~~ 5	35	35	0	0	35	35	0	0	42	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	59	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 56	~~49~~ 50	0	~~4~~ 5	35	35	0	0	35	35	0	0	42	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 45	~~40~~ 37	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	58	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 44	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	42	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~43~~ 42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 43	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	60	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 55	~~47~~ 49	0	~~2~~ 4	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	60	0	59	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 56	~~49~~ 50	0	~~4~~ 5	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
FR055	Hauptstraße (Frankenfeld) 26	1	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR056	Hauptstraße (Frankenfeld) 31A	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	~~43~~ 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	~~43~~ 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
FR057	Hauptstraße (Frankenfeld) 31	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
FR058	Hauptstraße (Frankenfeld) 33	1	EG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	60	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	56	50	0	5	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	61	1	60	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	~~56~~ 57	~~50~~ 51	0	~~5~~ 6	37	37	0	0	37	37	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	56	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 55	~~47~~ 50	0	~~2~~ 5	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	58	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 56	~~49~~ 51	0	~~4~~ 6	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	48	41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	49	41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	32	0	< 30	0
FR059	Hauptstraße (Frankenfeld) 36	1	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR119	Heideweg 17	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	< 30	0	< 30	0	39	0	34	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	< 30	0	< 30	0	34	0	30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	< 30	0	< 30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	38	0	38	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
BR121	Heideweg 24	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	41	0	41	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	< 30	0	< 30	0	39	0	34	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 37	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
BR122	Heideweg 26	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~34~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~36~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	< 30	0	< 30	0	39	0	35	0	39	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
BR123	Heideweg 27	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	< 30	0	< 30	0	35	0	31	0	36	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	31	0	31	0	41	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 40	~~38~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
BR124	Heideweg 28	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	< 30	0	< 30	0	39	0	35	0	39	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	40 37	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
BR125	Heideweg 29	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 40	~~38~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
BR126	Heideweg 30	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	< 30	0	< 30	0	34	0	30	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	30	0	30	0	40	0	36	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~34~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
BR127	Heideweg 32	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	< 30	0	< 30	0	35	0	30	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	30	0	30	0	40	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 38	~~38~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	46	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BR128	Heideweg 34	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	< 30	0	< 30	0	35	0	30	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	30	0	30	0	40	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 35	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	52	0	49	0	53	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	52	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BR129	Heideweg 38	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	30	0	30	0	40	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	46	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 38	~~37~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
BR130	Heideweg 40	1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~38~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	31	0	31	0	41	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	40	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~47~~ 44	0	~~2~~ 0	37	37	0	0	37	37	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~47~~ 44	0	~~2~~ 0	38	38	0	0	37	37	0	0	37	0	< 30	0
GI044	Heidkampsweg 1	1	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~46~~ 42	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~46~~ 42	0	~~1~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~39~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~1~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~1~~ 0	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
GI045	Heidkampsweg 2	1	EG	Mi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	63	3	63	3	63	3	63	3	63	3	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~47~~ 42	0	~~2~~ 0	39	39	0	0	39	39	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	63	3	63	3	63	3	63	3	63	3	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~47~~ 42	0	~~2~~ 0	40	40	0	0	40	40	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	63	3	63	3	63	3	63	3	63	3	< 30	<30	0	0	~~54~~ 47	~~49~~ 37	0	~~4~~ 0	40	40	0	0	40	40	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	63	3	63	3	63	3	63	3	63	3	< 30	<30	0	0	~~55~~ 49	~~49~~ 41	0	~~4~~ 0	41	41	0	0	40	40	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	61	1	61	1	61	1	61	1	61	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 42	0	~~2~~ 0	38	38	0	0	38	38	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	61	1	61	1	61	1	61	1	61	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 42	0	~~2~~ 0	38	38	0	0	38	38	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	~~40~~ 41	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	61	1	61	1	61	1	61	1	61	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 42	0	~~2~~ 0	39	39	0	0	39	39	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	62	2	62	2	62	2	62	2	62	2	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 42	0	~~2~~ 0	39	39	0	0	39	39	0	0	34	0	< 30	0
VI207	Heidmark 1, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	53	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~54~~ 53	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	49	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 51	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	31	31	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	45	0	~~45~~ 46	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	31	31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	52	0	~~53~~ 54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	~~63~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	43	0	3	32	32	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	54	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~44~~ 43	0	~~4~~ 3	34	34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	~~50~~ 49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	~~54~~ 53	0	50	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	~~39~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	~~34~~ 35	0	~~34~~ 35	0	33	0	~~33~~ 34	0	~~47~~ 44	0	~~42~~ 40	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	~~49~~ 47	0	~~46~~ 45	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	~~44~~ 43	0	~~44~~ 43	0	43	0	~~43~~ 42	0	~~52~~ 51	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~40~~ 36	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 53	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	35	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~56~~ 54	0	~~53~~ 51	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~42~~ 39	0	~~2~~ 0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
VI208	Heidmark 1, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~52~~ 51	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	~~53~~ 52	0	53	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	49	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~32~~ 33	0	~~32~~ 33	0	31	0	~~31~~ 32	0	41	0	38	0	39	0	~~37~~ 38	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~32~~ 33	0	~~32~~ 33	0	31	0	~~31~~ 32	0	~~40~~ 39	0	~~39~~ 38	0	40	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~44~~ 43	0	~~44~~ 43	0	43	0	~~43~~ 42	0	52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~40~~ 36	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI209	Heidmark 2	1	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	36	0	~~34~~ 33	0	35	0	33	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	~~42~~ 41	0	~~40~~ 39	0	40	0	~~38~~ 39	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~51~~ 49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 41	~~40~~ 35	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 42	~~41~~ 36	0	~~1~~ 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI210	Heidmark 6	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	45	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~40~~ 36	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 36	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 40	0	~~2~~ 0	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	32	32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	~~50~~ 49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI211	Heidmark 9	1	EG	vWo	55	40	~~33~~ 34	0	~~33~~ 34	0	32	0	~~32~~ 33	0	41	0	~~41~~ 40	0	~~41~~ 42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~36~~ 37	0	~~36~~ 37	0	35	0	~~35~~ 36	0	45	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~52~~ 51	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 43	~~41~~ 38	0	~~1~~ 0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 44	~~42~~ 38	0	2 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~48~~ 47	0	~~49~~ 50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI212	Heidmark 13	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~41~~ 38	0	~~1~~ 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	~~52~~ 51	0	~~53~~ 54	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 39	0	~~3~~ 0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	~~<30~

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		7	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	~~52~~ 51	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 52	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 38	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	37	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~53~~ 52	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~42~~ 39	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	38	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 40	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	~~53~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 40	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 41	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
		10	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 40	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		10	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 40	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		11	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	49	0	51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		11	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	~~50~~ 49	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~40~~ 38	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI214	Heidmark 15	1	EG	vWo	55	40	~~36~~ 37	0	~~36~~ 37	0	35	0	~~35~~ 36	0	~~47~~ 46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	54	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 45	~~43~~ 39	0	~~3~~ 0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 46	0	~~47~~ 46	0	46	0	~~46~~ 45	0	55	0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 45	~~43~~ 39	0	~~3~~ 0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 46	~~44~~ 40	0	~~4~~ 0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	~~54~~ 53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 41	0	4 1	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~49~~ 48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI215	Heidmark 21	1	EG	vWo	55	40	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	48	0	~~48~~ 47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~55~~ 54	0	~~55~~ 57	~~9~~ 2	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 46	~~45~~ 40	0	~~6~~ 0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	~~30~~ 34	~~30~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 49	0	~~50~~ 49	0	49	0	~~49~~ 48	0	58	3	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~46~~ 42	0	~~6~~ 2	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	~~9~~ 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~51~~ 50	0	~~48~~ 47	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~53~~ 52	0	~~49~~ 48	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~55~~ 54	0	~~51~~ 50	0	53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~40~~ 38	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	~~37~~ 38	0	~~37~~ 38	0	36	0	~~36~~ 37	0	~~49~~ 47	0	~~45~~ 43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 33	~~36~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 41	~~40~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI216	Heidmark 22, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~53~~ 52	0	~~49~~ 48	0	~~50~~ 51	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	~~50~~ 49	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~42~~ 43	0	~~42~~ 43	0	41	0	~~44~~ 42	0	~~52~~ 51	0	~~49~~ 48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~53~~ 52	0	~~49~~ 48	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	~~40~~ 39	0	~~39~~ 38	0	~~39~~ 40	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	43	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~47~~ 46	0	46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	~~51~~ 50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	~~41~~ 42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~35~~ 36	0	~~35~~ 36	0	34	0	~~34~~ 35	0	45	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 54	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	2 1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	38	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 46	0	~~47~~ 46	0	46	0	~~46~~ 45	0	~~55~~ 54	0	~~55~~ 53	0	~~54~~ 55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	40	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 40	0	2 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	38	0	< 30	0
VI217	Heidmark 22, Gebäude 2 (kNN)	1	EG	vWo	55	99	~~45~~ 44	0	~~45~~ 44	0	44	0	~~44~~ 43	0	~~53~~ 52	0	52	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 38	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	99	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~53~~ 52	0	~~52~~ 53	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~42~~ 39	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	99	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	99	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~55~~ 54	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	99	40	0	40	0	39	0	39	0	~~48~~ 49	0	~~47~~ 48	0	~~48~~ 49	0	48	0	< 30	<30	0	0	40 36	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	~~50~~ 51	0	~~51~~ 52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	99	~~38~~ 39	0	~~38~~ 39	0	37	0	~~37~~ 38	0	~~48~~ 47	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI218	Heidmark 22, Gebäude 3 (kNN)	1	EG	vWo	55	99	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	40	0	41	0	~~39~~ 40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	99	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 38	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	99	~~40~~ 39	0	~~40~~ 39	0	39	0	~~39~~ 38	0	~~47~~ 46	0	~~45~~ 44	0	~~45~~ 46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 44	~~32~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI219	Heidmark 23	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	~~51~~ 50	0	~~48~~ 47	0	~~49~~ 50	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	~~40~~ 39	0	~~39~~ 38	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~53~~ 52	0	53	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 44	~~42~~ 38	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 54	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~44~~ 41	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	0	~~56~~ 55	0	56	0	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~55~~ 54	0	~~64~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 41	0	0	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	41	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	~~56~~ 54	0	~~56~~ 56	0	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 42	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	41	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~55~~ 54	0	~~54~~ 55	0	54	0	< 30	<30	0	0	48 46	~~42~~ 40	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	39	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	0	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
VI220	Heidmark 30	1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	0	~~55~~ 54	0	55	0	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~43~~ 41	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	49	0	~~51~~ 52	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 43	~~41~~ 36	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~50~~ 49	0	~~51~~ 52	0	~~50~~ 51	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	~~44~~ 43	0	~~44~~ 45	0	~~42~~ 43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 36	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	~~44~~ 43	0	~~44~~ 43	0	43	0	~~43~~ 42	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	~~51~~ 52	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 41	~~40~~ 35	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~53~~ 52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	~~56~~ 55	0	56	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	0	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 41	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	45	0	~~45~~ 44	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 41	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	38	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	0	~~55~~ 54	0	~~56~~ 56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 41	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	0	~~55~~ 54	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	0	~~55~~ 54	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 41	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 50	0	~~52~~ 53	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~41~~ 39	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	38	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	38	0	< 30	0
VI224	Heidmark 40	1	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	~~40~~ 39	0	~~39~~ 38	0	~~39~~ 40	0	~~38~~ 39	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	~~44~~ 43	0	~~43~~ 42	0	~~43~~ 44	0	~~42~~ 43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~41~~ 39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	0	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	0	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~44~~ 41	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 51	0	~~52~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	38	0	< 30	0
VI225	Heidmark 43	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	~~53~~ 52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	~~54~~ 53	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	0	~~56~~ 55	0	56	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	0	~~56~~ 55	0	~~56~~ 57	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
VI226	Heidmark 45	1	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~55~~ 54	0	55	0	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 45	~~44~~ 38	0	0	33	33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	0	55	0	56	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 45	~~44~~ 39	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	~~50~~ 49	0	~~48~~ 46	0	~~48~~ 49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	~~51~~ 50	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	47	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	~~52~~ 51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 31	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	0	56	0	57	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	0	34	34	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	0	~~56~~ 55	0	~~56~~ 57	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	37	0	< 30	0
VI227	Heidmark 49	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 52	0	53	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~44~~ 40	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~44~~ 40	0	0	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 37	~~39~~ <30	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 39	~~41~~ 32	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	0	56	0	57	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 46	~~44~~ 40	0	0	34	34	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	0	56	0	57	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 46	~~44~~ 40	0	0	34	34	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	37	0	< 30	0
VI228	Heidmark 50	1	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~55~~ 54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	0	55	0	56	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~43~~ 40	0	0	33	33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	~~43~~ 42	0	~~43~~ 42	0	42	0	~~42~~ 41	0	~~51~~ 50	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	~~52~~ 51	0	~~51~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	~~46~~ 47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~41~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
VI229	Heidmark 59	1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	~~58~~ 57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 44	~~42~~ 38	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 38	~~40~~ 30	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 41	~~41~~ 35	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
VI230	Heidmark 61	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	0	56	0	57	0	~~56~~ 57	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 45	~~43~~ 39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	58	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 45	~~43~~ 39	0	0	35	35	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~52~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~42~~ 39	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 32	~~30~~ <30	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 41	~~42~~ 33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	58	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 44	~~43~~ 37	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
RO001	Heidmühle 4	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	31	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	34	0	34	0	32	0	32	0	42	0	42	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	A

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	41	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	41	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	44	0	44	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 39	~~<30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 39	~~30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
RO003	Heidmühle 8	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	41	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR060	Heidweg 19	1	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR061	Heidweg 39A	1	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
FR062	Heidweg 39	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~43~~ 45	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA098	Helmsen 1A	1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	36	~~31~~ 30	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	34	0
		2	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	33	0
		3	EG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	30	0
		4	EG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	31	0
		5	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	44	0
		5	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	44	0
		6	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	44	0
		6	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	44	0
		7	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	44	0
		7	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	44	0
		8	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	34	0
		8	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	36	0
WA099	Helmsen 1B	1	EG	AMi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 45	~~42~~ 34	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	< 30	0	50	0
		1	1.OG	AMi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	57	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 46	~~44~~ 37	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	< 30	0	50	0
		2	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	36	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	39	0
		3	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 45	0	~~2~~ 0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	47	0
		3	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 45	0	~~2~~ 0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	48	0
		4	EG	AMi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 45	0	~~2~~ 0	37	37	0	0	37	37	0	0	< 30	0	50	0
		4	1.OG	AMi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~48~~ 45	0	~~3~~ 0	36	36	0	0	36	36	0	0	< 30	0	51	0
WA100	Helmsen 1	2	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	31	0
		3	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	44	0
		3	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	45	0
		4	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	~~45~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	46	0
		4	1.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	~~44~~ 43	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	< 30	0	46	0
WA101	Helmsen 2A	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	39	0
		1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	39	0
		1	2.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	32	0
		2	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	33	0
		3	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	40	0
		3	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	40	0
		3	2.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	40	0
		4	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	41	0
		4	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	41	0
		4	2.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	34	0
		3	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	38	0
		3	2.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	40	0
		4	EG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	38	0
WA103	Helmsen 2	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	41	0
		1	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	41	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	41	0
		4	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	41	0
WA104	Helmsen 3	1	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 45	~~45~~ 38	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	48	0
		1	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~45~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	48	0
		2	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 45	~~45~~ 38	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	47	0
		2	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~45~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	48	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	31	0
		3	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	35	0
		4	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~42~~ 45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	34	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~43~~ 45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	37	0
		5	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~43~~ 45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	37	0
		5	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	39	0
		6	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 45	0	~~2~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	< 30	0	48	0
		6	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 46	0	~~2~~ 1	35	35	0	0	35	35	0	0	< 30	0	48	0
WA105	Helmsen 4	1	EG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	31	0
		2	EG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	33	0
		4	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	45	0
		4	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	45	0
		5	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	46	0
		5	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	45	0
		6	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	46	0
		6	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	45	0
		7	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ 30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	35	0
SC079	Hinter der Bahn 35	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
SC080	Hinter der Bahn 38	1	EG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~36~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
SC081	Hinter der Bahn 40A	1	EG	aGe	70	70	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~38~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~38~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
SC082	Hinter der Bahn 40	1	EG	aGe	70	70	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~36~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	aGe	70	70	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	aGe	70	70	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI231	Hobarg 2A	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 34	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI232	Hobarg 2	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI233	Hobarg 4	1	EG

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI234	Hobarg 6A	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI235	Hobarg 6B	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI236	Hobarg 6	2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI237	Hobarg 8A	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI238	Hobarg 8	2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
VI239	Hobarg 9	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 38	~~<30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI240	Hobarg 10	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI241	Hobarg 12	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
VI242	Hobarg 13	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		10	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		10	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
VI243	Hobarg 14	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
VI245	Hobarg 24, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
VI246	Hobarg 25	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
VI247	Hobarg 26A	1	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
VI248	Hobarg 26	2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
BO060	Holderweg 19	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	39	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 33	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	42	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
BO061	Holderweg 21	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	34	0	34	0	39	0	39	0	40	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	43	0	45	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
BO062	Holderweg 22	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
BO063	Holderweg 23	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	42	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
BO064	Holderweg 25	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 32	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~40~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	50	0	49	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BO065	Holderweg 27	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	42	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	43	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	~~4~~ 2	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	~~4~~ 2	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	42	0	44	0	42	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	36	0	36	0	45	0	44	0	45	0	43	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO067	Holderweg 31	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
SC083	Hoopsfeld 3	1	EG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	aGe	70	70	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	aGe	70	70	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	aGe	70	70	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	aGe	70	70	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 40	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC084	Hoopsfeld 5	1	EG	aGe	70	70	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~39~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~40~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~41~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~41~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~41~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~41~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	aGe	70	70	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~37~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	aGe	70	70	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~38~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR131	Hornwiesen 1	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	41	0	41	0	52	0	47	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	36	0	36	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	40	0	38	0	38	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 31	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	39	0	38	0	36	0	36	0	47	0	42	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		10	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 39	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		10	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		11	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		11	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	39	0	39	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BR132	Hornwiesen 2	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	46	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 33	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	38	0	< 30	0	< 30	0	39	0	35	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	36	0	36	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
BR133	Hornwiesen 3	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
BR134	Hornwiesen 4	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	47	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 36	~~36~~ <30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~38~~ 34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	36

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	35	0	< 30	0	< 30	0	35	0	31	0	36	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	38	0	32	0	32	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR136	Hornwiesen 6	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BR137	Hornwiesen 7	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	42	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	36	0	< 30	0	< 30	0	38	0	33	0	38	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	39	0	33	0	33	0	43	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BR138	Hornwiesen 8	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	37	0	37	0	48	0	43	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	38	0	38	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~36~~ 34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 36	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	50	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 40	~~35~~ 34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	48	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 40	~~36~~ 34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	38	0	37	0	34	0	34	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR139	Hornwiesen 9	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
BR140	Hornwiesen 10	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	36	0	36	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	40	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 39	~~30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
BR141	Hornwiesen 11	2	EG	vWo	55	40	43	0	42	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	40	0	36	0	36	0	47	0	42	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	41	0	37	0	37	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	41	0	39	0	40	0	50	0	45	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR142	Hornwiesen 12	1	EG	vWo	55	40	43	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	48	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	41	0	40	0	38	0	38	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	41	0	39	0	39	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BR143	Hornwiesen 14	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~39~~ 35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	42	0	40	0	40	0	51	0	46	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 31	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 37	~~36~~ 31	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	38	0	35	0	35	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	39	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	38	0	35	0	35	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	39	0	36	0	36	0	47	0	42	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
BR145	Hornwiesen 18	1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	38	0	34	0	34	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	38	0	35	0	35	0	46	0	41	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI046	Hufe 1	1	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 32	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 32	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 33	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	2.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	44	0	44	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	2.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	44	0	43	0	43	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	2.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	41	0	40	0	40	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	41	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	2.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
GI047	Hufeweg 1	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
GI048	Hufeweg 2	1	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	30	0	30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 39	~~30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 39	~~<30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	35	0	35	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI049	Hufeweg 3	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	44	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
GI050	Hufeweg 4	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI051	Hufeweg 6A	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	46	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	46	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
GI052	Hufeweg 6B	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	30	0	30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI053	Hufeweg 6	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	51	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
GI054	Hufeweg 8, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI055	Hufeweg 8	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	40	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 41	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
GI056	Hufeweg 9	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
GI057	Hufeweg 10	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	2.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	2.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
GI058	Hufeweg 11	1	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 38	~~37~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	30	0	31	0	< 30	0	30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	37	0	38	0	36	0	37	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	32	0	33	0	31	0	31	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	35	0	35	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA106	Idsingen 1, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA107	Idsingen 1, Gebäude 2 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	99	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	99	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA108	Idsingen 1A	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA109	Idsingen 2A	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA110	Idsingen 2B	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA112	Idsingen 5, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA113	Idsingen 5, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA114	Idsingen 5A	1	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA115	Idsingen 5B	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA116	Idsingen 6A	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA117	Idsingen 6	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA118	Idsingen 7	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA119	Idsingen 8	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA120	Idsingen 9	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA121	Idsingen 10	1	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 33	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	2.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	2.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA122	Idsingen 12	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA123	Idsingen 13	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~34~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA124	Idsingen 15	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA125	Idsingen 17	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA126	Idsingen 18	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA127	Idsingen 19	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA128	Idsingen 20	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA129	Idsingen 22	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
WA130	Idsingen 23	1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA132	Idsingen 28	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA133	Idsingen 30	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA134	Idsingen 31 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	99	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	99	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	32	0	32	0	31	0	31	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	34	0	34	0	33	0	33	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA135	Idsingen 34	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA136	Idsingen 35	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
BR146	Im Kamp 11	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	40	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 35	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	41	0	37	0	37	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 35	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
BR147	Im Kamp 13	1	EG	vWo	55	40	43	0	42	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	38	0	34	0	34	0	45	0	40	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	39	0	36	0	36	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	39	0	36	0	36	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	37	0	37	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI249	Im Kloster 2	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	34	0	34	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
VI250	Im Kloster 4	1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI251	Im Kloster 5	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI252	Im Kloster 7	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
VI253	Im Kloster 11	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI254	Im Kloster 13	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
VI255	Im Kloster 14	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 34	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI256	Im Kloster 15	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI257	Im Kloster 17	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI258	Im Kloster 19	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.O

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
VI259	Im Kloster 21	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
VI260	Im Ziek 1, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI261	Im Ziek 1, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI262	Im Ziek 2	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
VI263	Im Ziek 3	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI264	Im Ziek 4	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI265	Im Ziek 5	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~37~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI266	Im Ziek 7	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI267	Im Ziek 8	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 43	~~35~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI268	Im Ziek 9A	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	31	31	0	0	31	31

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
VI270	Im Ziek 11	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI271	Im Ziek 12	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
VI272	Im Ziek 14	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
VI273	Im Ziek 15	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI274	Im Ziek 16	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI275	Im Ziek 18	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
VI276	Im Ziek 19A	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
VI277	Im Ziek 19	2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
VI278	Im Ziek 20A	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
VI279	Im Ziek 21	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		7	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
VI280	Im Ziek 22	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
VI281	Im Ziek 23	1	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 45	~~36~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	47	0	47	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
VI282	Im Ziek 25	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 41	0	~~0~~ 1	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI283	Im Ziek 27	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	~~44~~ 40	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
GI059	In der Heide 1	1	EG	AMi	60	45	61	1	59	0	60	0	58	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	68	62	8	17	32	32	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	61	1	59	0	60	0	58	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	68	62	8	17	33	33	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	52	0	51	0	51	0	50	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	58	~~52~~ 53	0	~~7~~ 8	35	35	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	54	0	52	0	53	0	51	0	59	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~59~~ 61	~~53~~ 56	~~0~~ 1	~~8~~ 13	43	43	0	0	38	38	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	61	1	59	0	60	0	58	0	65	5	61	1	62	2	62	2	< 30	<30	0	0	~~67~~ 69	~~62~~ 63	~~7~~ 9	~~12~~ 18	45	45	0	0	40	40	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	62	2	60	0	61	1	59	0	66	6	62	2	63	3	63	3	< 30	<30	0	0	~~68~~ 70	~~62~~ 64	~~8~~ 10	~~12~~ 18	46	46	0	1	42	42	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	65	5	63	3	64	4	62	2	65	5	61	1	62	2	62	2	< 30	<30	0	0	72	~~66~~ 67	12	~~20~~ 22	45	45	0	0	41	41	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	65	5	63	3	64	4	62	2	66	6	62	2	63	3	63	3	< 30	<30	0	0	72	~~66~~ 67	12	~~20~~ 22	46	46	0	1	41	41	0	0	38	0	< 30	0
GI060	In der Heide 2	1	EG	AMi	60	45	47	0	46	0	46	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	52	0	51	0	51	0	50	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	34	34	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	52	0	51	0	51	0	50	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	52	47	0	2	34	34	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	53	0	51	0	52	0	51	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	52	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	33	33	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	54	0	52	0	53	0	52	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	52	47	0	2	34	34	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	44	0	43	0	44	0	42	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	50	0	49	0	49	0	48	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 38	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
SC085	Industriestraße 8	1	EG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	aGe	70	70	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC086	Industriestraße 10	1	EG	aGe	70	70	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~36~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~36~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~37~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~39~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
SC087	Industriestraße 11	2	EG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	aGe	70	70	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
SC088	Industriestraße 14	2	EG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	aGe	70	70	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40 38	38 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC089	In'n Deel 1	1	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47 48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC090	In'n Deel 5	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC091	In'n Deel 7	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC092	In'n Deel 8	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC093	In'n Deel 9	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
SC094	In'n Deel 10A	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
SC095	In'n Deel 10B	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
SC096	In'n Deel 11	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	51	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	44 42	0	1 2	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
SC097	In'n Deel 13	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC098	In'n Deel 14	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
SC099	In'n Deel 15	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
SC100	In'n Deel 16	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
SC101	In'n Deel 17	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
SC102	In'n Deel 18	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
SC103	In'n Deel 19	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
SC104	In'n Deel 21	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	51	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	57	2	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
SC105	In'n Deel 23	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	4	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
VI284	Insterburger Straße 1	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~44~~ 44	0	~~1~~ 4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	52	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	~~1~~ 5	30	30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	53	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~44~~ 42	0	~~1~~ 2	33	33	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	45	0	5	34	34	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~40~~ 43	0	~~0~~ 3	31	31	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~41~~ 44	0	~~1~~ 4	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	43	0	42	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~47~~ 46	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 49	0	50	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI285	Insterburger Straße 2	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	54	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~41~~ 44	0	~~1~~ 4	33	33	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	56	1	56	1	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~42~~ 46	0	~~2~~ 6	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	50	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~36~~ 39	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	51	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	~~37~~ 42	0	~~0~~ 2	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	51	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	53	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	~~53~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	51	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
VI286	Insterburger Straße 3	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	54	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	32	32	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	56	1	56	1	55	0	< 30	<30	0	0	53	45	0	5	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~39~~ 43	0	~~0~~ 3	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	52	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	53	0	49	0	51	0	~~48~~ 49	0	48	0	< 30	<30	0	0	48	~~40~~ 42	0	~~0~~ 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	52	0	54	0	~~51~~ 52	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI287	Insterburger Straße 4	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~41~~ 43	0	~~1~~ 3	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	46	0	6	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	~~54~~ 53	0	54	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 52	~~41~~ 45	0	~~1~~ 5	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	~~55~~ 54	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	53	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	55	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	54	0	< 30	<30	0	0	52	~~43~~ 45	0	~~3~~ 5	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	35	35	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	51	~~41~~ 43	0	~~1~~ 3	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	~~68~~ 57	~~3~~ 2	55	0	56	1	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	52	~~42~~ 44	0	~~2~~ 4	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	~~43~~ 44	0	52	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~<30~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~55~~ 54	0	53	0	50	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~33~~ 42	0	~~0~~ 2	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	54	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~39~~ 37	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	47	0	47	0	56	1	~~53~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	33	33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~51~~ 50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~41~~ 34	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~42~~ 36	0	~~2~~ 0	31	31	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~5~~ 5	31	31	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
VI288	Insterburger Straße 5	1	EG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	51	0	~~60~~ 49	0	~~60~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 49	~~38~~ 42	0	~~0~~ 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	54	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 51	42	0	2	32	32	0	0	31	31	0	0	39	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~52~~ 51	0	~~49~~ 48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI290	Insterburger Straße 7	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	51	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	47	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 47	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	52	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	41	0	1	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	~~45~~ 46	0	~~54~~ 53	0	50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~40~~ 43	0	~~0~~ 3	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	51	44	0	4	33	33	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 42	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	58	3	~~56~~ 55	~~1~~ 0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	53	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	40	0	0	32	32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	38	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	57	2	55	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	51	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~49~~ 48	0	~~48~~ 47	0	48	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~55~~ 54	0	53	0	~~53~~ 54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	31	31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	38	0	< 30	0
VI291	Insterburger Straße 8	2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	56	1	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	34	34	0	0	33	33	0	0	41	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	57	2	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	35	35	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	55	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~45~~ 44	0	~~6~~ 4	35	35	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	41	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	45	0	~~45~~ 46	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 43	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
VI292	Insterburger Straße 9	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	54	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	51	42	0	2	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	44	0	4	34	34	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	55	0	54	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	56	1	54	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	40	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	50	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	~~50~~ 49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~40~~ 42	0	~~0~~ 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	32	32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	35	0	< 30	0
VI293	Insterburger Straße 10	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	57	2	55	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	52	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	57	2	56	1	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	53	0	~~52~~ 51	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	45	0	~~45~~ 46	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	42	0	2	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	51	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	33	33	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	53	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
VI294	Insterburger Straße 11	1	EG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	30	0	0	50	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	50	0	50	0	50	0	55	0	54	0	53	0	53	0	< 30	31	0	0	~~51~~ 50	~~39~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	49	0	48	0	~~48~~ 49	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	~~49~~ 48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	53	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~41~~ 43	0	~~1~~ 3	32	32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	~~49~~ 50	0	57	2	55	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	52	~~43~~ 45	0	~~3~~ 5	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	58	3	56	1	56	1	55	0	< 30	<30	0	0	53	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
VI295	Insterburger Straße 12	1	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	56	1	~~55~~ 54	0	54	0	53	0	< 30	30	0	0	~~52~~ 51	40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	~~47~~ 48	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	56	1	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	51	~~42~~ 44	0	~~2~~ 4	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	53	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	33	33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	40	0	< 30	0
BR149	Jacobs Sandstich 14	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	45	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	34	0	34	0	45	0	40	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR150	Jacobs Sandstich 16	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~34~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	40	0	40	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BR151	Jacobs Sandstich 18	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	36	0	36	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	36	0	36	0	45	0	41	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
BR152	Jacobs Sandstich 23	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
BR154	Jacobs Sandstich 27	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	34	0	34	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 35	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
BR155	Jacobs Sandstich 29	1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	34	0	34	0	43	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 31	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 36	~~36~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR156	Jacobs Sandstich 31	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 39	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	37	0	37	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 40	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
BR157	Jacobs Sandstich 33	1	1.OG	vWo	55	40	47	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	35	0	35	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	37	0	37	0	48	0	43	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR158	Jacobs Sandstich 35	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	38	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	< 30	0	< 30	0	37	0	33	0	37	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	38	0	38	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC106	Jägerberg 1	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC107	Jägerberg 2, Gebäude 1	1	EG	vGe	65	50	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vGe	65	50	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vGe	65	50	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vGe	65	50	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vGe	65	50	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vGe	65	50	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vGe	65	50	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	vGe	65	50	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vGe	65	50	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
SC108	Jägerberg 2, Gebäude 2 (kNN)	1	EG	vGe	65	99	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vGe	65	99	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vGe	65	99	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vGe	65	99	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vGe	65	99	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vGe	65	99	38	0	38	0	38	0	38	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vGe	65	99	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vGe	65	99	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC109	Jägerberg 6	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
SC110	Jägerberg 8	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
SC112	Jägerberg 10	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
SC113	Jägerberg 11A	2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC114	Jägerberg 11B	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
SC115	Jägerberg 13	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	58	3	57	2	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	50	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC116	Jägerberg 14A	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC117	Jägerberg 14B	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC118	Jägerberg 14C	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC119	Jägerberg 15	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
SC120	Jägerberg 17	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	47	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	49	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC121	Jägerberg 18	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	42	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	47	0	43	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	46	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
SC122	Jägerberg 19	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
SC123	Jägerberg 21	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
SC124	Jägerberg 22	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
SC125	Jägerberg 23	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	44	0	42	0	43	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	43	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	45	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC126	Jägerberg 24	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	47	0	44	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	47	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC127	Jägerberg 25	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	40	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	49	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	50	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC128	Jägerberg 26	1	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC129	Jägerberg 27	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	46	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	44	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
SC130	Jägerberg 29	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	48	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC131	Jägerberg 31	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC132	Jägerberg 35	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	47	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
SC133	Jägerberg 36	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
SC134	Jägerberg 37	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
SC135	Jägerberg 46A	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
SC136	Jägerberg 46	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI296	Jeddinger Dorfstraße 2	1	EG	vWo	55	40	~~40~~ 41	0	~~40~~ 41	0	39	0	~~39~~ 40	0	~~49~~ 48	0	~~48~~ 47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	~~48~~ 47	0	48	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	~~43~~ 44	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~40~~ 41	0	~~40~~ 41	0	39	0	~~39~~ 40	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI297	Jeddinger Dorfstraße 4	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	~~51~~ 50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~39~~ 40	0	~~39~~ 40	0	38	0	~~38~~ 39	0	47	0	~~47~~ 46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~40~~ 41	0	~~40~~ 41	0	39	0	~~39~~ 40	0	~~50~~ 49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~51~~ 50	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI298	Jeddinger Dorfstraße 5A	1	EG	vWo	55	40	~~40~~ 41	0	~~40~~ 41	0	39	0	~~39~~ 40	0	49	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	~~44~~ 45	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	~~47~~ 46	0	~~46~~ 45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI299	Jeddinger Dorfstraße 5	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~37~~ 38	0	~~37~~ 38	0	36	0	~~36~~ 37	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	~~45~~ 46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 37	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~42~~ 43	0	~~42~~ 43	0	41	0	~~41~~ 42	0	51	0	~~49~~ 48	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI300	Jeddinger Dorfstraße 6	1	EG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	44	0	44	0	53	0	~~51~~ 50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	~~50~~ 49	0	50	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	46	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	41	0	1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
VI301	Jeddinger Dorfstraße 7	1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~41~~ 42	0	~~41~~ 42	0	41	0	41	0	50	0	~~48~~ 47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	48	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	~~44~~ 40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	~~36~~ 35	0	~~36~~ 35	0	35	0	~~35~~ 34	0	45	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI303	Jeddinger Dorfstraße 10B	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~39~~ 38	0	37	0	38	0	~~37~~ 38	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	~~44~~ 43	0	44	0	~~43~~ 44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	48	0	50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI304	Jeddinger Dorfstraße 10C	2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~49~~ 48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	37	0	~~36~~ 37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI305	Jeddinger Dorfstraße 10	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	~~50~~ 49	0	50	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	46	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~33~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~41~~ 42	0	~~41~~ 42	0	40	0	~~40~~ 41	0	50	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~49~~ 48	0	~~50~~ 51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI306	Jeddinger Dorfstraße 11A	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	~~38~~ 39	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 45	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	~~49~~ 48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	47	41	0	1	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~43~~ 44	0	~~43~~ 44	0	43	0	43	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	49 ~~48~~	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	31	31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
VI307	Jeddinger Dorfstraße 11	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~48~~ 47	0	46	0	46	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~38~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	~~49~~ 48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	~~49~~ 48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 40	~~38~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 41	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	~~49~~ 47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 38	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI308	Jeddinger Dorfstraße 12	1	EG	vWo	55	40	~~42~~ 41	0	~~42~~ 41	0	41	0	~~44~~ 40	0	50	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	45	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	48	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	~~38~~ 37	0	~~37~~ 36	0	~~37~~ 38	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	~~41~~ 40	0	~~41~~ 42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
VI309	Jeddinger Dorfstraße 13	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	47	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	~~39~~ 38	0	~~39~~ 38	0	38	0	~~38~~ 37	0	47	0	45	0	~~46~~ 47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 32	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~40~~ 39	0	~~40~~ 39	0	39	0	~~39~~ 38	0	48	0	46	0	~~47~~ 48	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 37	~~34~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~42~~ 39	0	~~2~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI310	Jeddinger Dorfstraße 14	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	48	41	0	1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	49	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	46	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	~~48~~ 47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~38~~ 39	0	~~38~~ 39	0	37	0	~~37~~ 38	0	~~49~~ 47	0	~~47~~ 46	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 46	0	~~47~~ 48	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~45~~ 44	0	~~45~~ 44	0	44	0	~~44~~ 43	0	53	0	~~50~~ 49	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	~~51~~ 50	0	~~52~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	33	0	< 30	0
VI311	Jeddinger Dorfstraße 15	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~40~~ 39	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	~~52~~ 51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	41	0	1	31	31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	48	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~53~~ 52	0	53	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	50	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	30	30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	45	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	43	~~32~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	47	0	49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 48	0	~~48~~ 46	0	~~49~~ 49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 49	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 38	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI312	Jeddinger Dorfstraße 16	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 38	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 39	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~50~~ 49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~50~~ 49	0	~~48~~ 47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~49~~ 48	0	~~48~~ 49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 51	0	53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 46	0	~~47~~ 46	0	46	0	~~46~~ 45	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	~~3~~ 0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	53	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
VI315	Jeddinger Dorfstraße 19	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	~~50~~ 49	0	~~49~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 37	0	~~1~~ 0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~53~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	~~62~~ 51	0	~~62~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~53~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	32	32	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	~~42~~ 43	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	47	~~34~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI316	Jeddinger Dorfstraße 20	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	~~50~~ 49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	53	0	~~51~~ 50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~41~~ 42	0	~~41~~ 42	0	40	0	~~40~~ 41	0	49	0	~~48~~ 47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	~~42~~ 43	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~63~~ 52	0	~~62~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 51	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	~~3~~ 0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
VI317	Jeddinger Dorfstraße 22	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~55~~ 54	0	51	0	53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	48	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	53	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	33	33	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~37~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	48	~~39~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 37	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~42~~ 43	0	~~42~~ 43	0	41	0	~~41~~ 42	0	51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~40~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	~~45~~ 44	0	~~43~~ 42	0	~~43~~ 44	0	~~41~~ 42	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 37	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
VI318	Jeddinger Dorfstraße 24	1	EG	vWo	55	40	~~43~~ 44	0	~~43~~ 44	0	42	0	~~42~~ 43	0	52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	~~54~~ 53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~44~~ 43	0	~~4~~ 3	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~39~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	49	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	45	0	~~45~~ 44	0	54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 43	~~41~~ 37	0	~~1~~ 0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	~~54~~ 53	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	~~5~~ 3	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	34	0	< 30	0
VI319	Jeddinger Dorfstraße 25	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	~~52~~ 53	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~42~~ 39	0	~~2~~ 0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~53~~ 52	0	54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~56~~ 54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	48	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	~~53~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	50	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~36~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~40~~ 39	0	~~40~~ 39	0	39	0	~~39~~ 38	0	47	0	46	0	~~46~~ 47	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~49~~ 48	0	~~48~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~52~~ 51	0	~~49~~ 48	0	~~50~~ 51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 38	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	~~44~~ 40	0	~~44~~ 40	0	40	0	~~40~~ 39	0	48	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 38	~~37~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 43	~~41~~ 37	0	~~1~~ 0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
VI320	Jeddinger Dorfstraße 26	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~40~~ 42	0	~~0~~ 2	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	53	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~44~~ 43	0	~~4~~ 3	33	33	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~63~~ 52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~38~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	~~52~~ 51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~39~~ 42	0	~~0~~ 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	~~47~~ 46	0	48	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	~~3~~ 0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~51~~ 50	0	53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	32	32	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~53~~ 52	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	33	33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	34	0	< 30	0
VI321	Jeddinger Dorfstraße 27	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	50	~~40~~ 42	0	~~0~~ 2	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	51	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	43	0	3	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	~~52~~ 51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~37~~ 43	0	~~0~~ 3	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	46	0	~~47~~ 48	0	45	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~<30~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~35~~ 42	0	~~0~~ 2	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 39	0	2 0	~~<30~~ 32	~~<30~~ 32	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 40	0	2 0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	~~51~~ 52	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 40	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 51	0	~~53~~ 54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~41~~ 42

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~47~~ 46	0	~~7~~ 6	35	35	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
VI324	Jeddinger Dorfstraße 33, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	45	0	5	32	32	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	53	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	53	46	0	6	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	53	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	34	34	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	53	46	0	6	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	46	0	46	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~37~~ 43	0	~~0~~ 3	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~37~~ 43	0	~~0~~ 3	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~38~~ 44	0	~~0~~ 4	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~36~~ 37	0	~~36~~ 37	0	35	0	~~35~~ 36	0	40	0	37	0	~~38~~ 39	0	~~36~~ 37	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	~~42~~ 41	0	~~40~~ 39	0	~~40~~ 41	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	~~39~~ 40	0	47	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 47	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	52	0	54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	49	~~44~~ 43	0	~~4~~ 3	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~54~~ 53	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	35	0	< 30	0
		5	2.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	54	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	34	34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	34	0	< 30	0
VI325	Jeddinger Dorfstraße 33, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	~~42~~ 41	0	39	0	40	0	38	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	43	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	~~50~~ 49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	~~44~~ 43	0	~~44~~ 43	0	43	0	~~43~~ 42	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~39~~ 36	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~53~~ 52	0	54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 41	0	~~4~~ 1	33	33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	~~54~~ 53	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 43	0	~~6~~ 3	34	34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	33	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~54~~ 53	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 43	0	~~6~~ 3	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	34	0	< 30	0
VI326	Jeddinger Dorfstraße 36	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 52	~~39~~ 45	0	~~0~~ 5	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	54	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 52	~~40~~ 45	0	~~0~~ 5	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~40~~ 38	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 46	0	~~47~~ 46	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 43	0	~~6~~ 3	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	57	2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~47~~ 44	0	~~7~~ 4	35	35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	53	~~45~~ 46	0	~~6~~ 6	35	35	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	54	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
VI327	Jeddinger Dorfstraße 37	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 54	47	0	7	35	35	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	54	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 53	~~39~~ 46	0	~~0~~ 6	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 52	0	~~50~~ 49	0	~~55~~ 54	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 50	0	53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~53~~ 52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	~~54~~ 53	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 51	~~48~~ 44	0	~~8~~ 4	35	35	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
VI328	Jeddinger Dorfstraße 38	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 51	0	52	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	49	~~42~~ 40	0	~~2~~ 0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	~~4~~ 2	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	45	0	~~45~~ 46	0	54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~54~~ 53	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	~~6~~ 4	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	57	2	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~46~~ 43	0	~~6~~ 3	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~55~~ 54	0	~~56~~ 57	~~4~~ 2	54	0	< 30	<30	0	0	51	44	0	4	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	57	2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 44	0	~~7~~ 4	35	35	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 51	~~48~~ 45	0	~~8~~ 5	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	60	5	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	53	46	0	6	36	36	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	~~57~~ 56	~~2~~ 1	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~55~~ 54	47	0	7	36	36	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~41~~ 46	0	~~1~~ 6	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~42~~ 46	0	~~2~~ 6	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
VI329	Jeddinger Dorfstraße 39	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	51	~~38~~ 43	0	~~0~~ 3	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 53	~~39~~ 46	0	~~0~~ 6	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 50	0	53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~66~~ 55	~~1~~ 0	~~53~~ 52	0	54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	50	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	33	33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	~~54~~ 53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	~~5~~ 3	33	33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~48~~ 46	0	~~8~~ 6	34	34	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	58	3	55	0	~~66~~ 57	~~4~~ 2	54	0	< 30	<30	0	0	52	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	34	34	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	60	5	~~57~~ 56	~~2~~ 1	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	55	48	0	8	36	36	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
VI330	Jeddinger Dorfstraße 40	1	EG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	56	1	~~57~~ 58	~~2~~ 3	55	0	< 30	<30	0	0	54	~~45~~ 47	0	~~5~~ 7	36	36	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	~~58~~ 57	~~3~~ 2	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	~~56~~ 55	~~49~~ 48	~~1~~ 0	~~9~~ 8	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 53	~~39~~ 46	0	~~0~~ 6	33	33	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 53	~~40~~ 46	0	~~0~~ 6	33	33	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	45	0	~~45~~ 46	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 44	~~45~~ 37	0	~~5~~ 0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~54~~ 53	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 46	~~46~~ 38	0	~~6~~ 0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	~~54~~ 52	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 47	~~47~~ 41	0	~~7~~ 1	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~55~~ 54	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 49	~~48~~ 43	0	~~8~~ 3	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	34	34	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	~~58~~ 56	~~3~~ 1	~~54~~ 53	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	~~5~~ 4	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	57	2	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~56~~ 55	48	~~1~~ 0	8	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
VI333	Jeddinger Dorfstraße 43	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	57	2	~~54~~ 53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 51	~~49~~ 44	0	~~9~~ 4	32	32	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	60	5	56	1	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~56~~ 54	~~50~~ 47	~~1~~ 0	~~10~~ 7	35	35	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	57	2	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~56~~ 54	~~49~~ 46	~~1~~ 0	~~9~~ 6	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	62	7	58	3	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~57~~ 55	~~50~~ 48	~~2~~ 0	~~10~~ 8	37	37	0	0	37	37	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 55	~~46~~ 48	0	~~6~~ 8	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	56	49	1	9	36	36	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 56	~~42~~ 49	~~0~~ 1	~~2~~ 9	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	47	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 49	~~33~~ 43	0	~~0~~ 3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	52	0	~~53~~ 54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 52	~~43~~ 46	0	~~3~~ 6	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	51	0	~~53~~ 54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 51	~~34~~ 45	0	~~0~~ 5	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 55	~~41~~ 49	0	~~1~~ 9	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~54~~ 53	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~45~~ 41	0	~~5~~ 1	33	33	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	55	0	~~56~~ 57	~~4~~ 2	54	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~45~~ 44	0	~~5~~ 4	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
VI334	Jeddinger Dorfstraße 44	1	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	60	5	57	2	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~55~~ 56	~~43~~ 49	~~0~~ 1	~~3~~ 9	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	62	7	59	4	60	5	58	3	< 30	<30	0	0	57	~~49~~ 50	2	~~9~~ 10	38	38	0	0	38	38	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	61	6	58	3	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~55~~ 57	~~41~~ 50	~~0~~ 2	~~1~~ 10	37	37	0	0	37	37	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 55	~~42~~ 49	0	~~2~~ 9	36	36	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 41	0	~~4~~ 1	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~55~~ 54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 42	0	~~5~~ 2	33	33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~54~~ 52	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	~~4~~ 3	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~55~~ 54	0	57	~~2~~	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	34	34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	35	0	< 30	0
VI335	Jeddinger Dorfstraße 45	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	53	45	0	5	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	54	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	35	35	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	58	3	~~55~~ 54	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 54	~~50~~ 48	0	~~10~~ 8	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	60	5	56	1	58	3	~~55~~ 56	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	~~57~~ 55	~~51~~ 49	~~2~~ 0	~~11~~ 9	35	35	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	~~57~~ 56	50	~~2~~ 1	10	37	37	0	0	37	37	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	62	7	58	3	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~58~~ 57	~~51~~ 50	~~3~~ 2	~~11~~ 10	37	37	0	0	37	37	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	~~55~~ 58	~~42~~ 51	~~0~~ 3	~~2~~ 11	37	37	0	0	37	37	0	0	41	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 57	~~42~~ 50	~~0~~ 2	~~2~~ 10	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
WA137	Kirchboitzen 1	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA138	Kirchboitzen 2	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	41	0	45	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA139	Kirchboitzen 7, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	31	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	43	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	42	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	44	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA140	Kirchboitzen 7, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	38	0	42	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA141	Kirchboitzen 10	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA142	Kirchboitzen 35	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA144	Kirchboitzen 53	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	~~44~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
WA145	Kirchboitzen 72	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
WA146	Kirchboitzen 83	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	36	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	39	0	40	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA147	Kirchboitzen 84	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	53	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
WA148	Kirchboitzen 85	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	~~35~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
WA149	Kirchboitzen 86	1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	46	0	1	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	58	0	59	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	58	0	59	0	58	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
WA150	Kirchboitzen 89	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	42	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	44	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA151	Kirchboitzen 90	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA152	Kirchboitzen 96	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA153	Kirchboitzen 97	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	33	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	44	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	45	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA154	Kirchboitzen 99	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA156	Kirchboitzen 102	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	41	0	43	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	44	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	45	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA157	Kirchboitzen 103	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	41	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	42	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	35	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA158	Kirchboitzen 105	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	33	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA159	Kirchboitzen 109, Gebäude 1	1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	42	0	42	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	36	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA160	Kirchboitzen 109, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	34	0	36	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	35	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	44	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 40	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA161	Kirchboitzen 110, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	45	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	31	0	33	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	37	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA162	Kirchboitzen 110, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	39	0	37	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA163	Kirchboitzen 111	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	42	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	43	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
WA164	Kirchboitzen 119	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	44	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA165	Kirchboitzen 120	1	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	45	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA166	Kirchboitzen 121	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	35	0	38	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	39	0	42	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA167	Kirchboitzen 124	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA168	Kirchboitzen 125 (kNN)	1	EG	vWo	55	99	40	0	40	0	39

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	99	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	99	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	99	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA169	Kirchboitzen 126	1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	31	0	32	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	31	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	44	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	41	0	40	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA170	Kirchboitzen 130	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	43	0	42	0	42	0	42	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA171	Kirchboitzen 145	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	35	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	39	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	35	0	38	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	41	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA172	Kirchboitzen 147	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA173	Kirchboitzen 160	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	32	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	38	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	45	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA174	Kirchboitzen 162	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	41	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	46	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA175	Kirchboitzen 163	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	53	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA176	Kirchboitzen 164	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ < 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 32	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA177	Kirchboitzen 169	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	53	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	49	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	49	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
WA179	Kirchboitzen 171	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	42	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	43	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	44	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA180	Kirchboitzen 189A	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	35	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	47	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA181	Kirchboitzen 189	1	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	49	0	48	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	48	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	50	0	49	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA182	Kirchboitzen 192	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	51	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	51	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	48	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	49	0	48	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	50	0	48	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA183	Kirchboitzen 193	1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	43	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	49	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	49	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	49	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA184	Kirchboitzen 196	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	48	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA185	Kirchboitzen 201	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	49	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	39	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	39	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA186	Kirchboitzen 204	1	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	44	0	47	0	45	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	45	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA187	Kirchboitzen 205	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 39	~~30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	47	0	48	0	47	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR063	Kirchhofsweg 13	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	32	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR064	Kirchhofsweg 16A	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	31	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	42	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	31	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	34	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
FR065	Kirchhofsweg 16	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR067	Kirchhofsweg 17	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
FR068	Kirchhofsweg 25	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	35	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR069	Kirchhofsweg 43	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
FR070	Kirchhofsweg 47	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	31	0	31	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI061	Kirchstraße 1	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	31	0	31	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI062	Kirchstraße 2	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 37	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BR159	Kirchstraße 2	1	EG	Mi	60	45	58	0	56	0	40	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	57	0	55	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	50	0	48	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	33	0	30	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	51	0	49	0	30	0	30	0	38	0	34	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	42	0	34	0	34	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	35	0	35	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	50	0	48	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 36	~~35~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	48	0	40	0	40	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~37~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	50	0	48	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	50	0	48	0	38	0	38	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	56	0	54	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	55	0	53	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
GI063	Kirchstraße 3	1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
GI064	Kirchstraße 5	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI066	Kirchstraße 8	1	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	32	0	32	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	32	0	32	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA188	Klein Eilstorf 2A	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA189	Klein Eilstorf 2	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA190	Klein Eilstorf 3, Gebäude 1	1	EG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA191	Klein Eilstorf 3, Gebäude 2	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA192	Klein Eilstorf 4, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA193	Klein Eilstorf 4, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
WA194	Klein Eilstorf 5	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA196	Klein Eilstorf 7A	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	40	0	38	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA197	Klein Eilstorf 7	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA198	Klein Eilstorf 8A	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA199	Klein Eilstorf 8	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA200	Klein Eilstorf 9A	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA201	Klein Eilstorf 9	2	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA202	Klein Eilstorf 10	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 41	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA203	Klein Eilstorf 11	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 39	~~30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA204	Klein Eilstorf 13	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	41	0	39	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA205	Klein Eilstorf 14	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA206	Klein Eilstorf 15	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 37	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA207	Klein Eilstorf 16	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
WA209	Klein Eilstorf 17	1	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
WA210	Klein Eilstorf 23A	1	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA211	Klein Eilstorf 23	1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA212	Klein Eilstorf 24	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
WA213	Klein Eilstorf 25	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA214	Klein Eilstorf 26	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 38	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	~~2~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	~~2~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	56	1	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
WA215	Klein Eilstorf 27	2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
WA216	Klein Eilstorf 28	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 46	~~37~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 45	~~36~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~35~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	44	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
WA217	Klein Eilstorf 29	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~38~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
WA218	Klein Eilstorf 31	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 43	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA220	Klein Eilstorf 33	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 45	~~35~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 45	~~36~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA221	Klein Eilstorf 35	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 43	~~32~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
WA222	Klein Eilstorf 36	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 46	~~36~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
WA223	Klein Eilstorf 37	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 41	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA224	Klein Eilstorf 38	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 40	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 42	~~<30~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA225	Klein Eilstorf 39	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
WA226	Klein Eilstorf 42	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~42~~ 40	0	~~2~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	56	1	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	56	1	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~44~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~44~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~44~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
WA227	Klein Eilstorf 43	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 44	~~34~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA228	Klein Eilstorf 44	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
WA229	Klein Eilstorf 45	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA230	Klein Eilstorf 48	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	44	0	42	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI336	Königshof 1A	1	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	39	0	39	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI337	Königshof 1B	1	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI338	Königshof 1	1	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	34	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
GI067	Kötnerende 1	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~46~~ 44	0	~~1~~ 0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	35	35	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	36	0	35	0	35	0	34	0	43	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	38	0	38	0	37	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
GI068	Kötnerende 2	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 45	~~35~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 46	~~37~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	50	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 50	~~41~~ 45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
GI069	Kötnerende 3	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 46	~~46~~ 39	0	~~1~~ 0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	49	0	49	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~46~~ 42	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~45~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	0	34	34	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~45~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~41~~ 43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 49	~~40~~ 43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~41~~ 43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	36	0	34	0	35	0	34	0	43	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	39	0	38	0	38	0	38	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 45	~~43~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 46	~~46~~ 39	0	~~1~~ 0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~46~~ 42	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
GI070	Kötnerende 4	1	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	51	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	35	35	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 53	~~44~~ 47	0	~~0~~ 2	33	33	0	0	33	33	0	0	41	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 53	~~44~~ 47	0	~~0~~ 2	33	33	0	0	33	33	0	0	42	0	< 30	0
GI071	Kötnerende 5	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 45	~~45~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 47	~~46~~ 40	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 49	~~39~~ 43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 49	~~40~~ 43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	30	0	39	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	38	0	37	0	37	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~36~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI072	Kötnerende 6	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 45	~~44~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 45	~~44~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	32	32	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI073	Kötnerende 7A	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~46~~ 41	0	~~1~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~46~~ 42	0	~~1~~ 0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
GI074	Kötnerende 7	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	0	33	33	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 43	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~47~~ 43	0	~~2~~ 0	35	35	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
GI075	Kötnerende 9	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	48	0	48	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	49	0	49	0	48	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
GI076	Kötnerende 10	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~41~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	48	0	48	0	47	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~43~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 45	0	~~2~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	52	0	51	0	51	0	50	0	59	0	59	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 45	0	~~2~~ 0	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~47~~ 44	0	~~2~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~47~~ 44	0	~~2~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~44~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~40~~ 43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
GI077	Kötnerende 11, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	40	0	39	0	39	0	38	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	42	0	41	0	41	0	40	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	43	0	42	0	42	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	41	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~40~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	34	34	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	33	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	57	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	36	36	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		10	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		10	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
GI078	Kötnerende 11, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~40~~ 41	0	0	33	33	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	~~42~~ 43	0	0	35	35	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
GI079	Kötnerende 11A	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	50	~~44~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~42~~ 39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 42	~~41~~ 35	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	43	0	42	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	43	0	42	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	39	0	38	0	38	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	48	0	47	0	47	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~40~~ 41	0	0	33	33	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
GI081	Kötnerende 12A	1	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~48~~ 43	0	~~3~~ 0	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 42	~~33~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 43	0	~~1~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~1~~ 0	36	36	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
GI082	Kötnerende 12	1	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 43	0	~~1~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~1~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~39~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	59	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 50	~~48~~ 44	0	~~3~~ 0	36	36	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 50	~~48~~ 44	0	~~3~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
GI083	Kötnerende 16A	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	33	33	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 46	~~44~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 43	0	~~1~~ 0	37	37	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	59	0	59	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 41	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 42	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
GI084	Kötnerende 16	1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~45~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 41	~~38~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	47	0	47	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	38	0	0	32	32	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~37~~ 36	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	52	0	51	0	51	0	50	0	59	0	59	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 42	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	60	0	60	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	0	38	38	0	0	38	38	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	61	1	61	1	61	1	61	1	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~1~~ 0	38	38	0	0	38	38	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	62	2	62	2	62	2	62	2	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	36	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	62	2	62	2	62	2	62	2	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 42	0	0	39	39	0	0	39	39	0	0	36	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	62	2	62	2	62	2	62	2	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~48~~ 42	0	~~3~~ 0	39	39	0	0	39	39	0	0	34	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~45~~ 41	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	60	0	60	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 42	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	36	0	< 30	0
GI085	Kötnerende 18	1	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	38	38	0	0	37	37	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	32	32	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	53	0	52	0	52	0	51	0	60	0	60	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 42	0	0	38	38	0	0	37	37	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	60	0	60	0	60	0	60	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 42	0	0	38	38	0	0	38	38	0	0	32	0	< 30	0
VI339	Krim 4	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	~~44~~ 45	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	41	0	1	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~36~~ 37	0	~~36~~ 37	0	35	0	~~35~~ 36	0	~~42~~ 41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	42	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~32~~ 33	0	~~32~~ 33	0	31	0	~~31~~ 32	0	~~44~~ 42	0	~~40~~ 38	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	~~42~~ 41	0	~~40~~ 39	0	41	0	~~39~~ 40	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~52~~ 51	0	54	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	49	42	0	2	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	51	43	0	3	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
VI340	Krim 6	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	44	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 38	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
VI341	Krim 8	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	49	42	0	2	31	31	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	45	0	~~45~~ 46	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	49	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~<30~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	46	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~33~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	~~40~~ 41	0	~~40~~ 41	0	39	0	~~39~~ 40	0	~~48~~ 47	0	45	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	48	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	~~39~~ 40	0	~~39~~ 40	0	38	0	~~38~~ 39	0	46	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~48~~ 47	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI343	Krim 10	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~52~~ 51	0	50	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	47	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	~~49~~ 48	0	~~48~~ 49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~39~~ 36	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~38~~ 40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	51	0	53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	31	31	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	32	32	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
GI086	Krögers Twachte 1	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI087	Krögers Twachte 2	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI088	Krögers Twachte 3	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI089	Krögers Twachte 5	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	30	0	30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	44	0	44	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR160	Kurze Straße 6 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	45	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	99	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	43	0	42	0	39	0	39	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	99	43	0	43	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	47	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	48	0	47	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	47	0	46	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	48	0	47	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	99	46	0	45	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	99	47	0	46	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	99	44	0	43	0	38	0	38	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	99	45	0	44	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	99	41	0	40	0	34	0	34	0	44	0	40	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	99	41	0	40	0	34	0	34	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	99	42	0	41	0	36	0	36	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR071	Kurzer Förthsweg 33A	2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	43	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
FR072	Kurzer Förthsweg 33	1	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC137	Lange Straße 20	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC139	Lange Straße 31	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC140	Lange Straße 32	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC141	Lange Straße 36	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	40	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	42	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
SC142	Lange Straße 44	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	42	0	42	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
SC143	Lange Straße 46	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	38	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
SC144	Lange Straße 51	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC145	Lange Straße 53	1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
SC146	Lange Straße 59	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	52	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	52	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
SC147	Lange Straße 67	1	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	59	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	59	0	57	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	53	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
FR073	Lindenallee 1	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
FR074	Lindenallee 2A	1	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	35	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
FR075	Lindenallee 2	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR076	Lindenallee 3	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 38	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	39	0	39	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	39	0	39	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	37	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR077	Lindenallee 4A	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
FR078	Lindenallee 4	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	31	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR079	Lindenallee 5, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR080	Lindenallee 5, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	39	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	39	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
FR081	Lindenallee 5A	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
FR083	Lindenallee 7	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR084	Lindenallee 8	1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
FR085	Lindenallee 9	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
FR086	Lindenallee 10	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR087	Lindenallee 11	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
FR088	Lindenallee 12, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
FR089	Lindenallee 12, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~44~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~44~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		10	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
FR090	Lindenallee 12, Gebäude 3	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
FR091	Lindenallee 12, Gebäude 4	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
FR092	Lindenallee 12, Gebäude 5	2	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR093	Lindenallee 12, Gebäude 6	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 40	~~31~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 43	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		10	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		10	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
FR094	Lindenallee 12, Gebäude 7	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR095	Lindenallee 20	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR096	Lindenallee 23	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
FR097	Lindenallee 25A	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR098	Lindenallee 26, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
FR099	Lindenallee 26, Gebäude 2 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	99	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	99	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR100	Lindenallee 28	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	31	0	31	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
FR101	Lindenallee 40	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR102	Lindenallee 42	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
FR103	Lindenallee 43	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
FR104	Lindenallee 44	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR105	Lindenallee 45, Gebäude 1	1	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	33	0	33	0	43	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
FR106	Lindenallee 45, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR107	Lindenallee 50B	1	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR108	Lindenallee 51	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR109	Lindenallee 58	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR110	Lindenallee 62	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40 42	34 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40 38	34 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	35 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
FR111	Lindenallee 64	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI344	Lüdinger Straße 1	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	31	0	31	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	32 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI345	Lüdinger Straße 4	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI346	Lüdinger Straße 5	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI347	Lüdinger Straße 7	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI348	Lüdinger Straße 8	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	35 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI349	Lüdinger Straße 9A	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36 36	<30 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI350	Lüdinger Straße 9	2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	37	31 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41 42	35 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI351	Lüdinger Straße 10	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38 38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI352	Lüdinger Straße 11	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37 38	31 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37 38	31 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI353	Lüdinger Straße 15	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41 40	35 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
VI355	Lüdinger Straße 22	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
VI356	Lüdinger Straße 23	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	41	34	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
VI357	Lüdinger Straße 27	1	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
BR161	Lütten Kamp 1	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	45	0	45	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	37	0	37	0	48	0	45	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	39	0	39	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
BR162	Lütten Kamp 3	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	42	0	42	0	53	0	49	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	39	0	39	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	40	0	40	0	51	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~36~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
BR163	Lütten Kamp 4	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	40	0	40	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	42	0	41	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	41	0	41	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	40	0	40	0	51	0	49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
BR164	Lütten Kamp 5	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	44	0	44	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	42	0	42	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	38	0	38	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	39	0	39	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BR165	Lütten Kamp 7	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	40	0	40	0	51	0	49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	41	0	41	0	52	0	50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	43	0	42	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	45	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 42	0	~~0~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	45 46	39 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	40 42	34 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	41	0	41	0	52	0	50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	43 44	37 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BR167	Lütten Kamp 9	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40 41	0	0 1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	46 47	40 41	0	0 1	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46 48	40 42	0	0 2	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	46 48	40 42	0	0 2	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	41 43	35 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42 43	36 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	41	0	41	0	50	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	41	0	41	0	52	0	50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	38 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
BR168	Lütten Kamp 10	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41 42	0	1 2	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	39	0	38	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41 39	35 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	42	0	42	0	52	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	40	0	40	0	51	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	45 43	39 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	43	0	43	0	53	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	44	0	44	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	45	0	45	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	41 40	0	1 0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
BR169	Lütten Kamp 11	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	45 44	39 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	42	0	42	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	40	0	40	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	44	0	44	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	44	0	44	0	55	0	52	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40 41	0	0 1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	46 47	40 41	0	0 1	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	46 47	40 41	0	0 1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
BR170	Lütten Kamp 13	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	43	0	43	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45 44	40 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	46	41 40	0	1 0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	40	0	40	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	39	0	39	0	51	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	45 46	39 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40 41	0	0 1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
BR171	Lütten Kamp 15	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	40	0	40	0	50	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	43 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	41	0	41	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	38	0	38	0	50	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	39	0	39	0	51	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	43	0	43	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	44	0	44	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	43 44	37 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	45 46	39 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
BR172	Lütten Kamp 17	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	46 47	40 41	0	0 1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	38	0	38	0	49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	39	0	39	0	50	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	42	0	42	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	43 44	37 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	44	0	44	0	55	0	52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	45 46	39 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
BR173	Lütten Kamp 19	1	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	42 40	37 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	38	0	38	0	49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	43 42	37 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	42	0	42	0	53	0	50	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	43	0	43	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	45 46	39 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41 42	0	1 2	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	44	0	44	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	47 48	41 42	0	1 2	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41 42	0	1 2	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	43	0	43	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45 46	39 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	41	0	41	0	52	0	49	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43 44	37 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	42	0	42	0	53	0	50	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
SC148	Machandelweg 19	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36 37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38 37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC149	Machandelweg 21	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43 42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC150	Machandelweg 22	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	30 < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	46	0	46	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI358	Molkereistraße 1, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI359	Molkereistraße 1, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI360	Molkereistraße 2	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI361	Molkereistraße 3	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
VI362	Molkereistraße 4A	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI363	Molkereistraße 4	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI364	Molkereistraße 6	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI365	Molkereistraße 7	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI367	Molkereistraße 11A	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI368	Molkereistraße 11	2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI369	Molkereistraße 16	1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI370	Molkereistraße 18	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI371	Molkereistraße 22	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI372	Molkereistraße 24	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC151	Moorkamp 1	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
SC152	Moorkamp 5	1	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	41	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC153	Moorkamp 7	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
SC154	Moorkamp 9	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC155	Moorkamp 11	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC156	Moorkamp 13	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC157	Moorkamp 14	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
SC158	Moorkamp 16	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC159	Moorkamp 20, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	43	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC160	Moorkamp 20, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
SC161	Moorkamp 22	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
SC163	Moorkamp 26	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	39	0	37	0	37	0	49	0	46	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
SC164	Moorkamp 27	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC165	Moorkamp 29	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	47	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	48	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC166	Moorkamp 30	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	46	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC167	Moorkamp 31	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	47	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC168	Moorkamp 33	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC169	Moorkamp 34	1	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	45	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	47	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC170	Moorkamp 35	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
VI374	Neu Bretel 6, Gebäude 2	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	42 43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	40 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
VI375	Neu Bretel 7	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36 37	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI376	Neulander Straße 1	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	52 49	45 40	0	5 0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	54 53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	52 50	46 43	0	6 3	32	32	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46 47	0	46 47	0	45	0	45 46	0	57 55	2 0	54 52	0	55	0	52 53	0	< 30	<30	0	0	50 44	44 37	0	4 0	32 33	32 33	0	0	< 30 30	<30 30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	59 58	4 3	56 54	1 0	57 58	2 3	54 55	0	< 30	<30	0	0	53 47	47 40	0	7 0	35 36	35 36	0	0	32 33	32 33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	61 60	6 5	56	1	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	53 54	47 48	0	7 8	37	37	0	0	35	35	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	52 53	0	52 53	0	51	0	51 52	0	62 61	7 6	58 57	3 2	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	55 54	49 48	0	9 8	38	38	0	0	36 37	36 37	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	62	7	58 57	3 2	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	53 54	46 49	0	6 9	38	38	0	0	37	37	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	62 61	7 6	58 57	3 2	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	55	49	0	9	38	38	0	0	36 37	36 37	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	57	2	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	55	49	0	9	37	37	0	0	36	36	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	54 51	48 44	0	8 4	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	55 53	48 46	0	8 6	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	59 58	4 3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	52 50	46 42	0	6 2	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	57 56	2 1	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	54 53	47 46	0	7 6	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
VI377	Neulander Straße 3	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	54	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	53 50	46 43	0	6 3	32	32	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	59 58	4 3	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	53 51	46 43	0	6 3	34	34	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49 50	0	49 50	0	48	0	48 49	0	60 59	5 4	57 55	2 0	58 59	3 4	55 56	0 1	< 30	<30	0	0	53 45	47 38	0	7 0	38	38	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50 51	0	50 51	0	49	0	49 50	0	61 60	6 5	57 56	2 1	59	4	56 57	1 2	< 30	<30	0	0	54 47	48 40	0	8 0	38	38	0	0	35 36	35 36	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	53 54	0	53 54	0	52	0	52 53	0	63 62	8 7	59 58	4 3	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	56 55	50 49	1 0	10 9	39	39	0	0	37	37	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	63 62	8 7	59 58	4 3	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	57 56	51 50	2 1	11 10	39	39	0	0	37 38	37 38	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	54 55	0	54 55	0	53	0	53 54	0	63 62	8 7	58	3	60	5	58	3	< 30	<30	0	0	58	52	3	12	36	36	0	0	35	35	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	55	0	55	0	54	0	54	0	63	8	59	4	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	59 58	53 52	4 3	13 12	37	37	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	64 63	9 8	59	4	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	56 57	50 51	4 2	12 11	39 40	39 40	0	0	38	38	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	55	0	55	0	54	0	54	0	64	9	60 59	6 4	62	7	59	4	< 30	<30	0	0	56 58	50 52	4 3	13 12	40	40	0	0	39	39	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	62 61	7 6	58 57	3 2	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	57 56	50	2 1	10	37	37	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	53 54	0	53 54	0	52	0	52 53	0	62	7	58	3	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	57 56	51 50	2 1	11 10	37	37	0	0	37	37	0	0	34	0	< 30	0
VI378	Neulander Straße 4	1	EG	vWo	55	40	52 53	0	52 53	0	51	0	51 52	0	62 61	7 6	58 57	3 2	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	56 54	50 48	0	10 8	38 39	38 39	0	0	37	37	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	63 61	8 6	59 57	4 2	60 61	5 6	57 58	2 3	< 30	<30	0	0	56 54	50 48	1 0	10 8	39	39	0	0	36 37	36 37	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	60	5	56	1	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	56 55	49 48	1 0	9 8	37	37	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	52 53	0	52 53	0	51	0	51 52	0	61 60	6 5	57 56	2 1	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	56 55	50 49	1 0	10 9	38	38	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	52	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	52 50	45 42	0	5 2	< 30 30	< 30 30	0	0	< 30 30	< 30 30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	53	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	52 50	45 43	0	6 3	< 30 31	< 30 31	0	0	< 30 31	< 30 31	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	60 59	5 4	56 55	1 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	51 50	44 43	0	4 3	36 37	36 37	0	0	33 34	33 34	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	61 60	6 5	57 56	2 1	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	52 50	46 43	0	6 3	37	37	0	0	34 35	34 35	0	0	38	0	< 30	0
VI379	Neulander Straße 6	1	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61 60	6 5	57 56	2 1	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	55 53	49 47	0	9 7	38	38	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	52 53	0	52 53	0	51	0	51 52	0	62 61	7 6	58 57	3 2	60	5	57 58	2 3	< 30	<30	0	0	56 53	50 47	1 0	10 7	39	39	0	0	36 37	36 37	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	52 53	0	52 53	0	51	0	51 52	0	61 60	6 5	57 55	2 0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	57 54	51 47	2 0	11 7	38	38	0	0	34	34	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	62 61	7 6	58 56	3 1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	57 54	51 48	2 0	11 8	39	39	0	0	35 36	35 36	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	52 53	0	52 53	0	51	0	51 52	0	60 59	5 4	56 55	1 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	56 55	50 49	1 0	10 9	35	35	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	62 61	7 6	57 56	2 1	59	4	56 57	1 2	< 30	<30	0	0	57 55	51 49	2 0	11 9	36 37	36 37	0	0	33 34	33 34	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	60 57	4 2	55 53	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	56 51	49 43	0	9 3	36	36	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51 52	0	51 52	0	50	0	50 51	0	60 59	6 4	56 55	1 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	56 53	50 46	1 0	10 6	37	37	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57 56	2 1	53 52	0	54 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	51 49	44 41	0	4 1	34	34	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	55 54	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	52 49	45 42	0	5 2	35	35	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	55 53	0	51 49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	46 40	40 32	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	58 56	3 1	53 52	0	55	0	52 53	0	< 30	<30	0	0	49 45	43 38	0	3 0	34	34	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53 51	0	48 47	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	48 41	42 33	0	2 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	52	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	51 47	45 39	0	5 0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	59 58	4 3	56 55	1 0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	50 52	43 46	0	3 6	37	37	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	61 60	6 5	58 57	3 2	59 60	4 5	56 57	1 2	< 30	<30	0	0	52	46	0	6	38 39	38 39	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	59 58	4 3	56 54	1 0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	53 48	44 40	0	4 0	38	38	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	50 51	0	50 51	0	49	0	49 50	0	61 60	6 5	58 56	3 1	59	4	56 57	1 2	< 30	<30	0	0	53 49	47 42	0	7 2	38 39	38 39	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
VI380	Neulander Straße 8	1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	60 59	5 4	57 56	2 1	58 59	3 4	56	1	< 30	<30	0	0	53 49	47 42	0	7 2	37	37	0	0	33 35	33 35	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51 52	0	51 52	0	50	0	50 51	0	60 59	5 4	57 56	2 1	58 59	3 4	55 56	0 1	< 30	<30	0	0	54 52	49 46	0	9 6	37	37	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	52 53	0	52 53	0	51	0	51 52	0	62 61	7 6	58 57	3 2	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	56 53	50 47	1 0	10 7	38 39	38 39	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	50 51	0	50 51	0	49	0	49 50	0	61 60	6 5	58 56	3 1	59	4	56 57	1 2	< 30	<30	0	0	53 49	47 42	0	7 2	38 39	38 39	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	57 56	2 1	58 59	3 4	56	1	< 30	<30	0	0	54 52	49 46	0	9 6	37	37	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	53 48	44 41	0	4 1	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57 56	2 1	53	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	53 49	45 41	0	5 1	33	33	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	53 52	0	54 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	53 49	45 41	0	5 1	31 32	31 32	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58 57	3 2	54	0	56	1	53 54	0	< 30	<30	0	0	52 49	45 42	0	5 2	34	34	0	0	32 33	32 33	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	55 53	0	55 56	0 1	53	0	< 30	<30	0	0	49 48	43	0	3	33 34	33 34	0	0	31 33	31 33	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	60 59	5 4	57 55	2 0	58 59	3 4	55 56	0 1	< 30	<30	0	0	51 49	44	0	4	36 37	36 37	0	0	34 35	34 35	0	0	37	0	< 30	0
VI381	Neulander Straße 10	1	EG	vWo	55	40	48 49	0	48 49	0	47	0	47 48	0	57 55	2 0	53 51	0	54	0	52	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
VI382	Neulander Straße 12	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~58~~ 57	3 2	~~55~~ 54	0	~~56~~ 57	4 2	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~44~~ 40	0	4 0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~57~~ 56	2 1	~~58~~ 59	3 4	56	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~46~~ 42	0	~~6~~ 2	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	~~59~~ 58	4 3	~~56~~ 55	1 0	~~57~~ 58	2 3	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	~~58~~ 57	3 2	~~59~~ 60	4 5	~~56~~ 57	~~4~~ 2	< 30	<30	0	0	~~55~~ 52	~~49~~ 46	0	~~9~~ 6	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	2 1	~~53~~ 52	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	~~5~~ 4	33	33	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 46	0	~~7~~ 6	36	36	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~52~~ 51	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~43~~ 40	0	~~3~~ 0	~~33~~ 32	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~54~~ 53	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~44~~ 41	0	~~4~~ 1	~~34~~ 33	~~34~~ 33	0	0	~~31~~ 30	~~31~~ 30	0	0	33	0	< 30	0
VI383	Neulander Straße 13	1	EG	vWo	55	40	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~55~~ 56	~~0~~ 1	54	0	~~54~~ 55	0	~~65~~ 64	~~10~~ 9	~~61~~ 60	~~6~~ 5	63	8	60	5	< 30	<30	0	0	~~59~~ 58	~~53~~ 52	~~4~~ 3	~~12~~ 10	~~44~~ 42	~~41~~ 42	0	~~4~~ 2	39	39	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~54~~ 55	0	~~54~~ 55	0	53	0	~~53~~ 54	0	~~64~~ 63	~~9~~ 8	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~62~~ 63	~~7~~ 8	~~59~~ 60	~~4~~ 5	< 30	<30	0	0	~~58~~ 55	~~52~~ 49	~~3~~ 0	~~12~~ 9	41	41	0	1	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~53~~ 54	0	~~53~~ 54	0	52	0	~~52~~ 53	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	~~58~~ 57	~~3~~ 2	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~58~~ 55	~~52~~ 48	~~3~~ 0	~~12~~ 8	39	39	0	0	36	36	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~53~~ 54	0	~~53~~ 54	0	52	0	~~52~~ 53	0	~~63~~ 61	~~8~~ 6	~~58~~ 57	~~3~~ 2	60	5	58	3	< 30	<30	0	0	~~58~~ 55	~~52~~ 48	~~3~~ 0	~~12~~ 8	39	39	0	0	36	36	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 43	0	~~6~~ 3	34	34	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	54	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	~~58~~ 56	~~3~~ 1	~~59~~ 60	4 5	~~56~~ 57	~~4~~ 2	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	~~59~~ 57	~~4~~ 2	~~60~~ 61	~~5~~ 6	~~57~~ 58	~~2~~ 3	< 30	<30	0	0	52	46	0	6	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	~~35~~ 37	~~35~~ 37	0	0	38	0	< 30	0
VI384	Neulander Straße 14	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~62~~ 51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 43	~~44~~ 35	0	~~4~~ 0	33	33	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~47~~ 43	0	~~7~~ 3	37	37	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	~~53~~ 54	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 40	0	~~4~~ 0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	53	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~45~~ 41	0	~~5~~ 1	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~53~~ 52	0	54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	49	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~55~~ 54	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	33	33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~57~~ 58	~~2~~ 3	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	50	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~51~~ 50	0	~~51~~ 50	0	50	0	~~50~~ 49	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~58~~ 59	~~3~~ 4	~~56~~ 57	~~4~~ 2	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~45~~ 44	0	~~6~~ 4	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~57~~ 55	2 0	58	3	~~55~~ 56	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	44	0	4	37	37	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	50	0	~~50~~ 51	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	~~58~~ 57	~~3~~ 2	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~54~~ 51	~~48~~ 45	0	~~8~~ 5	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	38	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~59~~ 57	~~4~~ 2	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	2 0	36	36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	50	0	~~50~~ 51	0	~~62~~ 60	~~7~~ 5	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~59~~ 60	~~4~~ 5	57	2	< 30	<30	0	0	~~54~~ 51	~~48~~ 45	0	~~8~~ 5	38	38	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	38	0	< 30	0
VI385	Neulander Straße 15A	1	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~62~~ 60	~~7~~ 5	~~58~~ 57	~~3~~ 2	60	5	~~57~~ 58	~~2~~ 3	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 42	0	~~6~~ 2	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	~~63~~ 61	~~8~~ 6	~~59~~ 57	~~4~~ 2	~~60~~ 61	~~6~~ 6	58	3	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 42	0	~~7~~ 2	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	~~64~~ 62	~~9~~ 7	~~60~~ 58	~~6~~ 3	62	7	59	4	< 30	<30	0	0	~~57~~ 53	~~51~~ 47	2 0	~~11~~ 7	41	41	0	1	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	~~64~~ 63	~~9~~ 8	~~60~~ 58	~~6~~ 3	~~64~~ 62	~~7~~ 6	~~59~~ 57	~~4~~ 3	< 30	<30	0	0	~~57~~ 54	~~51~~ 47	2 0	~~11~~ 7	41	41	0	1	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~52~~ 53	0	~~52~~ 53	0	51	0	~~51~~ 52	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	~~58~~ 56	~~3~~ 1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~56~~ 53	~~50~~ 47	~~1~~ 0	~~10~~ 7	39	39	0	0	35	35	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~53~~ 54	0	~~53~~ 54	0	52	0	~~52~~ 53	0	~~63~~ 62	~~8~~ 7	~~59~~ 57	~~4~~ 2	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	~~57~~ 54	~~51~~ 48	2 0	~~11~~ 8	39	39	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
VI386	Neulander Straße 15	1	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	~~58~~ 56	~~3~~ 1	~~59~~ 60	~~4~~ 5	~~56~~ 57	~~4~~ 2	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 43	0	~~6~~ 3	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~60~~ 61	~~5~~ 6	~~57~~ 58	~~2~~ 3	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	~~5~~ 4	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~52~~ 53	0	~~52~~ 53	0	51	0	~~51~~ 52	0	~~62~~ 60	~~7~~ 5	~~58~~ 56	~~3~~ 1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~56~~ 54	~~50~~ 47	~~1~~ 0	~~10~~ 7	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	~~58~~ 57	~~3~~ 2	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~57~~ 54	~~51~~ 48	2 0	~~11~~ 8	39	39	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	55	0	51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 48	~~47~~ 41	0	~~7~~ 1	31	31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~44~~ 43	0	~~4~~ 3	37	37	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
VI387	Neulander Straße 16	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 39	0	4 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	~~52~~ 51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 40	0	2 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	~~55~~ 54	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	36	36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~57~~ 58	~~2~~ 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 43	0	~~6~~ 3	37	37	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	50	0	~~50~~ 51	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~59~~ 60	~~4~~ 5	~~54~~ 55	~~4~~ 2	< 30	<30	0	0	~~54~~ 51	~~48~~ 45	0	~~8~~ 5	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	4	~~55~~ 54	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	50	43	~~1~~ 0	~~3~~ 1	36	36	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	~~57~~ 56	~~2~~ 1	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 45	0	~~7~~ 5	37	37	0	0	35	35	0	0	32	0	< 30	0
VI388	Neulander Straße 17	1	EG	vWo	55	40	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	50	0	~~50~~ 51	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	~~57~~ 56	~~2~~ 1	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	54	~~48~~ 47	0	~~8~~ 7	38	38	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~52~~ 53	0	~~52~~ 53	0	51	0	~~51~~ 52	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	~~58~~ 57	~~3~~ 2	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~56~~ 54	~~49~~ 47	0	~~9~~ 7	39	39	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	37	37	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	56	1	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 54	47	0	7	38	38	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	~~55~~ 54	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 42	0	~~7~~ 2	34	34	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	~~66~~ 55	~~1~~ 0	~~57~~ 58	~~2~~ 3	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~64~~ 50	~~48~~ 43	0	~~8~~ 3	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~60~~ 58	~~6~~ 3	~~66~~ 55	~~1~~ 0	~~57~~ 58	~~2~~ 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~64~~ 50	44	0	4	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	~~62~~ 60	~~7~~ 5	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~59~~ 60	~~4~~ 5	57	2	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	46	0	6	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	~~64~~ 63	~~9~~ 8	~~60~~ 59	~~6~~ 4	62	7	59	4	< 30	<30	0	0	~~66~~ 55	~~60~~ 49	~~1~~ 0	~~10~~ 9	~~40~~ 41	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	38	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~53~~ 54	0	~~53~~ 54	0	52	0	~~52~~ 53	0	~~64~~ 63	~~9~~ 8	~~60~~ 58	~~6~~ 3	~~61~~ 62	~~6~~ 7	59	4	< 30	<30	0	0	~~66~~ 54	~~60~~ 48	~~1~~ 0	~~10~~ 8	~~40~~ 41	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	38	0	< 30	0
VI389	Neulander Straße 18	1	EG	vWo	55	40	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	48	0	~~48~~ 47	0	57	2	~~55~~ 54	0	~~55~~ 57	~~0~~ 2	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 46	~~44~~ 41	0	~~4~~ 1	~~34~~ 37	~~34~~ 37	0	0	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~60~~ 49	0	~~60~~ 49	0	49	0	~~49~~ 48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~66~~ 55	~~1~~ 0	~~57~~ 58	~~2~~ 3	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~45~~ 41	0	~~6~~ 1	~~36~~ 38	~~36~~ 38	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~58~~ 56	~~3~~ 1	~~58~~ 59	~~3~~ 4	56	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~47~~ 44	0	~~7~~ 4	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~35~~ 36	~

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	~~54~~ 55	0	~~54~~ 55	0	53	0	~~53~~ 54	0	~~64~~ 62	9 7	~~60~~ 58	6 3	62	7	59	4	< 30	<30	0	0	~~57~~ 54	~~52~~ 48	2 0	~~12~~ 8	~~40~~ 41	~~40~~ 41	0	0 1	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~53~~ 54	0	~~53~~ 54	0	52	0	~~52~~ 53	0	~~64~~ 62	9 7	~~60~~ 58	6 3	62	7	59	4	< 30	<30	0	0	~~56~~ 53	~~50~~ 47	4 0	~~10~~ 7	41	41	0	1	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	39	0	< 30	0
VI393	Neulander Straße 22	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	~~52~~ 53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~42~~ 40	0	2 0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	52	0	~~54~~ 55	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~43~~ 41	0	3 1	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	~~<30~~ 32	~~<30~~ 32	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	48	0	~~48~~ 47	0	57	2	~~56~~ 54	1 0	~~55~~ 56	0 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 42	0	5 2	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	4 3	~~66~~ 55	1 0	~~57~~ 58	2 3	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~46~~ 42	0	6 2	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	6 4	~~67~~ 56	2 1	~~68~~ 59	3 4	56	1	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 43	0	6 3	37	37	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~61~~ 60	6 5	~~68~~ 57	3 2	~~59~~ 60	4 5	57	2	< 30	<30	0	0	~~54~~ 50	~~48~~ 44	0	8 4	38	38	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~59~~ 58	4 3	~~65~~ 53	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~44~~ 38	0	4 0	37	37	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~61~~ 59	6 4	~~67~~ 55	2 0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 43	0	6 3	38	38	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	33	0	< 30	0
VI394	Neulander Straße 24	1	EG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	~~69~~ 57	4 2	~~65~~ 53	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 39	0	2 0	36	36	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	~~60~~ 59	6 4	~~66~~ 55	1 0	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~45~~ 42	0	5 2	37	37	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~55~~ 54	0	~~52~~ 51	0	53	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 39	0	1 0	32	32	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	48	0	~~48~~ 47	0	56	1	~~66~~ 54	0	~~64~~ 56	0 1	~~62~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~45~~ 43	0	6 3	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 49	0	~~50~~ 49	0	49	0	~~49~~ 48	0	~~67~~ 58	2 3	~~66~~ 55	1 0	~~66~~ 57	1 2	~~63~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~46~~ 43	0	6 3	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	~~57~~ 55	2 0	~~57~~ 58	2 3	~~55~~ 56	0 1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 43	0	7 3	37	37	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~61~~ 60	6 5	~~58~~ 56	3 1	~~59~~ 60	4 5	~~56~~ 57	1 2	< 30	<30	0	0	~~54~~ 50	~~48~~ 44	0	8 4	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	40	0	< 30	0
VI395	Neulander Straße 25	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	1 0	52	0	54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 41	0	4 1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	3 2	54	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~45~~ 42	0	5 2	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~61~~ 60	6 5	~~68~~ 57	3 2	~~59~~ 60	4 5	57	2	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	5 3	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~61~~ 60	6 5	~~68~~ 56	3 1	~~59~~ 60	4 5	~~56~~ 57	1 2	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~46~~ 42	0	6 2	38	38	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	~~62~~ 61	7 6	~~59~~ 57	4 2	~~60~~ 61	5 6	~~57~~ 58	2 3	< 30	<30	0	0	~~54~~ 51	~~48~~ 45	0	8 5	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	38	0	< 30	0
VI396	Neulander Straße 26	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	~~67~~ 56	2 1	~~67~~ 58	2 3	~~65~~ 56	0 1	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 43	0	6 3	~~35~~ 37	~~35~~ 37	0	0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	~~68~~ 56	3 1	~~68~~ 59	3 4	~~66~~ 57	1 2	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~48~~ 44	0	8 4	~~36~~ 38	~~36~~ 38	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~68~~ 56	3 1	~~63~~ 52	0	~~65~~ 56	0 1	~~62~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 45	~~44~~ 38	0	4 0	33	33	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	5 4	~~66~~ 54	1 0	~~67~~ 58	2 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~45~~ 42	0	5 2	36	36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~60~~ 49	0	~~60~~ 51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~42~~ 38	0	2 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	~~62~~ 51	0	~~62~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 46	~~43~~ 39	0	3 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	48	0	~~48~~ 47	0	~~56~~ 57	1 2	~~55~~ 54	0	~~54~~ 57	0 2	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 42	0	5 2	~~31~~ 35	~~31~~ 35	0	0	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 49	0	~~50~~ 49	0	49	0	~~49~~ 48	0	~~57~~ 58	2 3	~~55~~ 56	1 0	~~55~~ 58	1 0	~~53~~ 55	0 1	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~46~~ 42	0	6 2	~~32~~ 36	~~32~~ 36	0	0	~~32~~ 36	~~32~~ 36	0	0	40	0	< 30	0
VI397	Neulander Straße 27	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	5 4	~~66~~ 55	1 0	58	3	~~55~~ 56	0 1	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~46~~ 42	0	6 2	38	38	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~61~~ 60	6 5	~~68~~ 56	3 1	~~59~~ 60	4 5	~~56~~ 57	1 2	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 43	0	7 3	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	~~35~~ 37	~~35~~ 37	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	~~62~~ 61	7 6	~~69~~ 57	4 2	~~60~~ 61	5 6	~~57~~ 58	2 3	< 30	<30	0	0	~~54~~ 50	~~48~~ 44	0	8 4	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	~~63~~ 62	8 7	~~69~~ 58	4 3	61	6	~~58~~ 59	3 4	< 30	<30	0	0	~~55~~ 52	~~49~~ 46	0	9 6	40	40	0	0	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~61~~ 60	6 5	~~67~~ 56	2 1	~~67~~ 58	2 3	~~64~~ 56	1	59	4	~~56~~ 54	1 0	~~57~~ 58	2 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~46~~ 44	0	6 3	34	34	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~66~~ 55	1 0	~~66~~ 54	1 0	~~67~~ 58	2 3	~~64~~ 55	0	~~60~~ 49	4 3	~~56~~ 54	1 0	~~57~~ 58	2 3	~~55~~ 56	0 1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 43	0	7 3	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	~~67~~ 56	2 1	~~67~~ 58	2 3	~~55~~ 56	0 1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 43	0	7 3	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~60~~ 59	6 4	~~66~~ 55	1 0	~~68~~ 57	3 3	~~56~~ 57	1 2	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 43	0	7 3	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	40	0	< 30	0
VI398	Neulander Straße 28	1	EG	vWo	55	40	~~48~~ 47	0	~~48~~ 47	0	47	0	~~47~~ 46	0	~~58~~ 57	3 2	~~64~~ 52	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 43	~~43~~ 35	0	3 0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~60~~ 49	0	~~60~~ 49	0	49	0	~~49~~ 48	0	~~60~~ 59	6 4	~~66~~ 54	1 0	~~67~~ 58	2 3	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~45~~ 40	0	6 0	36	36	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~64~~ 52	0	~~62~~ 51	0	~~61~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	48	~~40~~ 41	0	6 1	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	30	30	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	~~50~~ 49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 38	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	~~66~~ 54	0	~~64~~ 56	0 1	~~62~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 46	~~45~~ 40	0	6 0	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~65~~ 56	0 1	~~65~~ 54	0	~~64~~ 56	0 1	~~62~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 46	~~45~~ 40	0	6 0	~~31~~ 34	~~31~~ 35	0	0	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	~~67~~ 56	2 1	~~67~~ 58	2 3	~~55~~ 56	0 1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 43	0	7 3	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~60~~ 59	6 4	~~66~~ 55	1 0	~~68~~ 59	3 4	~~56~~ 57	1 2	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~47~~ 43	0	7 3	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	40	0	< 30	0
VI399	Neulander Straße 31	1	EG	vWo	55	40	~~51~~ 50	0	~~51~~ 50	0	50	0	~~50~~ 49	0	~~60~~ 59	5 4	~~67~~ 56	2 1	~~68~~ 59	3 4	~~55~~ 56	0 1	< 30	<30	0	0	~~52~~ 46	~~46~~ 40	0	6 0	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~61~~ 60	6 5	~~68~~ 57	3 2	~~69~~ 60	4 5	~~56~~ 57	1 2	< 30	<30	0	0	~~53~~ 47	~~46~~ 41	0	6 1	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	~~35~~ 37	~~35~~ 37	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	~~63~~ 62	8 7	~~69~~ 58	5 3	~~61~~ 62	~~6~~ 7	~~58~~ 59	3 4	< 30	<30	0	0	~~56~~ 51	~~49~~ 45	0	9 5	~~40~~ 41	~~40~~ 41	0	0 1	~~36~~ 38	~~36~~ 38	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	54	0	54	0	53	0	53	0	~~64~~ 62	9 7	~~69~~ 59	6 4	62	7	~~59~~ 60	4 5	< 30	<30	0	0	~~66~~ 51	~~50~~ 45	4 0	~~10~~ 5	~~40~~ 41	~~40~~ 41	0	0 1	~~37~~ 39	~~37~~ 39	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	~~63~~ 61	8 6	~~59~~ 57	4 2	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	~~54~~ 51	~~48~~ 45	0	8 5	40	40	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	~~64~~ 62	9 7	~~60~~ 58	6 3	~~61~~ 62	~~6~~ 7	59	4	< 30	<30	0	0	~~55~~ 52	~~49~~ 45	0	9 5	41	41	0	1	37	37	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~61~~ 52	0	~~61~~ 52	0	50	0	~~60~~ 51	0	~~62~~ 60	7 5	~~66~~ 56	3 1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~64~~ 51	~~48~~ 44	0	8 4	37	37	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~52~~ 53	0	~~52~~ 53	0	51	0	~~51~~ 52	0	~~63~~ 62	8 7	~~59~~ 57	4 2	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	~~55~~ 52	~~49~~ 45	0	9 5	39	39	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	~~69~~ 57	4 2	~~65~~ 53	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 41	0	3 1	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~61~~ 59	6 4	~~67~~ 55	2 0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	6 4	~~38~~ 39	~~38~~ 39	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
VI400	Neulander Straße 33	1	EG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	~~61~~ 59	6 4	~~67~~ 55	2 0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 43	0	6 3	39	39	0	0	35	35	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~61~~ 52	0	~~61~~ 52	0	50	0	~~60~~ 51	0	~~62~~ 60	7 5	~~68~~ 56	3 1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~64~~ 51	~~47~~ 45	0	7 5	39	39	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	45	0	~~45~~ 44	0	55	0	~~52~~ 51	0	~~53~~ 54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 38	0	0	33	33	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	4 3	55	0	57	2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~45~~ 43	0	6 3	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~66~~ 55	1 0	~~62~~ 51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~43~~ 42	0	3 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	5 4	~~66~~ 55	1 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 45	0	7 5	35	35	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	45	0	~~45~~ 44	0	~~56~~ 54	1 0	~~52~~ 51	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	~~63~~ 62	~~8~~ 7	~~60~~ 58	~~5~~ 3	~~61~~ 62	~~6~~ 7	~~58~~ 59	~~3~~ 4	< 30	<30	0	0	~~55~~ 51	~~49~~ 45	0	~~9~~ 5	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	~~36~~ 38	~~36~~ 38	0	0	41	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~60~~ 61	~~5~~ 6	~~57~~ 58	~~2~~ 3	< 30	<30	0	0	~~55~~ 51	~~49~~ 45	0	~~9~~ 5	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	~~35~~ 38	~~35~~ 38	0	0	41	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	~~63~~ 62	~~8~~ 7	~~59~~ 58	~~4~~ 3	61	6	~~58~~ 59	~~3~~ 4	< 30	<30	0	0	~~55~~ 52	~~49~~ 45	0	~~9~~ 5	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	~~36~~ 38	~~36~~ 38	0	0	41	0	< 30	0
VI403	Neulander Straße 45	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~54~~ 55	0	51	0	~~52~~ 53	0	~~49~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 47	~~43~~ 40	0	~~3~~ 0	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	~~<30~~ 32	~~<30~~ 32	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	56	1	53	0	~~54~~ 55	0	~~51~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 42	0	~~5~~ 2	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	~~30~~ 34	~~30~~ 34	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	~~51~~ 50	0	~~52~~ 54	0	~~50~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 37	~~39~~ 31	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 46	0	47	0	46	0	46	0	54	0	53	0	~~53~~ 55	0	~~51~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	~~3~~ 0	~~30~~ 34	~~30~~ 34	0	0	~~<30~~ 33	~~<30~~ 33	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~52~~ 51	0	~~52~~ 51	0	51	0	~~51~~ 50	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~59~~ 60	~~4~~ 5	~~56~~ 58	~~4~~ 3	< 30	<30	0	0	~~54~~ 48	~~48~~ 42	0	~~8~~ 2	~~37~~ 39	~~37~~ 39	0	0	~~34~~ 37	~~34~~ 37	0	0	42	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	~~60~~ 58	~~5~~ 3	~~60~~ 61	~~5~~ 6	~~57~~ 58	~~2~~ 3	< 30	<30	0	0	~~56~~ 51	~~50~~ 45	~~4~~ 0	~~10~~ 5	~~38~~ 40	~~38~~ 40	0	0	~~36~~ 38	~~36~~ 38	0	0	43	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	~~63~~ 62	~~8~~ 7	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~60~~ 61	~~5~~ 6	~~58~~ 59	~~3~~ 4	< 30	<30	0	0	~~56~~ 52	~~50~~ 46	~~4~~ 0	~~10~~ 6	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	~~36~~ 38	~~36~~ 38	0	0	44	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~54~~ 53	0	~~56~~ 57	~~4~~ 2	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~45~~ 39	0	~~6~~ 0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~55~~ 54	0	~~67~~ 58	~~2~~ 3	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~46~~ 42	0	~~6~~ 2	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	33	0	< 30	0
GI090	Neulandweg 1	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 47	~~39~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 41	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~45~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~45~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
GI091	Neulandweg 2, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	48	0	47	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~44~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	46	0	46	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
GI092	Neulandweg 2, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 47	~~39~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI093	Nienhagener Weg 10	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	34	0	34	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
VI404	Orthof 6	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI405	Orthof 7	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI406	Orthof 8A	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	40	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI407	Orthof 8	2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI408	Orthof 9A	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	35	0	35	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI409	Orthof 9B	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI411	Orthof 10	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI412	Orthof 11	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI413	Orthof 12	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI414	Orthof 13	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI415	Orthof 14	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI416	Orthof 18	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0				
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI417	Orthof 20A	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI418	Orthof 20	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR174	Ostende 2	1	EG	Mi	60	45	43	0	42	0	37	0	37	0	47	0	43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	42	0	38	0	38	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
BR175	Ostende 4	1	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 36	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	42	0	34	0	34	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
BR176	Ostende 5	1	EG	Mi	60	45	43	0	41	0	< 30	0	< 30	0	35	0	31	0	36	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	31	0	31	0	41	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	43	0	< 30	0	< 30	0	37	0	32	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	35	0	35	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	41	0	< 30	0	< 30	0	35	0	31	0	36	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	31	0	31	0	40	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	44	0	41	0	41	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	46	0	45	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ ~~47~~	~~38~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ ~~47~~	~~39~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	46	0	45	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
BR177	Ostende 6	1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	41	0	32	0	32	0	40	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 31	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	40	0	31	0	31	0	40	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	41	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	46	0	45	0	45	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
BR178	Ostende 7	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	42	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	42	0	43	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	3.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	4.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	3.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		2	4.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ ~~46~~	~~39~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		3	3.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		3	4.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	42	0	39	0	39	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	3.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	4.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 33	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 33	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	2.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 34	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	3.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 34	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	4.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~34~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	41	0	39	0	33	0	33	0	42	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	42	0	40	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	2.OG	Mi	60	45	43	0	41	0	< 30	0	< 30	0	34	0	30	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	3.OG	Mi	60	45	43	0	41	0	< 30	0	< 30	0	35	0	31	0	36	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	4.OG	Mi	60	45	43	0	41	0	30	0	30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR179	Ostende 8	1	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	45	0	43	0	43	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 46	~~35~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 46	~~36~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	41	0	34	0	34	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	35	0	35	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	41	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 49	~~40~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	41	0	< 30	0
BR180	Ostende 10	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	39	0	34	0	34	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	41	0	37	0	37	0	46	0	42	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 35	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
BR181	Ostende 12	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	42	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	42	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	40	0	35	0	35	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	42	0	< 30	0
BR182	Ostende 14	1	EG	Mi	60	45	39	0	38	0	< 30	0	< 30	0	38	0	34	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	39	0	34	0	34	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	40	0	< 30	0	< 30	0	39	0	35	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	35	0	35	0	45	0	41	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	38	0	31	0	31	0	40	0	36	0	40	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	40	0	36	0	36	0	45	0	41	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	42	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR184	Ostende 16	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 37	~~35~~ 31	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~37~~ 33	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	41	0	37	0	37	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 37	~~38~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	39	0	39	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 39	~~40~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~39~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~41~~ 43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
BR185	Ostende 17	1	EG	vWo	55	40	43	0	41	0	34	0	34	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 33	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	42	0	35	0	35	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	41	0	35	0	35	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 31	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	42	0	33	0	33	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BR186	Ostende 18	1	EG	Mi	60	45	45	0	44	0	42	0	42	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	42	0	42	0	50	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	42	0	38	0	38	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 37	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	40	0	39	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 39	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
BR187	Ostende 19	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	42	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	39	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	41	0	< 30	0	< 30	0	39	0	34	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	41	0	32	0	32	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	42	0	35	0	35	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	41	0	< 30	0	< 30	0	39	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	42	0	36	0	36	0	47	0	42	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 34	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	46	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	46	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
BR188	Ostende 20	1	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	42	0	42	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	42	0	39	0	39	0	48	0	45	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	41	0	41	0	49	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	41	0	38	0	38	0	48	0	44	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	39	0	39	0	48	0	45	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	41	0	39	0	< 30	0	< 30	0	39	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	42	0	40	0	33	0	33	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~35~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
BR189	Ostende 22	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	38	0	38	0	47	0	43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	39	0	39	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
BR190	Ostende 24	1	EG	vGe	65	50	41	0	39	0	< 30	0	< 30	0	39	0	37	0	37	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vGe	65	50	42	0	40	0	32	0	32	0	42	0	40	0	40	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vGe	65	50	43	0	41	0	36	0	36	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vGe	65	50	43	0	42	0	37	0	37	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vGe	65	50	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vGe	65	50	45	0	43	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vGe	65	50	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vGe	65	50	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
BR191	Ostende 26	1	EG	vGe	65	50	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vGe	65	50	43	0	42	0	41	0	41	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vGe	65	50	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vGe	65	50	43	0	42	0	37	0	38	0	48	0	45	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vGe	65	50	43	0	42	0	37	0	37	0	47	0	43	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 33	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vGe	65	50	43	0	42	0	39	0	39	0	48	0	45	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BR192	Ostende 28	1	EG	vGe	65	50	41	0	39	0	30	0	30	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vGe	65	50	43	0	41	0	32	0	32	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vGe	65	50	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vGe	65	50	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	42	0	40	0	< 30	0	< 30	0	41	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	41	0	33	0	33	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BR194	Ostende 32	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	38	0	< 30	0	< 30	0	33	0	30	0	33	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	39	0	30	0	30	0	40	0	38	0	39	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	40	0	30	0	30	0	41	0	36	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	41	0	34	0	34	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BR195	Ostende 34	1	EG	vWo	55	40	35	0	33	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	33	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	36	0	< 30	0	< 30	0	38	0	34	0	38	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	40	0	< 30	0	< 30	0	36	0	32	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	40	0	30	0	30	0	41	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	39	0	39	0	49	0	45	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BR196	Ostende 36	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	42	0	42	0	42	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	39	0	< 30	0	< 30	0	36	0	32	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	40	0	< 30	0	< 30	0	37	0	32	0	37	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	39	0	< 30	0	< 30	0	33	0	< 30	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	40	0	30	0	30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	43	0	40	0	40	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	40	0	40	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
SC171	Ostlandsiedlung 1A	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	33	0	33	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC172	Ostlandsiedlung 1	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC173	Ostlandsiedlung 2, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC174	Ostlandsiedlung 2, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC175	Ostlandsiedlung 2A	1	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC176	Ostlandsiedlung 3	1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC177	Ostlandsiedlung 4	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46 45	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46 45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC178	Ostlandsiedlung 5	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	31	0	31	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC179	Ostlandsiedlung 7	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45 44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	34 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC180	Ostlandsiedlung 8A	2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	46	0	46	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	30 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC181	Ostlandsiedlung 9	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42 41	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	33 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	41	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC182	Ostlandsiedlung 10	1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36 38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	36	0	36	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37 39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	32 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC183	Ostlandsiedlung 11	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC184	Ostlandsiedlung 12	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	31 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	34 37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45 44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC185	Ostlandsiedlung 13A	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC186	Ostlandsiedlung 13	1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC187	Ostlandsiedlung 14A	2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC188	Ostlandsiedlung 14B	2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC189	Ostlandsiedlung 14	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC190	Ostlandsiedlung 15	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC191	Ostlandsiedlung 16	1	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC192	Ostlandsiedlung 17	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC193	Ostlandsiedlung 19, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC194	Ostlandsiedlung 19, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC195	Ostlandsiedlung 20	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC196	Ostlandsiedlung 21A	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC197	Ostlandsiedlung 21B	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC198	Ostlandsiedlung 21C	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC199	Ostlandsiedlung 23A	1	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC201	Ostlandsiedlung 24	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	45	0	45	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC202	Ostlandsiedlung 25	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC203	Ostlandsiedlung 27	1	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC204	Ostlandsiedlung 28	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC205	Ostlandsiedlung 29	1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC206	Ostlandsiedlung 31, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC207	Ostlandsiedlung 31, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	40	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
SC208	Ostlandsiedlung 33A, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC209	Ostlandsiedlung 33A, Gebäude 2	2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC210	Ostlandsiedlung 33B	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC211	Ostlandsiedlung 33	1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC212	Ostlandsiedlung 38	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	41	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC213	Ostlandsiedlung 40A	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC214	Ostlandsiedlung 40B	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	54	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC215	Ostlandsiedlung 42	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO068	Parkweg 2	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
BO069	Parkweg 3	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BO070	Parkweg 4	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	42	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	34	0	34	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 40	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
BO072	Parkweg 6	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		5	2.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		6	2.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		7	2.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	41	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	43	0	45	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	47	0	45	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		10	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	38	0	40	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	39	0	41	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	2.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO073	Parkweg 7	1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	32	0	32	0	41	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO074	Parkweg 8	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	39	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	34	0	34	0	44	0	42	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~38~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO075	Parkweg 9	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	31	0	31	0	40	0	39	0	40	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
BO076	Parkweg 10	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	48	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BO077	Parkweg 11	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO078	Parkweg 12	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 36	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 38	~~36~~ 32	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	51	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
BO079	Parkweg 13	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	49	0	48	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	47	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	42	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		10	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		10	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
BO080	Parkweg 14	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~37~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	30	0	30	0	40	0	38	0	39	0	38	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 35	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO081	Parkweg 15	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	46	0	45	0	46	0	45	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	41	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR197	Pastorenkamp 3	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	50	0	46	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	< 30	0	< 30	0	35	0	30	0	35	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	30	0	30	0	40	0	36	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	40	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 36	~~36~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
BR198	Pastorenkamp 7	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	51	0	47	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	38	0	32	0	32	0	42	0	38	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	35	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	42	0	34	0	34	0	44	0	40	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	47	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
BR199	Pastorenkamp 11	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	40	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	48	0	48	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~43~~ 45	0	~~3~~ 5	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	48	0	48	0	57	2	54	0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 46	0	4 6	35	35	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	49	0	49	0	59	4	55	0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~50~~ 52	~~44~~ 46	0	4 6	36	36	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	48	0	48	0	58	3	53	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	49	0	49	0	59	4	55	0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~50~~ 52	~~44~~ 46	0	4 6	36	36	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
BR201	Reithkamp 3, Gebäude 1	1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	47	0	47	0	57	2	53	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~41~~ 44	0	~~1~~ 4	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	40	0	40	0	51	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	43	0	43	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~35~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
BR202	Reithkamp 3, Gebäude 2	1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	48	0	48	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	46	0	46	0	56	1	52	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	56	1	53	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 50	~~41~~ 44	0	~~1~~ 4	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	57	2	54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
BR203	Reithkamp 11	1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	43	0	43	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	41	0	41	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	53	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	56	1	53	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
BR204	Reithkamp 13	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	56	1	53	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	41	0	41	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	41	0	41	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	40	0	40	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BR205	Reithkamp 15	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	39	0	39	0	51	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	40	0	40	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	56	1	53	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	47	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
BR206	Reithkamp 17	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	53	0	50	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	40	0	40	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	41	0	41	0	52	0	50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	44	0	44	0	55	0	52	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 41	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
BR207	Reithkamp 19	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	39	0	39	0	51	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	40	0	40	0	51	0	49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	55	0	52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	44	0	44	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	40	0	40	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	41	0	41	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
BR208	Reithkamp 21	1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	45	0	45	0	56	1	53	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	45	0	45	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	42	0	42	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	40	0	40	0	51	0	49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	40	0	40	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	42	0	42	0	54	0	52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
GI094	Rodewalder Straße 3A	1	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
GI095	Rodewalder Straße 3	1	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	43	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI097	Rodewalder Straße 7A (kNN), Gebäude 1	1	EG	Mi	60	99	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	99	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	41	0	40	0	40	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	99	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	41	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	99	41	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
GI098	Rodewalder Straße 7	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 36	~~34~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~34~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
GI099	Rodewalder Straße 9	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	42	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
GI100	Rodewalder Straße 11	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 37	~~36~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 38	~~36~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI101	Rodewalder Straße 13A	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~38~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
GI102	Rodewalder Straße 13	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	40	0	40	0	39	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
GI103	Rodewalder Straße 17	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	32	0	30	0	30	0	< 30	0	38	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 37	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	32	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI104	Rodewalder Straße 19	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 40	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	39	0	39	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	39	0	39	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	39	0	39	0	39	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
GI105	Rodewalder Straße 21	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	44	0	44	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 36	~~36~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI107	Rodewalder Straße 31	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	41	0	41	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	45	0	45	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	46	0	46	0	46	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI108	Rodewalder Straße 32	1	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI109	Rodewalder Straße 34	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI110	Rodewalder Straße 35	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 47	~~38~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	43	0	42	0	42	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	42	0	41	0	41	0	40	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI111	Rodewalder Straße 36	1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 31	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI112	Rodewalder Straße 38	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
GI113	Rodewalder Straße 39	1	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 34	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	46	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
GI114	Rodewalder Straße 40	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI116	Rodewalder Straße 46	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 39	~~<30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 40	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
GI117	Rodewalder Straße 48A	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 39	~~38~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI118	Rodewalder Straße 48	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~39~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~40~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~41~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
GI119	Rodewalder Straße 50	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
GI120	Rodewalder Straße 52	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI121	Rodewalder Straße 54	1	EG	Mi	60	45	44	0	43	0	43	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	~~43~~ 44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	32	32	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI122	Rodewalder Straße 56	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	30	0	30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	33	0	33	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
GI123	Rodewalder Straße 58	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	~~43~~ 44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 44	~~35~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 45	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 41	~~40~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 43	~~42~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
GI124	Rodewalder Straße 60	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~40~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~41~~ 43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 46	~~37~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	38	0	38	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 44	~~42~~ 38	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 44	0	0	32	32	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~43~~ 45	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 52	~~44~~ 46	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	41	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~45~~ 46	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	41	0	< 30	0
GI126	Rodewalder Straße 64	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~35~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 40	~~39~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 44	~~43~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 46	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 46	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
GI127	Rodewalder Straße 66	1	EG	Mi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~58~~ 49	~~52~~ 38	0	~~7~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	59	0	59	0	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	~~58~~ 49	~~52~~ 40	0	~~7~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	56	0	55	0	55	0	54	0	61	1	61	1	60	0	60	0	31	<30	0	0	~~59~~ 56	~~53~~ 50	0	~~8~~ 5	37	37	0	0	37	37	0	0	44	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	56	0	56	0	55	0	55	0	62	2	62	2	60	0	60	0	31	<30	0	0	~~59~~ 57	~~53~~ 50	0	~~8~~ 5	38	38	0	0	38	38	0	0	44	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	58	0	56	0	56	0	30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~47~~ 48	0	~~2~~ 3	36	36	0	0	36	36	0	0	43	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	59	0	57	0	57	0	31	<30	0	0	~~53~~ 56	~~46~~ 50	0	~~1~~ 5	35	35	0	0	35	35	0	0	44	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	49	0	48	0	48	0	48	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 52	~~44~~ 46	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	42	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	55	0	55	0	30	<30	0	0	~~51~~ 53	~~45~~ 47	0	~~0~~ 2	33	33	0	0	33	33	0	0	42	0	< 30	0
VI419	Rote Moorstraße 1	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	37	~~32~~ 31	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI420	Rote Moorstraße 3	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
VI421	Rote Moorstraße 5	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	30	0	30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
BR209	Rotenburger Weg 1	1	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	49	0	49	0	57	2	54	0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~47~~ 48	0	~~7~~ 8	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	58	3	55	0	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~47~~ 49	0	~~7~~ 9	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	50	0	50	0	59	4	55	0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	37	37	0	0	37	37	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	50	0	50	0	60	5	56	1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	47	0	7	37	37	0	0	37	37	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	46	0	46	0	57	2	52	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 48	~~36~~ 43	0	~~0~~ 3	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	47	0	47	0	57	2	53	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 50	~~39~~ 45	0	~~0~~ 5	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	44	0	44	0	55	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
BR210	Rotenburger Weg 2	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 45	0	~~3~~ 5	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	57	2	54	0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	48	0	48	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	48	0	48	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	45	0	45	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	45	0	45	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~43~~ 46	0	~~3~~ 6	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	57	2	54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	45	0	5	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
BR211	Rotenburger Weg 4	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 51	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	48	0	48	0	58	3	54	0	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	51	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	43	0	43	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 41	~~31~~ 35	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	44	0	44	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~35~~ 38	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	40	0	40	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	56	1	53	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	~~4~~ 3	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	57	2	54	0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	51	~~45~~ 46	0	~~6~~ 6	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~43~~ 45	0	~~3~~ 5	35	35	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	58	3	55	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
BR212	Rotenburger Weg 5	1	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	49	0	49	0	57	2	53	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	52	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	49	0	49	0	58	3	53	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	53	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 46	0	~~4~~ 6	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~45~~ 46	0	~~6~~ 6	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	58	3	53	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	58	3	54	0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
BR214	Rotenburger Weg 7	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	57	2	53	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	53	47	0	7	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	49	0	49	0	58	3	55	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	53	47	0	7	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	~~0~~ 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 50	~~40~~ 44	0	~~0~~ 4	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 43	0	~~0~~ 3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 50	~~41~~ 44	0	~~1~~ 4	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	6	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	56	1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~48~~ 47	0	~~8~~ 7	37	37	0	0	37	37	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	50	0	50	0	60	5	56	1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	53	47	0	7	37	37	0	0	37	37	0	0	39	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	57	2	61	6	58	3	< 30	<30	0	0	54	48	0	8	38	38	0	0	38	38	0	0	41	0	< 30	0
BR215	Rotenburger Weg 8	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	51	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	59	4	54	0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
BR216	Rotenburger Weg 9	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	53	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	47	0	7	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	58	3	54	0	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	53	47	0	7	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 45	~~43~~ 39	0	~~3~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	55	0	53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~45~~ 42	0	~~5~~ 2	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	54	0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	58	3	55	0	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	51	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	35	35	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	56	1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	53	47	0	7	37	37	0	0	37	37	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	50	0	50	0	60	5	56	1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~48~~ 47	0	~~8~~ 7	37	37	0	0	37	37	0	0	38	0	< 30	0
BR217	Rotenburger Weg 10	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	55	0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	52	~~47~~ 46	0	~~7~~ 6	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	57	2	53	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	50	~~45~~ 44	0	~~5~~ 4	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	52	46	0	6	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	55	0	51	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 49	~~39~~ 44	0	~~0~~ 4	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	46	0	46	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 50	~~40~~ 45	0	~~0~~ 5	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
BR218	Rotenburger Weg 11	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~48~~ 44	0	~~8~~ 4	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	56	1	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~48~~ 46	0	~~8~~ 6	36	36	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	56	1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	53	~~48~~ 47	0	~~8~~ 7	37	37	0	0	37	37	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	46	0	46	0	56	1	53	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 51	~~44~~ 46	0	~~1~~ 6	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	58	3	55	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 52	~~44~~ 46	0	~~4~~ 6	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
BR219	Rotenburger Weg 12	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	51	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	49	0	49	0	59	4	55	0	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	53	47	0	7	37	37	0	0	37	37	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	56	1	51	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 49	~~36~~ 43	0	~~0~~ 3	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	57	2	53	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 51	~~39~~ 45	0	~~0~~ 5	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~41~~ 38	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	54	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	58	3	55	0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~62~~ 51	~~47~~ 45	0	~~7~~ 5	35	35	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
BR220	Rotenburger Weg 13	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	60	5	56	1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~49~~ 46	0	~~9~~ 6	37	37	0	0	37	37	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	57	2	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~49~~ 46	0	~~9~~ 6	37	37	0	0	37	37	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	56	1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~48~~ 47	0	~~8~~ 7	38	38	0	0	38	38	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	50	0	50	0	60	5	56	1	60	5	58	3	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~48~~ 47	0	~~8~~ 7	38	38	0	0	38	38	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~45~~ 46	0	~~6~~ 6	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	48	0	48	0	57	2	54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 49	~~40~~ 43	0	~~0~~ 3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	50	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 48	~~37~~ 43	0	~~0~~ 3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 49	~~40~~ 43	0	~~0~~ 3	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	53	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	56	1	54	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	60	5	56	1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~55~~ 50	~~49~~ 43	0	~~0~~ 3	37	37	0	0	37	37	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	60	5	56	1	60	5	57	2	< 30	<30	0	0	~~54~~ 50	~~48~~ 44	0	~~8~~ 4	38	38	0	0	38	38	0	0	33	0	< 30	0
BR221	Rotenburger Weg 16	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~45~~ 41	0	~~5~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	~~2~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	55	0	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	~~5~~ 4	35	35	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	55	0	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 45	0	~~7~~ 5	35	35	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~45~~ 46	0	~~6~~ 6	36	36	0	0	36	36	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	52	~~47~~ 46	0	~~7~~ 6	37	37	0	0	37	37	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~43~~ 45	0	~~3~~ 5	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	47	0	47	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
BR222	Rotenburger Weg 18	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	~~3~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	59	4	56	1	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~47~~ 44	0	~~7~~ 4	36	36	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	59	4	56	1	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 45	0	~~7~~ 5	36	36	0	0	36	36	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	59	4	56	1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 46	0	~~7~~ 6	37	37	0	0	37	37	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	51	0	49	0	49	0	60	5	56	1	60	5	57	2

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
SC217	Rudolf-Diesel-Straße 2, Gebäude 1	1	EG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~41~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
SC218	Rudolf-Diesel-Straße 2, Gebäude 2	1	EG	aGe	70	70	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~42~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~42~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	aGe	70	70	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	aGe	70	70	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 39	~~40~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~41~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~41~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
SC219	Rudolf-Diesel-Straße 3	1	EG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~40~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~40~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~40~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~40~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	aGe	70	70	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~41~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	aGe	70	70	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~41~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC220	Rudolf-Diesel-Straße 6, Gebäude 1	1	EG	aGe	70	70	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~41~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~44~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~46~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	aGe	70	70	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 36	~~40~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC221	Rudolf-Diesel-Straße 6, Gebäude 2	1	1.OG	aGe	70	70	33	0	33	0	31	0	31	0	41	0	41	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~37~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~43~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC222	Rudolf-Diesel-Straße 6, Gebäude 3	1	EG	aGe	70	70	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~43~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~42~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~44~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	aGe	70	70	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	aGe	70	70	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~44~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	aGe	70	70	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~45~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		6	1.OG	aGe	70	70	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~45~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		7	EG	aGe	70	70	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~46~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		7	1.OG	aGe	70	70	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~46~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
SC223	Rudolf-Diesel-Straße 9 (kNN)	1	EG	aGe	70	99	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~44~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	99	34	0	35	0	33	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	99	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~43~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	aGe	70	99	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~45~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
SC224	Rudolf-Diesel-Straße 10 (kNN)	1	EG	aGe	70	99	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~45~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	99	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	99	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~43~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	aGe	70	99	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~45~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
SC225	Rudolf-Diesel-Straße 11	1	EG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~46~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~47~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~43~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
SC226	Scheeßeler Straße 64	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~40~~ 43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	~~43~~ 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~40~~ 43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~41~~ 43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	~~30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC227	Scheeßeler Straße 66	1	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~38~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~39~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	43	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 44	~~37~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	45 46	42 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	45 46	42 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	36	0	36	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	36 37	31 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	39 40	34 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC229	Scheeßeler Straße 70	1	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	46	43 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	46	43 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	44 46	41 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	45 46	42 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	30 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	37 38	33 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42 39	40 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	38	0	37	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	43 42	40 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42 40	40 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	43	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	46 48	43 46	0	0 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	46 47	42 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	46 47	43 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	46 47	42 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
SC230	Scheeßeler Straße 72	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	44 46	40 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	36	0	36	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	39 42	35 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42 41	40 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	46 47	43 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	46 46	41 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC231	Scheeßeler Straße 74	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	32 33	<30 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	37 38	33 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43 40	41 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43 42	41 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	46 47	43 45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	46 47	43 45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	42	0	40	0	40	0	40	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	45 46	41 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	45 47	42 44	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
FR112	Schotenberg 39	1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	32 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39 40	33 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38 37	32 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42 41	36 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
FR113	Schotenberg 46	1	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42 41	36 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI422	Schulstraße 5, Gebäudeteil 1	1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48 47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	39 42	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45 44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	39 42	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34 35	0	34 35	0	33	0	33 34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45 44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	43 44	34 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	44	35 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI423	Schulstraße 5, Gebäudeteil 2	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51 50	0	48	0	49	0	46 47	0	< 30	<30	0	0	45 46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	46	0	45 46	0	45	0	< 30	<30	0	0	42 44	35 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	46	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	44 45	36 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI424	Schulstraße 10	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	43 42	35 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38 39	0	38 39	0	37	0	37 38	0	47	0	47 46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52 51	0	50 49	0	50 51	0	48 49	0	< 30	<30	0	0	46 45	39 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43 42	0	43 42	0	42	0	42 41	0	51	0	49 48	0	49 50	0	47	0	< 30	<30	0	0	45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52 51	0	50 49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48 47	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	42	36 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41 42	0	41 42	0	41	0	41	0	50 49	0	49 48	0	49	0	47 48	0	< 30	<30	0	0	46 43	38 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BR223	Schulstraße 15	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	41 42	35 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	37	0	37	0	48	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	37 39	31 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	39	0	39	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	39 38	33 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	40 39	34 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	39	0	33	0	33	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	39	0	38	0	< 30	0	< 30	0	35	0	30	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	40	0	33	0	33	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR224	Schulstraße 16	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	34	0	34	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	37 < 30	32 <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	40	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	38 30	32 <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	42 43	36 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	41	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	38 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR226	Schulstraße 18	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	40	0	36	0	36	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 35	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	41	0	37	0	37	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 36	~~35~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
BR227	Schulstraße 19	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	37	0	37	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
BR228	Schulstraße 20	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 30	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 33	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 42	~~30~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	45	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	42	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	40 39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR229	Schulstraße 22	1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	48	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~37~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	37	0	37	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	38	0	38	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
VI425	Schulstraße 23	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	42	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	45	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	43	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	~~46~~ 45	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	~~45~~ 44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	~~46~~ 45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	47	40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BR230	Schulstraße 24	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	33	0	33	0	44	0	39	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	34	0	34	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR231	Schulstraße 26, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	41	0	37	0	37	0	47	0	42	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	42	0	37	0	37	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
BR232	Schulstraße 26, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	38	0	38	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 30	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	53	0	48	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
VI426	Schulstraße 27A	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	44	0	45	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	44	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	~~44~~ < 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 37	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~51~~ 50	0	~~49~~ 48	0	49	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	48	0	49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI427	Schulstraße 27	1	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	~~37~~ 36	0	~~35~~ 34	0	35	0	33	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~49~~ 48	0	~~47~~ 46	0	47	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	43	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~48~~ 47	0	48	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	42	0	42	0	42	0	51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	~~49~~ 48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	50	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BR233	Schulstraße 28, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	47	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
VI428	Schulstra

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	47	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	47	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	36	0	36	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 39	~~30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	34	0	34	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 36	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	41	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI429	Schulstraße 34	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	49	0	51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	39	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~41~~ 39	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	~~44~~ 43	0	~~44~~ 42	0	42	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 41	~~31~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	~~46~~ 45	0	~~45~~ 44	0	44	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~40~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	~~44~~ 43	0	~~44~~ 43	0	43	0	~~43~~ 42	0	51	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~40~~ 37	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 40	0	0	31	31	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 41	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
VI430	Schulstraße 40	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 50	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	~~3~~ 0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	40	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~64~~ 53	0	~~64~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	48	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	47	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI431	Schulstraße 41	1	EG	vWo	55	40	~~43~~ 42	0	~~43~~ 42	0	42	0	~~42~~ 41	0	~~49~~ 51	0	47	0	~~47~~ 50	0	~~45~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 37	~~41~~ <30	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~44~~ 43	0	~~44~~ 43	0	43	0	~~43~~ 42	0	52	0	49	0	~~50~~ 51	0	~~47~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 43	~~40~~ 36	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	~~42~~ 47	0	~~44~~ 44	0	~~44~~ 47	0	~~40~~ 45	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 32	~~37~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~45~~ 49	0	~~43~~ 46	0	~~43~~ 49	0	~~41~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 39	~~40~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 36	0	~~2~~ 0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~54~~ 53	0	~~63~~ 52	0	~~62~~ 54	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 44	~~43~~ 38	0	~~3~~ 0	~~< 30~~ 32	~~<30~~ 32	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 54	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	~~2~~ 0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 47	0	~~48~~ 47	0	47	0	~~47~~ 46	0	56	1	~~64~~ 53	0	~~64~~ 55	0	~~62~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	37	0	< 30	0
VI432	Schulstraße 42	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	~~45~~ 44	0	47	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	45	0	45	0	~~43~~ 44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 44	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	45	0	~~45~~ 44	0	53	0	~~63~~ 52	0	~~62~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~43~~ 39	0	~~3~~ 0	~~< 30~~ 32	~~<30~~ 32	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	45	0	~~45~~ 44	0	~~55~~ 54	0	~~63~~ 52	0	~~63~~ 54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 39	0	~~2~~ 0	32	32	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~54~~ 53	0	~~60~~ 49	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~62~~ 51	0	54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~42~~ 40	0	~~2~~ 0	33	33	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	31	0	< 30	0
VI433	Schulstraße 43	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~40~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~53~~ 52	0	~~62~~ 51	0	52	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 46	0	~~47~~ 46	0	46	0	~~46~~ 45	0	~~55~~ 54	0	~~64~~ 52	0	~~63~~ 54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 40	0	~~3~~ 0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	51	0	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~41~~ 38	0	~~1~~ 0	~~< 30~~ 32	~~<30~~ 32	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 47	0	~~48~~ 47	0	47	0	~~47~~ 46	0	55	0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 41	0	~~4~~ 1	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
VI434	Schulstraße 44	1	EG	vWo	55	40	~~48~~ 47	0	~~48~~ 47	0	47	0	~~47~~ 46	0	56	1	~~65~~ 54	0	~~65~~ 56	~~0~~ 1	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~66~~ 55	~~1~~ 0	~~66~~ 57	~~4~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 42	0	~~5~~ 2	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~45~~ 44	0	~~45~~ 44	0	44	0	~~44~~ 43	0	~~54~~ 52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	40	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~63~~ 52	0	~~64~~ 55	0	~~61~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	42	0	2	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~51~~ 53	0	~~61~~ 50	0	~~61~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 46	0	~~47~~ 46	0	46	0	~~46~~ 45	0	~~55~~ 54	0	~~63~~ 52	0	~~63~~ 54	0	~~61~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 39	0	~~3~~ 0	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 45	~~44~~ 39	0	~~4~~ 0	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	~~< 30~~ 32	~~<30~~ 32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 47	0	~~48~~ 47	0	47	0	~~47~~ 46	0	55	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 45	~~45~~ 39	0	~~5~~ 0	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	38	0	< 30	0
VI435	Schulstraße 45	1	EG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	47	40	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	~~55~~ 54	0	~~61~~ 50	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~42~~ 41	0	~~42~~ 41	0	41	0	~~41~~ 40	0	50	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 38	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	~~62~~ 51	0	~~62~~ 53	0	~~60~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 43	~~41~~ 37	0	~~1~~ 0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	~~< 30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
SC232	Settelsloh 40	1	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~37~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~38~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	44	~~40~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA232	Sieverdingen 1A	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA235	Sieverdingen 3	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	58	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	58	0	58	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	59	0	59	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	~~41~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA236	Sieverdingen 4A	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	50	~~44~~ 45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	58	0	58	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	50	~~44~~ 45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~42~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~42~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~40~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~41~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
WA237	Sieverdingen 5	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	60	0	60	0	58	0	58	0	58	0	30	<30	0	0	52	46	0	1	36	36	0	0	36	36	0	0	42	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	60	0	60	0	58	0	58	0	58	0	30	<30	0	0	52	~~47~~ 46	0	~~2~~ 1	36	36	0	0	36	36	0	0	43	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	55	0	55	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
WA238	Sieverdingen 6	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	61	1	61	1	59	0	59	0	33	<30	0	0	~~53~~ 54	~~47~~ 48	0	~~2~~ 3	38	38	0	0	38	38	0	0	45	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	61	1	61	1	59	0	59	0	31	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	37	37	0	0	37	37	0	0	44	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~37~~ 38	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	61	1	61	1	59	0	59	0	31	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	43	0	< 30	0
WA239	Sieverdingen 7A	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	60	0	60	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
WA240	Sieverdingen 7	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	59	0	59	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	60	0	60	0	58	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	59	0	59	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	50	45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
WA241	Sieverdingen 8	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	51	~~45~~ 46	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	59	0	58	0	58	0	58	0	30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	36	36	0	0	36	36	0	0	42	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	60	0	60	0	58	0	58	0	58	0	30	<30	0	0	~~51~~ 53	~~45~~ 47	0	~~0~~ 2	36	36	0	0	36	36	0	0	43	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	60	0	60	0	58	0	58	0	31	<30	0	0	50	44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	44	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	61	1	61	1	59	0	59	0	31	<30	0	0	51	45	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	44	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	41	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
WA242	Sieverdingen 9	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~45~~ 46	0	~~0~~ 1	35	35	0	0	35	35	0	0	43	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	60	0	60	0	58	0	58	0	30	<30	0	0	52	46	0	1	35	35	0	0	35	35	0	0	43	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	60	0	60	0	58	0	58	0	30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	36	36	0	0	36	36	0	0	43	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	61	1	61	1	59	0	59	0	30	<30	0	0	53	47	0	2	37	37	0	0	37	37	0	0	43	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
WA243	Sieverdingen 10	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
WA244	Sieverdingen 11	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	60	0	60	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	61	1	61	1	59	0	59	0	30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~+~~ 2	37	37	0	0	37	37	0	0	42	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	61	1	61	1	59	0	59	0	32	<30	0	0	~~48~~ 50	~~41~~ 44	0	0	38	38	0	0	38	38	0	0	45	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	62	2	62	2	60	0	60	0	32	<30	0	0	~~50~~ 51	~~43~~ 45	0	0	38	38	0	0	38	38	0	0	45	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	61	1	61	1	58	0	58	0	32	<30	0	0	~~50~~ 52	~~44~~ 46	0	~~0~~ 1	37	37	0	0	37	37	0	0	45	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	61	1	61	1	59	0	59	0	32	<30	0	0	53	47	0	2	38	38	0	0	38	38	0	0	45	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	60	0	60	0	58	0	58	0	31	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	43	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	61	1	61	1	59	0	59	0	31	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	43	0	< 30	0
WA246	Sieverdingen 12	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	60	0	60	0	58	0	58	0	32	<30	0	0	49	43	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	44	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	61	1	61	1	58	0	58	0	32	<30	0	0	50	44	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	44	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
WA247	Sieverdingen 13	1	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	61	1	61	1	59	0	59	0	33	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~+~~ 2	37	37	0	0	37	37	0	0	45	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	62	2	62	2	60	0	60	0	33	<30	0	0	~~53~~ 54	~~47~~ 48	0	~~2~~ 3	38	38	0	0	38	38	0	0	45	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	60	0	60	0	58	0	58	0	30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	43	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	61	1	61	1	59	0	59	0	31	<30	0	0	51	~~44~~ 45	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	43	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA248	Sieverdingen 14	1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	46	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	59	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~46~~ 47	0	~~+~~ 2	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	61	1	61	1	59	0	59	0	< 30	<30	0	0	53	47	0	2	37	37	0	0	37	37	0	0	42	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	60	0	60	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	52	~~46~~ 45	0	~~+~~ 0	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	60	0	60	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	< 30	0
WA249	Sieverdingen 15	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA250	Sieverdingen 16	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
WA251	Sieverdingen 18	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
WA252	Sieverdingen 19	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
WA253	Sieverdingen 20	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	60	0	60	0	58	0	58	0	30	<30	0	0	51	~~44~~ 45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	43	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~44~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	62	2	62	2	60	0	60	0	30	<30	0	0	54	48	0	3	38	38	0	0	38	38	0	0	43	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	62	2	62	2	60	0	60	0	31	<30	0	0	54	48	0	3	38	38	0	0	38	38	0	0	43	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	62	2	62	2	60	0	60	0	30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~47~~ 48	0	~~2~~ 3	38	38	0	0	38	38	0	0	43	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	62	2	62	2	60	0	60	0	31	<30	0	0	54	48	0	3	38	38	0	0	38	38	0	0	43	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	62	2	62	2	60	0	60	0	31	<30	0	0	~~51~~ 52	~~45~~ 46	0	~~0~~ 1	38	38	0	0	38	38	0	0	43	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	60	0	60	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~47~~ 44	0	~~2~~ 0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 46	0	~~2~~ 1	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
WA254	Sieverdingen 21	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
WA255	Sieverdingen 22	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	57	2	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	57	2	56	1	56	1	<

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
WA256	Sieverdingen 23	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 36	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	57	2	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
WA257	Sieverdingen 24	1	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~45~~ 46	0	~~0~~ 1	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	52	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	47	0	2	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	45	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	51	~~45~~ 46	0	~~0~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
WA258	Sieverdingen 25	1	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
WA259	Sieverdingen 26	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	1	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	~~43~~ 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA260	Sieverdingen 27	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	46	0	1	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	61	1	61	1	60	0	60	0	31	<30	0	0	53	47	0	2	37	37	0	0	37	37	0	0	44	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	60	0	60	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	42	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	52	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	60	0	60	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	53	47	0	2	37	37	0	0	37	37	0	0	40	0	< 30	0
WA261	Sieverdingen 28	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	49	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	49	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA262	Sieverdingen 29A	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	~~43~~ 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
WA263	Sieverdingen 29	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
WA264	Sieverdingen 30	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	56	1	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
WA265	Sieverdingen 31	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	56	1	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA266	Sieverdingen 32	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	51	~~45~~ 46	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
WA267	Sieverdingen 33	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	v

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	58	3	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	58	3	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
WA268	Sieverdingen 34	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	57	2	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	57	2	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	56	1	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
WA269	Sieverdingen 39	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	58	0	58	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	46	0	1	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	52	~~46~~ 47	0	~~1~~ 2	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~42~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
WA270	Sieverdingen 40	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	57	0	57	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	60	0	60	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	53	47	0	2	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~42~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	59	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	59	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	47	0	2	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	~~45~~ 46	0	~~0~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	59	0	59	0	58	0	58	0	< 30	<30	0	0	53	~~47~~ 48	0	~~2~~ 3	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
WA271	Sieverdingen 41	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~41~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	57	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
HE014	Soltauer Straße 31	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	33	0	35	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	45	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	45	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	44	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE015	Soltauer Straße 40	1	EG	aGe	70	70	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	40	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	31	0	35	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	aGe	70	70	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	37	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	32	0	36	0	33	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	35	0	39	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	aGe	70	70	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	39	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	aGe	70	70	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 43	~~32~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	2.OG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	aGe	70	70	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	aGe	70	70	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	2.OG	aGe	70	70	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	aGe	70	70	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	aGe	70	70	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	2.OG	aGe	70	70	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	aGe	70	70	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	aGe	70	70	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	2.OG	aGe	70	70	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		7	EG	aGe	70	70	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	aGe	70	70	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	2.OG	aGe	70	70	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	aGe	70	70	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	aGe	70	70	38	0	38	0	36	0	36	0	48	0	46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	2.OG	aGe	70	70	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE016	Soltauer Straße 42	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 44	~~30~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 44	~~31~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	39	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA272	Stellichte 2	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	39	0	40	0	38	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	40	0	38	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	36	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	32	0	32	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	39	0	38	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA273	Stellichte 3A	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA274	Stellichte 3	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA275	Stellichte 5, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA276	Stellichte 5, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA277	Stellichte 5A	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA278	Stellichte 7	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA279	Stellichte 10	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 33	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA280	Stellichte 12	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA281	Stellichte 13	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	45	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA282	Stellichte 15A	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	40 39	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA284	Stellichte 16	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA285	Stellichte 17, Gebäude 1	1	1.OG	SoA	45	35	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	SoA	45	35	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	SoA	45	35	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	SoA	45	35	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	SoA	45	35	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	SoA	45	35	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	SoA	45	35	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	SoA	45	35	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA286	Stellichte 17, Gebäude 2	1	EG	SoA	45	35	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	SoA	45	35	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	SoA	45	35	37	0	37	0	36	0	36	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	SoA	45	35	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	SoA	45	35	34	0	34	0	33	0	33	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	SoA	45	35	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	SoA	45	35	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	SoA	45	35	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	1	46	1	< 30	<30	0	0	39	39	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA287	Stellichte 18	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	32	0	33	0	31	0	32	0	42	0	42	0	42	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	45	0	45	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA288	Stellichte 19	1	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA289	Stellichte 20	1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA290	Stellichte 21A	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40 39	40 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39 38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40 39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA291	Stellichte 21	1	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	34 33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	30	0	30	0	39	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	33 32	32 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA292	Stellichte 22	1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41 40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	34 32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA293	Stellichte 23	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37 38	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA294	Stellichte 26a	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~44~~ 43	0	4 3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA295	Stellichte 26	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	46	0	6	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	46	0	6	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA296	Stellichte 36	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	39	0	39	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ < 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA297	Stellichte 46	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA298	Stellichte 47	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA299	Stellichte 48A	1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA300	Stellichte 48	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA301	Stellichte 49	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	47	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA302	Stellichte 50	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA303	Stellichte 51	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA305	Stellichte 53	1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA306	Stellichte 56	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA307	Stellichte 58	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA308	Stellichte 59	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	45	0	5	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	46	0	6	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
WA309	Stellichte 60	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	44	0	4	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
WA310	Stellichte 65	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 33	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA311	Stellichte 70	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA312	Stellichte 74	1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	44	0	4	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	44	0	4	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
WA313	Stellichte 76	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	44	0	4	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	45	0	5	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
WA314	Stellichte 77	1	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~46~~ 45	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
WA316	Stellichte 78	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~44~~ 43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	44	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	46	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA317	Stellichte 87	1	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA318	Stellichte 90	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA319	Stellichte 91	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	44	0	4	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
WA320	Stellichte 92	1	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	33	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	35	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA321	Stellichte 94	1	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA322	Stellichte 99	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA323	Stellichte 100	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	45	0	5	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	45	0	5	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	45	0	5	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
WA324	Stellichte 101, Gebäude 1	1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	7	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	48	0	48	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	48	0	8	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
WA325	Stellichte 101, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	34	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA326	Stellichte 102	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA327	Stellichte 103A	2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA328	Stellichte 103	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA329	Stellichte 106	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA330	Stellichte 110	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA331	Stellichte 112	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
WA332	Stellichte 116	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA333	Stellichte 117	1	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 31	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA334	Stellichte 118	1	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	35	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA335	Stellichte 122	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA336	Stellichte 126	1	EG	Mi	60	45	37	0	38	0	36	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	38	0	36	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	37	0	38	0	36	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	34	0	34	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	31	0	< 30	0	30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	32	0	33	0	31	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA337	Stellichte 128	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	46	0	6	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 46	46	0	6	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	46	0	6	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	33	33	0	0	33	33	0	0	42	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	42	0	< 30	0
WA338	Stellichte 130	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	50	0	50

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	44	0	4	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
WA339	Stellichte 132	1	1.OG	vWo	55	40	38	0	39	0	37	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	39	0	37	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	39	0	37	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	40	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	36	0	36	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA340	Stellichte 133	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA341	Stellichte 134	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	41	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	42	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	47	46	0	1	34	34	0	0	34	34	0	0	42	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	41	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	41	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	46	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	2.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	2.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	47	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	48	48	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	48	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
		7	2.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	48	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	46	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	43	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	43	0	< 30	0
		8	2.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	47	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	43	0	< 30	0
WA342	Stellichte 137	1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA343	Stellichte 138	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA344	Stellichte 139, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA345	Stellichte 139, Gebäude 2	1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 34	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA346	Stellichte 141	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	39	0	37	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	39	0	37	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	32	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	32	0	30	0	31	0	39	0	40	0	40	0	41	0	< 30	<30	0	0	32	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA347	Stellichte 145	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA349	Stellichte 150	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	44	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA350	Stellichte 151	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	42	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA351	Stellichte 152	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43 42	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA353	Stellichte 154	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	34	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
WA354	Stellichte 155, Gebäude 1	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA355	Stellichte 155, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 31	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA356	Stellichte 156	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	38	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
WA357	Stellichte 157	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	31	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	34	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA358	Stellichte 158	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA359	Stellichte 159	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	38	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	38	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
WA360	Stellichte 166	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	5	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA361	Stellichte 168	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	44	0	4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	32	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI436	Stellichter Straße 1	1	EG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	~~45~~ 46	0	56	1	~~63~~ 52	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	31	31	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	54	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	34	34	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	~~52~~ 51	0	~~52~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~40~~ 42	0	~~0~~ 2	31	31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~53~~ 52	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	42	0	2	33	33	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	44 40	~~38~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 51	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	~~<30~~ 32	~~<30~~ 32	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~52~~ 51	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~45~~ 41	0	~~6~~ 1	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~47~~ 44	0	~~7~~ 4	35	35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	35	0	< 30	0
VI437	Stellichter Straße 2	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 51	~~49~~ 43	0	~~9~~ 3	32	32	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~41~~ 43	0	~~1~~ 3	32	32	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	~~56~~ 54	~~1~~ 0	~~53~~ 51	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 43	~~43~~ 36	0	~~3~~ 0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~54~~ 53	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 45	~~44~~ 39	0	~~4~~ 0	34	34	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~53~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~61~~ 49	~~45~~ 43	0	~~6~~ 3	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~57~~ 58	~~3~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~47~~ 46	0	~~7~~ 6	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~68~~ 57	~~3~~ 2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~63~~ 52	~~47~~ 45	0	~~7~~ 5	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~64~~ 53	~~48~~ 46	0	~~8~~ 6	34	34	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
VI438	Stellichter Straße 3	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~67~~ 56	~~2~~ 1	53	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~62~~ 51	~~45~~ 44	0	~~6~~ 4	33	33	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	~~55~~ 54	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	34	34	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~66~~ 55	~~1~~ 0	~~63~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	32	32	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~63~~ 52	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~46~~ 45	0	~~46~~ 45	0	45	0	~~45~~ 44	0	~~55~~ 54	0	~~53~~ 51	0	~~53~~ 54	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	42 43	~~41~~ 37	0	~~1~~ 0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	~~<30~~ 31	~~<30~~ 31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~65~~ 54	0	~~62~~ 51	0	53	0	~~60~~ 51	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~67~~ 56	~~2~~ 1	~~64~~ 53	0	55	0	~~62~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	~~44~~ 43	0	~~4~~ 3	34	34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	35	0	< 30	0
VI439	Stellichter Straße 5	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	50	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	47	~~35~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	~~60~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~36~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~54~~ 53	0	~~52~~ 50	0	~~52~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 42	~~40~~ 36	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~65~~ 54	0	~~62~~ 51	0	~~63~~ 54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	~~63~~ 52	0	~~64~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~46~~ 41	0	~~6~~ 1	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~55~~ 54	0	56	1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~66~~ 55	~~1~~ 0	~~62~~ 51	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	42	0	2	33	33	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	48	0	48	0	~~68~~ 57	~~3~~ 2	54	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	45	0	5	34	34	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	34	0	< 30	0
VI440	Stellichter Straße 7	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	56	1	52	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	~~44~~ 43	0	~~4~~ 3	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	54	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	52	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	34	34	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~64~~ 52	0	~~61~~ 49	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 48	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	53	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	44	0	4	33	33	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~55~~ 54	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~46~~ 45	0	~~6~~ 5	35	35	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	35	0	< 30	0
VI441	Stellichter Straße 9	1	EG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	~~47~~ 48	0	~~67~~ 56	~~2~~ 1	~~63~~ 52	0	55	0	~~52~~ 53	0	~~60~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	32	32	0	~~4~~ 6	32	32	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	~~65~~ 54	0	~~66~~ 57	~~4~~ 2	54	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	6	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	56	1	53	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~45~~ 44	0	~~5~~ 4	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
GI128	Stieken Twachte 2, Gebäude 1	2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI129	Stieken Twachte 2, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	34	0	34	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	35	0	35	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI130	Stieken Twachte 3	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	30	0	30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 36	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
GI131	Stieken Twachte 5	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	36	0	36	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	36	0	36	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	33	0	33	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BO082	Stockwiesenweg 1	1	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 31	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	36	0	36	0	45	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	37	0	41	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ < 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	39	0	37	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 38	~~36~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	44	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	41	0	38	0	41	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR114	Stürweg 17	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	57	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
FR115	Stürweg 18	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
GI132	Suderbruch 55, Gebäudeteil 1	1	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	52	0	52	0	50	0	50	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	50	0	50	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	53	0	53	0	51	0	51	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	53	0	53	0	51	0	51	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
GI133	Suderbruch 55, Gebäudeteil 2	1	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	53	0	53	0	51	0	51	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
WA362	Südkampen 35	1	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	49	0	48	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	2.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	30	0	32	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	36	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	2.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	33	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	2.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	2.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI443	Surend 1	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI444	Surend 3	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI445	Surend 4	1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI446	Surend 5	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI447	Surend 6	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI448	Surend 7	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI449	Surend 8	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI450	Surend 28	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
VI451	Surend 29	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	<

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
VI452	Surend 33	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
VI453	Surend 35	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
VI454	Surend 37	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
HE017	Triftweg 1	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	< 30	0	30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	31	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	30	0	32	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	35	0	36	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE018	Triftweg 2	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	41	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	44	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	45	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	46	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	30	0	32	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	43	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE019	Triftweg 3	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	< 30	0	30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	31	0	34	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	46	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	46	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	46	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	46	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	30	0	32	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	36	0	35	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE020	Triftweg 4	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	44	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	45	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE021	Triftweg 6	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	44	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	45	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	49	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE022	Triftweg 8	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	42	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 35	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	45	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	44	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	45	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
HE023	Triftweg 10	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	42	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	42	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	46	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	46	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	45	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	45	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO083	Trocheler Straße 2	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	40	0	40	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45 46~~	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45 46~~	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BO084	Trocheler Straße 4	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BO085	Trocheler Straße 6	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	36	0	36	0	44	0	44	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO086	Trocheler Straße 8	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO087	Trocheler Straße 10	1	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BO088	Trocheler Straße 12	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~42~~ 39	0	~~2~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
BO089	Trocheler Straße 14	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~39~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
BO090	Trocheler Straße 15	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	36	0	36	0	46	0	45	0	46	0	45	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	35	0	35	0	45	0	42	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO091	Trocheler Straße 16	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	~~2~~ 1	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
BO093	Trocheler Straße 20	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~43~~ 40	0	~~3~~ 0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 40	0	~~3~~ 0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	~~44~~ 43	0	~~4~~ 3	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	~~4~~ 3	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~44~~ 42	0	~~4~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO094	Trocheler Straße 22	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 39	~~39~~ 32	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~42~~ 39	0	~~2~~ 0	33	33	0	0	33	33	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	~~3~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
VI455	Ulmenallee 2	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~48~~ 47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	48	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI456	Ulmenallee 3A	1	EG	vWo	~~43~~ 44	0	~~43~~ 44	0	42	0	~~42~~ 43	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	~~53~~ 52	0	50	0	51	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	47	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	~~48~~ 47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	44	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~40~~ 41	0	~~40~~ 41	0	39	0	~~39~~ 40	0	48	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	43	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~< 30~~ 30	0	~~< 30~~ 30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~31~~ 33	0	~~31~~ 33	0	30	0	30	0	~~42~~ 41	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	~~30~~ 32	0	~~30~~ 32	0	< 30	0	~~< 30~~ 31	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	~~33~~ 34	0	~~33~~ 34	0	32	0	~~32~~ 33	0	43	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	~~42~~ 43	0	~~42~~ 43	0	41	0	~~41~~ 42	0	51	0	~~49~~ 48	0	50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~49~~ 48	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	~~44~~ 45	0	~~44~~ 45	0	43	0	~~43~~ 44	0	53	0	~~51~~ 50	0	51	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI457	Ulmenallee 4	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	52	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	42	0	2	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~51~~ 50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	~~44~~ 45	0	~~54~~ 53	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~41~~ 42	0	~~41~~ 42	0	41	0	41	0	48	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	37	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~39~~ 40	0	~~39~~ 40	0	38	0	~~38~~ 39	0	47	0	46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	~~46~~ 45	0	~~45~~ 44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	~~47~~ 46	0	~~46~~ 47	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI458	Ulmenallee 5	1	EG	vWo	55	40	~~39~~ 40	0	~~39~~ 40	0	38	0	~~38~~ 39	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~43~~ 44	0	~~43~~ 44	0	42	0	~~42~~ 43	0	51	0	50	0	49	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	~~47~~ 46	0	~~47~~ 46	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	~~49~~ 48	0	~~48~~ 49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI459	Ulmenallee 6	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~51~~ 50	0	50	0	~~49~~ 50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	~~50~~ 49	0	~~49~~ 50	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~49~~ 48	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 48	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 47	0	~~44~~ 45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	49	0	~~49~~ 50	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
VI460	Ulmenallee 7	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	~~34~~ 35	0	33	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	~~47~~ 46	0	~~46~~ 47	0	~~45~~ 46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	~~40~~ 41	0	48	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 48	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~36~~ 37	0	~~36~~ 37	0	35	0	~~35~~ 36	0	~~46~~ 45	0	~~45~~ 44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	~~37~~ 38	0	~~37~~ 38	0	36	0	~~36~~ 37	0	46	0	~~46~~ 45	0	~~46~~ 46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	~~48~~ 47	0	~~48~~ 49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI462	Ulmenallee 10	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	43	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	~~52~~ 51	0	~~49~~ 48	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~50~~ 49	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	50	0	51	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	47	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	~~53~~ 52	0	~~51~~ 50	0	51	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	47	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	46	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	49	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	47	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	~~40~~ 41	0	~~48~~ 47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	47	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	~~45~~ 44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	~~43~~ 42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 35	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI463	Ulmenallee 11A	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	~~54~~ 53	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 48	~~45~~ 43	0	~~6~~ 3	35	35	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~58~~ 59	~~3~~ 4	~~55~~ 56	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 45	0	~~7~~ 5	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~54~~ 53	0	~~54~~ 55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 39	0	~~3~~ 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~57~~ 58	~~2~~ 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~45~~ 42	0	~~6~~ 2	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	~~58~~ 57	~~3~~ 2	53	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 42	0	~~6~~ 2	33	33	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~47~~ 45	0	~~7~~ 5	36	36	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
VI464	Ulmenallee 11	2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	52	0	~~53~~ 55	0	~~51~~ 52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	~~31~~ 33	~~31~~ 33	0	0	~~< 30~~ 32	~~<30~~ 32	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 49	0	~~50~~ 49	0	49	0	~~49~~ 48	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~57~~ 58	~~2~~ 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~45~~ 43	0	~~5~~ 3	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~55~~ 54	0	~~62~~ 51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	41	0	1	31	31	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	45	0	~~46~~ 46	0	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~63~~ 52	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~60~~ 49	~~43~~ 41	0	~~3~~ 1	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~63~~ 52	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	~~5~~ 3	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~57~~ 58	~~2~~ 3	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~48~~ 45	0	~~8~~ 5	34	34	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
VI465	Unter den Eichen 5	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	35	0	35	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI466	Unter den Eichen 6	1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI467	Unter den Eichen 12	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI134	Unterer Koppelweg 3	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
BR235	Upp'n Barg 13	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	50	0	45	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	45	0	44	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	42	0	40	0	40	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	40	0	40	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 37	0	0	30	30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	AMi	60	45	43	0	< 30	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~42~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~42~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
SC234	Vahlder Kirchweg 9, Gebäudeteil 1	1	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~40~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~41~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~42~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	~~43~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
SC235	Vahlder Kirchweg 9, Gebäudeteil 2	1	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~41~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
SC236	Varel 1	1	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC237	Varel 2	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	53	0	53	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	42	0	42	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC238	Varel 3	1	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	2.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	2.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	2.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	2.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	2.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	2.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC239	Varel 4, Gebäude 1	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	52	0	52	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC240	Varel 4, Gebäude 2	1	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	40	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC242	Varel 8	1	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC243	Veerse 64	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
SC244	Veerse 65	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	56	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
SC245	Veerse 84, Gebäude 1	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC246	Veerse 84, Gebäude 2	1	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
SC247	Veerse 84A	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
SC248	Veerse 85	1	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
SC249	Veerse 86	1	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
SC250	Veseder Straße 9	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	53	0	53

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	44	0	41	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	47	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA364	Vethem 1	1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	45	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	33	0	31	0	34	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	39	0	37	0	40	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA365	Vethem 2	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	48	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	47	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	38	0	36	0	39	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	44	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	49	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	48	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
WA366	Vethem 3	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	45	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	52	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA367	Vethem 4A	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 41	~~31~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	48	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	36	0	35	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	41	0	40	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA368	Vethem 4	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	48	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 41	~~30~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 42	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	49	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA369	Vethem 5	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	36	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	40	0	39	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA370	Vethem 6	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	46	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	48	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	43	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
WA371	Vethem 9	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 30	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA372	Vethem 10A	1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	45	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 35	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	43	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	44	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA373	Vethem 10	2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	41	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	42	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA374	Vethem 12	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 30	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	46	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA375	Vethem 13A	1	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA376	Vethem 13	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 33	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~34~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA377	Vethem 14	1	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	52	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 36	~~36~~ <30	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 38	~~37~~ 32	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 34	~~34~~ <30	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 37	~~35~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
WA378	Vethem 15	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	38	0	37	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	46	0	45	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	38	0	37	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	46	0	45	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	47	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA379	Vethem 16A	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	45	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	47	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	38	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	41	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	38	0	42	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	42	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA380	Vethem 16	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	48	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 34	~~34~~ <30	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 39	~~<30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 39	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA381	Vethem 17	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	49	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	53	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	52	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	52	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 46	~~35~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	48	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA382	Vethem 18	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 33	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 35	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA383	Vethem 19	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA384	Vethem 20A	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 41	~~32~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	49	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 42	~~33~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	51	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	51	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	42	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	44	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA385	Vethem 20	1	EG	Mi

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	38	0	36	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	42	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA386	Vethem 21	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 39	~~<30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	47	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 42	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	49	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA387	Vethem 22, Gebäude 1	1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	2.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	45	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	2.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	2.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	40	0	37	0	41	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	37	0	35	0	38	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	2.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	39	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	36	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	2.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	40	0	39	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA388	Vethem 22, Gebäude 2	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	42	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	49	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	49	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA389	Vethem 22A	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 37	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	45	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	46	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 32	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	39	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	41	0	40	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA390	Vethem 23	1	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	53	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	55	0	58	0	56	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 37	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	52	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
WA391	Vethem 24	1	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~33~~ 36	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	49	0	50	0	48	0	49	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~32~~ 35	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	53	0	57	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	52	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	53	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	55	0	59	0	57	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	59	0	55	0	59	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
WA392	Vethem 28	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	45	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 33	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	40	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA393	Vethem 29	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		7	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA394	Vethem 30	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	47	0	46	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	47	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	52	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 39	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA395	Vethem 31	1	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	52	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	53	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	54	0	58	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 41	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	55	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
WA396	Vethem 33	1	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	43	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	45	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	52	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	54	0	56	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	54	0	56	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
WA397	Vethem 35	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 40	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	42	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 31	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	40	0	37	0	41	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA398	Vethem 36	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	47	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 38	~~35~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
WA399	Vethem 37	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	45	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	30 ~~38~~	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 39	~~<30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	47	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
WA400	Vethem 38A	1	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	55	0	59	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	56	0	59	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 51	~~42~~ 45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	52	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 50	~~41~~ 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	56	0	55	0	57	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 45	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	43	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 42	~~32~~ 37	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	52	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 44	~~33~~ 38	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	31	0	< 30	0
WA401	Vethem 38	1	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	42	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	46	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	57	0	55	0	57	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~43~~ 46	0	~~0~~ 1	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	53	0	52	0	52	0	51	0	59	0	57	0	60	0	58	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 52	~~44~~ 46	0	~~0~~ 1	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	53	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	54	0	56	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
WA402	Vethem 39	1	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	56	0	59	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~42~~ 44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	55	0	59	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~43~~ 45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	54	0	56	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	56	0	54	0	57	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	44	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	49	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	53	0	57	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 46	~~36~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	45	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	52	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	53	0	57	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 46	~~32~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	54	0	58	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 48	~~37~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
WA403	Vethem 40	1	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	60	0	55	0	61	1	58	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 50	~~35~~ 44	0	0	38	38	0	0	38	38	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	61	1	58	0	62	2	60	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 54	~~45~~ 48	0	~~0~~ 3	40	40	0	0	40	40	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	43	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	52	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	45	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	52	0	54	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	43	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	45	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA405	Vethem 42	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	46	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 37	~~36~~ 31	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 39	~~37~~ 32	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ < 30	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 31	~~32~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA406	Vethem 46	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	36	0	35	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	40	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	47	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	48	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 34	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 36	~~34~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA407	Vethem 47	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	34	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	38	0	37	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA408	Vethem 49	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	47	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA409	Vethem 51	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	45	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	46	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA410	Vethem 52	1	EG	vWo	55	40	37	0	36	0	36	0	35	0	45	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	45	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 42	~~30~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	47	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 42	~~31~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 42	~~30~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 34	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
WA411	Vethem 53	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	45	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 40	~~<30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
WA412	Vethem 54A	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	40	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	45	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 40	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	44	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
WA413	Vethem 54	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	46	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 42	~~32~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 31	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA414	Vethem 56A	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	39	0	38	0	40	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	47	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA416	Vethem 57	1	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	39	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	46	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	41	0	40	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	46	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	44	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	34	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	39	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	39	0	38	0	40	0	39	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	44	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	45	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	33	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0				
		8	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0				
		9	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0				
		10	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	49	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0				
		10	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0				
		11	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0				
		11	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0				
		12	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	31	0	33	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		12	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	38	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		13	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	37	0	35	0	38	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		13	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	43	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		14	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	34	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		14	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	38	0	37	0	39	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		15	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	40	0	38	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		15	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	44	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA417	Vethem 58	1	EG	SEC	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	51	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	SEC	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	51	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	SEC	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	54	0	58	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	SEC	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	SEC	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	SEC	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	53	0	57	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	SEC	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	SEC	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	49	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	SEC	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	50	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	SEC	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	45	0	46	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	SEC	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA418	Vethem 59	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	50	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	48	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	38	0	42	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	42	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA419	Vethem 61	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	36	0	35	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	40	0	43	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA420	Vethem 62	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	32	0	34	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	36	0	35	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	46	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA421	Vethem 63	1	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	40	0	38	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	42	0	44	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 40	~~<30~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA422	Vethem 65	1	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	37	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	40	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	45	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	43	0	43	0	43	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA424	Vethem 67	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	47	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 32	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 36	~~34~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	35	0	37	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
WA425	Vethem 68	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	39	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	42	0	45	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	39	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 33	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA426	Vethem 69	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	39	0	41	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	47	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA427	Vethem 70	1	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	47	0	45	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 35	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA428	Vethem 71	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	45	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 33	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	46	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 35	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	47	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 41	~~<30~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	48	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 42	~~32~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA429	Vethem 72	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	47	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 42	~~30~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	49	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 43	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
WA430	Vethem 73	1	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	34	0	36	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	39	0	38	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	44	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	46	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 35	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
WA431	Vethem 74	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 40	~~30~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	45	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	42	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	45	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC251	Vogelbeernweg 8	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC252	Vor der Brake 1	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	58	3	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	41	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC253	Vor der Brake 3	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	54	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	4	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	58	3	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
SC254	Vor der Brake 4	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	58	3	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	34	34	0	0	34	34	0	0	30	0	< 30	0
SC255	Vor der Brake 5	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC256	Vor der Brake 6A	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	58	3	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	51	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
SC257	Vor der Brake 6B	2	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	58	3	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
SC258	Vor der Brake 7	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	46	0	46	0	58	3	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	53	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	38	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
SC259	Vor der Brake 8	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	49	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	51	0	49	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	59	4	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	58	3	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
SC260	Vor der Brake 9	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	44	0	4	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	40	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
SC261	Vor der Brake 12	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	48	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
SC262	Vor der Brake 14	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	44	0	4	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	54	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	54	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
SC263	Vor der Brake 15	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	57	2	56	1	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	50	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
SC264	Vor der Brake 16	1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	44	0	4	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	56	1	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	50	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	57	2	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC265	Vor der Brake 18	1	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	42	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	58	3	57	2	57	2	57	2	< 30	<30	0	0	51	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
SC266	Vor der Brake 20	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	54	0	51	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	2	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	56	1	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	56	1	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	3	32	32	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
BO095	Vor der Rodau 18	1	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BO096	Vor der Rodau 24	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO097	Vor der Rodau 26	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 38	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		10	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		10	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		11	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		11	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO098	Vor der Rodau 28	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO099	Vor der Rodau 30	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 36	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BO100	Vor der Rodau 32	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
BO101	Vor der Rodau 34	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
BO102	Vor der Rodau 36	1	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 38	~~31~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
BO104	Vor der Rodau 42	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BO105	Vor der Rodau 46A	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO106	Vor der Rodau 48A	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	~~41~~ 40	0	1 0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO107	Vor der Rodau 48	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 37	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BO108	Vor der Rodau 50	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BO109	Vor der Rodau 52	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BO110	Vor der Rodau 54	1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	39	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO111	Vor der Rodau 56A	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
BO112	Vor der Rodau 56	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BO114	Vor der Rodau 62	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO115	Vor der Rodau 64	1	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BO116	Vor der Rodau 66A	2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BO117	Vor der Rodau 66	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO118	Vor der Rodau 68	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~37~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	41	0	41	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	47	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
BO119	Vor der Rodau 70	1	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 38	~~36~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
BO120	Vor der Rodau 72	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
BO121	Vor der Rodau 74	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
BO122	Vor der Rodau 76	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~35~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO124	Vor der Rodau 80	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	37	0	37	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 42	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO125	Vor der Rodau 82	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 42	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO126	Vor der Rodau 84	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 30	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 34	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BO127	Vor der Rodau 86	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 39	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 46	~~37~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 39	~~35~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO128	Vor der Rodau 88	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO129	Vor der Rodau 90	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 35	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	35	0	35	0	44	0	44	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
BO130	Vor der Rodau 92	1	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BO131	Vor der Rodau 94	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
BO132	Vor der Rodau 96	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO133	Vor der Rodau 98	1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr nachts	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 39	~~36~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
BO135	Vor der Rodau 102	1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 30	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 34	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO136	Vor der Rodau 104	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 30	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BÖ079	Wehrberg 1	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	43	0	43	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~41~~ 40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~42~~ 41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~43~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~43~~ 42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BÖ080	Wehrberg 2	1	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	34	0	34	0	44	0	44	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	39	0	39	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 40	~~39~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI468	Weidenstraße 1	2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~56~~ 54	~~1~~ 0	~~52~~ 50	0	~~53~~ 54	0	~~50~~ 51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	~~32~~ 34	~~32~~ 34	0	0	~~< 30~~ 30	~~< 30~~ 30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	~~50~~ 49	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	44	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~54~~ 55	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 55	0	~~51~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 46	~~44~~ 40	0	~~1~~ 0	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~56~~ 57	~~1~~ 2	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~46~~ 42	0	~~6~~ 2	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	39	0	< 30	0
VI469	Weidenstraße 2	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	~~56~~ 54	~~1~~ 0	~~54~~ 56	~~0~~ 1	~~52~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 46	~~46~~ 40	0	~~6~~ 0	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	~~32~~ 35	~~32~~ 35	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~50~~ 49	0	~~50~~ 49	0	49	0	~~49~~ 48	0	58	3	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~57~~ 58	~~2~~ 3	~~54~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 48	~~46~~ 42	0	~~6~~ 2	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	~~33~~ 35	~~33~~ 35	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	~~54~~ 53	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~45~~ 41	0	~~5~~ 1	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	~~31~~ 34	~~31~~ 34	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~54~~ 53	0	~~53~~ 55	0	~~51~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~44~~ 40	0	~~4~~ 0	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	~~30~~ 33	~~30~~ 33	0	0	39	0	< 30	0
VI470	Weidenstraße 50, Gebäude 1	1	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	54	0	~~56~~ 58	0	~~53~~ 55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 46	~~47~~ 40	0	~~2~~ 0	~~34~~ 38	~~34~~ 38	0	0	~~31~~ 37	~~31~~ 37	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	~~51~~ 50	0	~~51~~ 50	0	50	0	~~50~~ 49	0	59	0	56	0	~~56~~ 59	0	~~54~~ 56	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 47	~~47~~ 41	0	~~2~~ 0	~~35~~ 38	~~35~~ 38	0	0	~~32~~ 37	~~32~~ 37	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	62	2	~~61~~ 60	~~1~~ 0	~~60~~ 62	~~0~~ 2	~~58~~ 59	0	< 30	<30	0	0	~~57~~ 54	~~51~~ 48	0	~~6~~ 3	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	~~38~~ 40	~~38~~ 40	0	0	48	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	~~63~~ 62	~~3~~ 2	~~62~~ 60	~~2~~ 0	~~61~~ 62	~~1~~ 2	~~58~~ 59	0	< 30	<30	0	0	~~57~~ 54	~~51~~ 48	0	~~6~~ 3	~~39~~ 41	~~39~~ 41	0	0	~~38~~ 40	~~38~~ 40	0	0	48	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	~~62~~ 61	~~2~~ 1	~~62~~ 60	~~2~~ 0	~~61~~ 62	~~1~~ 2	~~58~~ 59	0	< 30	<30	0	0	~~58~~ 53	~~52~~ 48	0	~~7~~ 3	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	49	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	~~63~~ 62	~~3~~ 2	~~63~~ 61	~~3~~ 1	~~61~~ 62	~~1~~ 2	59	0	< 30	<30	0	0	~~58~~ 54	~~52~~ 48	0	~~7~~ 3	~~39~~ 41	~~39~~ 41	0	0	~~39~~ 41	~~39~~ 41	0	0	50	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	~~52~~ 51	0	~~52~~ 51	0	51	0	~~51~~ 50	0	~~60~~ 59	0	~~60~~ 58	0	59	0	57	0	< 30	<30	0	0	53	47	0	2	~~37~~ 38	~~37~~ 38	0	0	~~36~~ 38	~~36~~ 38	0	0	46	0	< 30	0
VI471	Weidenstraße 50, Gebäude 2	1	EG	AMi	60	45	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	48	0	~~48~~ 47	0	57	0	53	0	~~55~~ 56	0	~~52~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~43~~ 39	0	0	~~30~~ 32	~~30~~ 32	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	~~49~~ 48	0	~~49~~ 48	0	48	0	~~48~~ 47	0	~~58~~ 57	0	~~54~~ 53	0	~~55~~ 57	0	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 46	~~44~~ 40	0	0	~~34~~ 36	~~34~~ 36	0	0	~~30~~ 34	~~30~~ 34	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	~~62~~ 61	~~2~~ 1	~~62~~ 60	~~2~~ 0	~~60~~ 61	~~0~~ 1	~~57~~ 58	0	< 30	<30	0	0	~~57~~ 55	~~51~~ 50	0	~~6~~ 5	~~36~~ 39	~~36~~ 39	0	0	~~36~~ 38	~~36~~ 38	0	0	48	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	~~62~~ 61	~~2~~ 1	~~62~~ 60	~~2~~ 0	~~60~~ 61	~~0~~ 1	~~58~~ 59	0	< 30	<30	0	0	~~57~~ 54	~~51~~ 48	0	~~6~~ 3	~~37~~ 39	~~37~~ 39	0	0	~~37~~ 39	~~37~~ 39	0	0	48	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	~~63~~ 61	~~3~~ 1	~~63~~ 61	~~3~~ 1	~~61~~ 62	~~1~~ 2	59	0	< 30	<30	0	0	56	~~50~~ 51	0	~~5~~ 6	40	40	0	0	40	40	0	0	50	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	~~63~~ 61	~~3~~ 1	~~63~~ 61	~~3~~ 1	61	1	59	0	< 30	<30	0	0	56	~~50~~ 51	0	~~5~~ 6	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	~~39~~ 40	~~39~~ 40	0	0	50	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	~~57~~ 52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 43	~~41~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
VI472	Weidenstraße 50, Gebäude 3	1	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	~~57~~ 55	0	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	0	33	33	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	~~62~~ 60	~~2~~ 0	~~62~~ 60	~~2~~ 0	~~60~~ 61	~~0~~ 1	58	0	< 30	<30	0	0	55	~~49~~ 50	0	~~4~~ 5	39	39	0	0	39	39	0	0	49	0	< 30	0
BR237	Wensebrock 1	1	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	46	0	46	0	56	1	53	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	~~4~~ 3	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	46	0	46	0	56	1	53	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	55	0	55	0	47	0	47	0	58	3	54	0	58	3	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 44	0	~~2~~ 4	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	45	0	45	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	44	0	44	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
BR238	Wensebrock 3	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	43	0	43	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	41	0	41	0	52	0	50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	41	0	41	0	52	0	50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	45	0	45	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	46	0	46	0	56	1	52	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	vWo

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	45	0	45	0	55	0	52	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
BR241	Wensebrock 8	1	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	46	0	46	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	59	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	52	0	52	0	45	0	45	0	56	0	52	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~39~~ 38	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	53	0	53	0	46	0	46	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~42~~ 40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	54	0	54	0	37	0	37	0	49	0	48	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	54	0	54	0	37	0	37	0	48	0	47	0	48	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	54	0	54	0	41	0	41	0	51	0	48	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~39~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	54	0	54	0	43	0	42	0	52	0	49	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	56	0	56	0	38	0	38	0	50	0	49	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	57	0	57	0	39	0	39	0	51	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	53	0	53	0	45	0	45	0	56	0	53	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	32	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	53	0	53	0	46	0	46	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	32	0	< 30	0
BR242	Wensebrock 10	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	59	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	46	0	46	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~37~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	38	0	38	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	39	0	39	0	49	0	48	0	49	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	46	0	46	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	< 30	0
BR243	Wensebrock 12	1	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	36	0	36	0	48	0	46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	39	0	39	0	50	0	47	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	46	0	46	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	46	0	46	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~41~~ 43	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 49	~~41~~ 43	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	41	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	41	0	< 30	0
BR244	Wensebrock 17	2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	31	0	31	0	41	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	42	0	42	0	52	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 48	~~35~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
BR245	Wensebrock 18	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	53	0	53	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	53	0	53	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	56	0	56	0	38	0	38	0	48	0	46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	54	0	54	0	43	0	43	0	53	0	50	0	53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	54	0	54	0	45	0	45	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	42	0	42	0	52	0	48	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	53	0	53	0	45	0	45	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 46	~~39~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
BR246	Wensebrock 19	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	34	0	34	0	44	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 48	~~33~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 49	~~35~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	~~43~~ 44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	39	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	45	0	45	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 48	~~35~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	46	0	46	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 50	~~37~~ 45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~43~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 45	~~43~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
BR247	Wensebrock 20	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	46	0	46	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	37	0	37	0	47	0	45	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	39	0	39	0	50	0	46	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	45	0	45	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~39~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
BR248	Wensebrock 21	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	~~44~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 47	~~45~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	51	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 49	~~45~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	39	0	39	0	50	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	40	0	40	0	51	0	47	0	52	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	45	0	45	0	54	0	50	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 48	~~39~~ 43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
BR249	Wensebrock 22	1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	42	0	42	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 46	~~36~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	32	0	32	0	43	0	41	0	42	0	41	0	< 30	<30	0	0	38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	38	0	38	0	49	0	46	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	38	0	38	0	49	0	47	0	49	0	47	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	45	0	45	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	45	0	45	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 40	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 49	~~42~~ 44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~42~~ 45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	56	0	52	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 51	~~43~~ 45	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	33	0	< 30	0
BR250	Wensebrock 23	1	EG	Mi	60	45	48	0	48

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BR251	Wensebrock 24	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~43~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	32	0	32	0	43	0	42	0	43	0	41	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	37	0	37	0	47	0	44	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	47	0	46	0	46	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	59	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
BR252	Wensebrock 25	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	~~44~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 44	~~42~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~43~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	39	0	39	0	51	0	46	0	51	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 34	<30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
BR253	Wensebrock 27	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 42	~~42~~ 35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 43	~~43~~ 36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	30	0	30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	32	0	32	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
BR254	Wensebrock 28A	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 49	~~39~~ 44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	58	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	36	0	36	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 38	~~<30~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
BR255	Wensebrock 28	1	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	54	0	58	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	51	~~45~~ 46	0	~~0~~ 1	36	36	0	0	36	36	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	52	47	0	2	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 46	~~36~~ 40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 47	~~37~~ 41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
BR256	Wensebrock 30	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~43~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	50	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	41	0	41	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	42	0	42	0	51	0	47	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	56	0	52	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
BR257	Wensebrock 32	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~45~~ 41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	51	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	50	~~45~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	33	0	33	0	42	0	38	0	43	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	43	0	38	0	38	0	47	0	43	0	48	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	43	0	43	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 43	~~34~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	55	0	51	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 47	~~37~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
BR258	Wensebrock 36	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	32	0	32	0	42	0	37	0	42	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	37	0	37	0	47	0	43	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	37	0	37	0	47	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	40	0	40	0	49	0	45	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 45	0	~~2~~ 0	33	33	0	0	33	33	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	56	0	52	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~47~~ 45	0	~~2~~ 0	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	59	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~48~~ 45	0	~~3~~ 0	37	37	0	0	37	37	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	59	0	55	0	60	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~48~~ 45	0	~~3~~ 0	37	37	0	0	37	37	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	54	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~48~~ 45	0	~~3~~ 0	37	37	0	0	37	37	0	0	37	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	59	0	55	0	60	0	57	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~48~~ 45	0	~~3~~ 0	37	37	0	0	37	37	0	0	37	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	53	0	58	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 44	~~45~~ 36	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 45	~~45~~ 37	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	30	0	< 30	0
BR259	Wensebrock 38	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~45~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	40	0	40	0	50	0	46	0	50	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 45	~~<30~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	36	0	36	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~45~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
BR260	Wensebrock 40	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~45~~ 44	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	53	0	59	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 50	~~45~~ 44	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	30	0	30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	42	0	36	0	36	0	46	0	41	0	46	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR261	Wensebrock 42	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 38	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	56	0	51	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	< 30	0	< 30	0	39	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	41	0	35	0	35	0	45	0	40	0	45	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~44~~ 42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	58	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~43~~ 42	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	0	< 30	0
BR263	Wensebrock 46	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~43~~ 42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 34	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	30	0	30	0	40	0	36	0	41	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	36	0	36	0	46	0	42	0	47	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~40~~ 39	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~43~~ 41	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	35	0	< 30	0
BR264	Wensebrock 48, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 43	~~42~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	56	0	51	0	56	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~43~~ 40	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	48	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	57	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 48	~~44~~ 42	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 40	~~36~~ 34	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~36~~ 34	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	30	0	30	0	40	0	35	0	40	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	40	0	33	0	33	0	43	0	39	0	44	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BR265	Wensebrock 48, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	50	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	54	0	49	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	33	0	< 30	0
BR266	Wensebrock 48, Gebäude 3 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	49	0	49	0	47	0	47	0	58	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 47	~~44~~ 41	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	46	0	46	0	45	0	45	0	56	0	51	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	43	0	42	0	39	0	39	0	49	0	44	0	49	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	53	0	58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 49	~~44~~ 43	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	< 30	0
FR116	Westereschweg 1D	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	37	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
FR117	Westereschweg 2A	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	1	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	37	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR118	Westereschweg 14A	1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
FR119	Westereschweg 14	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR120	Westereschweg 32A	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	33	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
FR121	Westereschweg 32	1	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	33	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR122	Westereschweg 34	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	33	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	36	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR123	Westereschweg 37	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	35	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR125	Westereschweg 41	1	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	34	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
FR126	Westereschweg 46	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45 46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR127	Westereschweg 48	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	34	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	40 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR128	Westereschweg 50	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	35	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	37	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46 46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
FR129	Westereschweg 51 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	34	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	99	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	35	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	99	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	99	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	99	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
FR130	Westerohe (Bosse) 36	1	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	32	<30	0	0	47	46	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	44	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	45	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	31	<30	0	0	47	45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	43	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	31	<30	0	0	47	46	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	43	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	~~42~~ 43	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	39	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	33	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	40 41	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	31	<30	0	0	47	45	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	43	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	31	<30	0	0	47	46	0	1	33	33	0	0	33	33	0	0	43	0	< 30	0
FR131	Westerohe (Frankenfeld) 1B	1	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR132	Westerohe (Frankenfeld) 1C	1	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR133	Westerohe (Frankenfeld) 7	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	34	0	34	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	39	0	38	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR134	Westerohe (Frankenfeld) 11	1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	31	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	33	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR136	Westerohe (Frankenfeld) 49	1	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	32	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	36	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC267	Westerveseder Landstraße 13	1	EG	aGe	70	70	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	35	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	aGe	70	70	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	~~40~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	aGe	70	70	32	0	32	0	30	0	30	0	41	0	41	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 31	~~40~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	aGe	70	70	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~42~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~41~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~41~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~41~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	aGe	70	70	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
SC268	Westerveseder Landstraße 22A	1	EG	vGe	65	50	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~39~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vGe	65	50	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vGe	65	50	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vGe	65	50	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vGe	65	50	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vGe	65	50	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 30	~~34~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
SC269	Westerveseder Landstraße 22B	1	EG	vGe	65	50	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	30	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vGe	65	50	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	38	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 31	~~35~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vGe	65	50	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vGe	65	50	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vGe	65	50	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~39~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
SC270	Westerveseder Landstraße 28	1	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 35	~~34~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~43~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~44~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	50	0	50	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	~~44~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~45~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~43~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~44~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~45~~ 42	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~46~~ 43	0	~~1~~ 0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~45~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 46	~~45~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 32	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~34~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR137	Wieheweg 23	1	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
FR138	Wieheweg 25	1	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	56	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~42~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~40~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
FR139	Wieheweg 33	1	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 37	~~38~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
FR140	Wieheweg 34	1	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~42~~ 37	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 45	~~42~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	~~44~~ 40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~38~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	~~43~~ 42	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
FR142	Wieheweg 42	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	33	33	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	40	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~39~~ 35	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	56	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	EG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	EG	AMi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 47	~~38~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		10	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
FR143	Wieheweg 43	1	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	~~41~~ 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	~~42~~ 43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	48	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
SC271	Wilhelm-Cord-Müller-Str 2 (kNN)	1	EG	SSo	60	99	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	42	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	SSo	60	99	43	0	43	0	42	0	42	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	SSo	60	99	43	0	43	0	41	0	41	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	SSo	60	99	35	0	35	0	34	0	34	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	37	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI473	Wittenberger Straße 1	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	~~45~~ 44	0	~~5~~ 4	35	35	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	40	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	51	0	51	0	60	5	58	3	58	3	~~56~~ 57	~~1~~ 2	< 30	<30	0	0	55	47	0	7	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~41~~ 46	0	~~1~~ 6	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~43~~ 47	0	~~3~~ 7	35	35	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	48	0	49	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 43	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	50	43	0	3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	53	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~46~~ 44	0	~~6~~ 4	31	31	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	34	0	< 30	0
VI474	Wittenberger Straße 2	1	EG	vWo	55	40	~~43~~ 44	0	~~43~~ 44	0	42	0	~~42~~ 43	0	~~50~~ 49	0	47	0	48	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 45	~~34~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~53~~ 52	0	50	0	51	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 49	~~38~~ 43	0	~~0~~ 3	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	56	1	52	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	53	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	54	47	0	7	33	33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	60	5	58	3	58	3	57	2	< 30	<30	0	0	56	48	1	8	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	56	~~48~~ 49	1	~~8~~ 9	37	37	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	57	2	57	2	~~55~~ 56	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	~~54~~ 55	~~42~~ 47	0	~~2~~ 7	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	57	2	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~54~~ 56	~~42~~ 47	~~0~~ 1	~~2~~ 7	36	36	0	0	~~35~~ 36	~~36~~ 36	0	0	41	0	< 30	0
VI475	Wittenberger Straße 3	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	34	34	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	53	~~42~~ 45	0	~~2~~ 5	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	~~51~~ 50	0	~~51~~ 52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 37	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	~~51~~ 50	0	53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 51	~~41~~ 45	0	~~1~~ 5	30	30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	53	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	32	32	0	0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	50	0	50	0	58	3	~~56~~ 55	~~1~~ 0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	54	~~47~~ 46	0	~~7~~ 6	33	33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	40	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	~~61~~ 60	~~6~~ 5	58	3	~~58~~ 59	~~3~~ 4	~~56~~ 57	~~1~~ 2	< 30	<30	0	0	56	48	1	8	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
VI476	Wittenberger Straße 4	1	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	~~51~~ 50	0	~~50~~ 51	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 48	~~40~~ 42	0	~~0~~ 2	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	54	0	~~53~~ 52	0	~~52~~ 53	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~41~~ 44	0	~~1~~ 4	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	54	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 54	~~46~~ 48	0	~~6~~ 8	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	31	0	0	39	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 55	~~47~~ 49	0	~~7~~ 9	33	33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	56	~~47~~ 48	1	~~7~~ 8	37	37	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~52~~ 53	0	~~52~~ 53	0	51	0	~~51~~ 52	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	56	~~48~~ 49	1	~~8~~ 9	37	37	0	0	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	6	57	2	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~54~~ 55	~~43~~ 47	0	~~2~~ 7	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	~~55~~ 56	~~44~~ 48	~~0~~ 1	~~4~~ 8	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
VI477	Wittenberger Straße 5	1	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 50	~~44~~ 41	0	~~4~~ 1	34	34	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	59	4	~~57~~ 56	~~2~~ 1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 53	45	0	5	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~43~~ 44	0	~~43~~ 44	0	42	0	~~42~~ 43	0	49	0	~~48~~ 47	0	~~47~~ 49	0	~~46~~ 47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 40	~~37~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~45~~ 46	0	~~45~~ 46	0	44	0	~~44~~ 45	0	52	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~39~~ 37	0	0	~~<30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	52	0	54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 51	~~44~~ 45	0	~~4~~ 5	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~49~~ 50	0	~~49~~ 50	0	48	0	~~48~~ 49	0	57	2	54	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	53	0	< 30	<30	0	0	52	46	0	6	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	57	2	~~55~~ 54	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 54	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	31	31	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	60	5	~~58~~ 57	~~3~~ 2	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~55~~ 56	~~48~~ 49	~~0~~ 1	~~8~~ 9	35	35	0	0	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	40	0	< 30	0
VI478	Wittenberger Straße 6	1	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	54	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~63~~ 54	~~47~~ 48	0	~~7~~ 8	32	32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	~~56~~ 55	~~1~~ 0	~~57~~ 58	~~2~~ 3	55	0	< 30	<30	0	0	54	~~47~~ 49	0	~~7~~ 9	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	56	~~47~~ 48	1	~~7~~ 8	37	37	0	0	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	56	~~48~~ 49	1	~~8~~ 9	37	37	0	0	37	37	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	62	7	59	4	60	5	58	3	30	<30	0	0	~~56~~ 57	~~44~~ 49	~~1~~ 2	~~4~~ 9	38	38	0	0	38	38	0	0	42	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	53	0	53

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	~~51~~ 50	0	~~49~~ 48	0	~~49~~ 50	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~55~~ 54	0	~~51~~ 50	0	~~52~~ 53	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 50	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	53	0	55	0	~~52~~ 53	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	31	31	0	0	~~< 30~~ 30	~~<30~~ 30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	54	0	55	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	33	33	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	60	5	57	2	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	55	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	36	36	0	0	~~35~~ 36	~~35~~ 36	0	0	41	0	< 30	0
VI480	Wittenberger Straße 8	1	EG	vWo	55	40	~~46~~ 47	0	~~46~~ 47	0	45	0	~~45~~ 46	0	54	0	~~51~~ 50	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~49~~ 46	~~36~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	56	1	~~53~~ 52	0	~~54~~ 55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 49	~~37~~ 42	0	~~0~~ 2	33	33	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	54	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	53	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	32	32	0	0	32	32	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	55	0	57	2	54	0	< 30	<30	0	0	54	~~47~~ 48	0	~~7~~ 8	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	33	33	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	56	~~47~~ 48	1	~~7~~ 8	37	37	0	0	37	37	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	~~62~~ 61	~~7~~ 6	58	3	~~59~~ 60	~~4~~ 5	57	2	< 30	<30	0	0	56	~~48~~ 49	1	~~8~~ 9	37	37	0	0	37	37	0	0	40	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 53	~~45~~ 46	0	~~5~~ 6	35	35	0	0	35	35	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	~~56~~ 55	~~46~~ 47	~~1~~ 0	~~6~~ 7	37	37	0	0	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	41	0	< 30	0
VI481	Wittenberger Straße 9	1	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	55	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 51	~~45~~ 43	0	~~6~~ 3	35	35	0	0	34	34	0	0	37	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	50	0	~~50~~ 51	0	~~60~~ 59	~~6~~ 4	57	2	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~56~~ 54	~~47~~ 46	~~1~~ 0	~~7~~ 6	36	36	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	55	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~41~~ 42	0	~~1~~ 2	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~50~~ 51	0	~~50~~ 51	0	49	0	~~49~~ 50	0	58	3	56	1	56	1	55	0	< 30	<30	0	0	53	~~42~~ 43	0	~~2~~ 3	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	48	0	~~47~~ 46	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 40	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	~~52~~ 51	0	~~50~~ 49	0	~~50~~ 51	0	~~48~~ 49	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~54~~ 53	0	50	0	~~51~~ 52	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 50	~~39~~ 45	0	~~0~~ 5	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	~~57~~ 56	~~2~~ 1	~~53~~ 52	0	54	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~43~~ 46	0	~~3~~ 6	31	31	0	0	31	31	0	0	32	0	< 30	0
VI482	Wittenberger Straße 10	1	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	58	3	57	2	56	1	30	<30	0	0	~~55~~ 54	43	0	3	37	37	0	0	37	37	0	0	43	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	60	5	58	3	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	55	~~41~~ 43	0	~~1~~ 3	37	37	0	0	37	37	0	0	42	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	58	3	57	2	56	1	30	<30	0	0	~~55~~ 54	44	0	4	37	37	0	0	37	37	0	0	42	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	60	5	58	3	58	3	57	2	30	<30	0	0	~~56~~ 54	45	~~1~~ 0	5	38	38	0	0	38	38	0	0	43	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	~~54~~ 53	0	~~51~~ 50	0	52	0	~~49~~ 50	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 47	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	55	0	52	0	~~53~~ 54	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 49	~~41~~ 38	0	~~1~~ 0	~~30~~ 31	~~30~~ 31	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	58	3	~~54~~ 53	0	56	1	53	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 53	~~45~~ 47	0	~~5~~ 7	31	31	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	50	0	50	0	49	0	49	0	~~59~~ 58	~~4~~ 3	~~55~~ 54	0	56	1	54	0	< 30	<30	0	0	~~62~~ 54	~~46~~ 48	0	~~6~~ 8	33	33	0	0	33	33	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	56	~~47~~ 49	1	~~7~~ 9	37	37	0	0	37	37	0	0	41	0	< 30	0
VI483	Wittenberger Straße 11	1	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	57	2	55	0	55	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 52	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	34	34	0	0	34	34	0	0	41	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	57	2	56	1	55	0	54	0	< 30	30	0	0	~~53~~ 52	41	0	1	35	35	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	51	0	51	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	~~47~~ 48	0	~~47~~ 48	0	46	0	~~46~~ 47	0	~~50~~ 49	0	48	0	~~48~~ 49	0	~~47~~ 48	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	53	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 50	~~41~~ 44	0	~~1~~ 4	32	32	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	57	2	55	0	~~55~~ 56	~~0~~ 1	54	0	< 30	<30	0	0	~~51~~ 52	~~44~~ 46	0	~~4~~ 6	34	34	0	0	34	34	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	58	3	57	2	~~56~~ 57	~~1~~ 2	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 55	~~43~~ 44	0	~~3~~ 4	32	32	0	0	32	32	0	0	41	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	60	5	58	3	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	~~55~~ 56	~~45~~ 47	~~0~~ 1	~~6~~ 7	~~34~~ 35	~~34~~ 35	0	0	34	34	0	0	42	0	< 30	0
VI484	Wittenberger Straße 12	1	EG	vWo	55	40	48	0	48	0	47	0	47	0	52	0	48	0	50	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~50~~ 42	~~36~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	51	0	52	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 45	~~40~~ 36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	51	0	51	0	50	0	50	0	59	4	56	1	57	2	55	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 54	~~41~~ 47	0	~~1~~ 7	35	35	0	0	35	35	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	~~60~~ 59	~~5~~ 4	57	2	57	2	56	1	< 30	<30	0	0	~~54~~ 55	~~43~~ 48	0	~~3~~ 8	36	36	0	0	36	36	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	60	5	57	2	58	3	56	1	< 30	<30	0	0	55	~~46~~ 47	0	~~6~~ 7	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	53	0	53	0	52	0	52	0	61	6	58	3	59	4	57	2	< 30	<30	0	0	56	~~46~~ 48	1	~~6~~ 8	~~36~~ 37	~~36~~ 37	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	~~51~~ 52	0	~~51~~ 52	0	50	0	~~50~~ 51	0	59	4	57	2	57	2	56	1	< 30	<30	0	0	~~55~~ 53	~~41~~ 43	0	~~1~~ 3	36	36	0	0	36	36	0	0	41	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	52	0	52	0	51	0	51	0	59	4	57	2	57	2	56	1	< 30	<30	0	0	~~55~~ 54	~~41~~ 44	0	~~1~~ 4	37	37	0	0	37	37	0	0	42	0	< 30	0
VI485	Wittorfer Straße 43	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI486	Wittorfer Straße 47	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI487	Wittorfer Straße 49	1	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI488	Wittorfer Straße 51	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	31	0	31	0	31	0	31	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI490	Wittorfer Straße 55	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI491	Wittorfer Straße 57	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI492	Wittorfer Straße 58	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI493	Wittorfer Straße 66	1	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	30	0	30	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI494	Wittorfer Straße 67	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~32~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI495	Wittorfer Straße 69, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	35	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 34	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	~~30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
VI496	Wittorfer Straße 69, Gebäude 2 (kNN)	1	EG	Mi	60	99	39	0	39	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	99	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 38	~~33~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI497	Wittorfer Straße 69, Gebäude 3	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		10	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI498	Wittorfer Straße 70	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	33	0	33	0	32	0	32	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI499	Wittorfer Straße 73	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	31	0	31	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI500	Wittorfer Straße 75	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI501	Wittorfer Straße 79, Gebäude 1 (kNN)	1	EG	vWo	55	99	36	0	36	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	99	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	99	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	99	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	37	~~31~~ 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	99	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 36	~~33~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI502	Wittorfer Straße 79, Gebäude 2 (kNN)	1	1.OG	vWo	55	99	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	99	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	99	31	0	31	0	30	0	30	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	99	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	99	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	99	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	99	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	99	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	99	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	99	38	0	38	0	37	0	37	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	99	37	0	37	0	36	0	36	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	99	35	0	35	0	34	0	34	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI503	Wittorfer Straße 80	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
VI504	Wittorfer Straße 81	1	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	33	0	33	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	30	0	30	0	30	0	30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	31	0	31	0	31	0	31	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		8	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		8	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI505	Wittorfer Straße 83	1	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		7	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		9	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	42 ~~41~~	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		9	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		10	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		10	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI506	Wittorfer Straße 86	1	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	33	0	33	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	33	0	33	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI507	Wittorfer Straße 87, Gebäude 1 (kNN)	1	EG	vWo	55	99	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	99	41	0	41

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	99	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	99	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	99	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	99	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI508	Wittorfer Straße 87, Gebäude 2 (kNN)	1	EG	vWo	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	99	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	99	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	99	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI509	Wittorfer Straße 89	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~32~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	~~37~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI510	Wittorfer Straße 90	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	38	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	39	0	39	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI511	Wittorfer Straße 91	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 39	~~32~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI512	Wittorfer Straße 93	1	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI513	Wittorfer Straße 95	1	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI514	Wittorfer Straße 97	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	~~33~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	43	0	43	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	35	0	35	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI515	Wittorfer Straße 98, Gebäude 1	1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 41	~~<30~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI516	Wittorfer Straße 98, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	41	0	41

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	40	0	40	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 33	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI518	Wittorfer Straße 102	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	43	~~38~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~38~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	40	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	41	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
VI519	Wittorfer Straße 124	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	35	0	35	0	43	0	43	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~38~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
VI520	Wittorfer Straße 126	1	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 39	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	1	56	1	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	42	0	2	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 35	~~33~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~41~~ 38	0	~~1~~ 0	< 30	31	0	0	< 30	31	0	0	33	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 40	0	~~1~~ 0	31	31	0	0	31	31	0	0	37	0	< 30	0
VI521	Wittorfer Straße 127	1	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 45	~~35~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	43	0	43	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	43	0	43	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	44	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
VI522	Wittorfer Straße 167	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 39	~~39~~ 35	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	55	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 41	~~40~~ 37	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	38	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 44	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	40	0	< 30	0
VI523	Wittorfer Straße 169	1	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	56	0	56	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	39	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	57	0	57	0	< 30	<30	0	0	47	42	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	39	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	46	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~36~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	41	0	41	0	39	0	39	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 46	~~37~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 46	~~39~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
VI524	Wittorfer Straße 173A	2	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 44	~~34~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	45	40	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~40~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 44	~~40~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
VI525	Wittorfer Straße 173	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 41	~~40~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 43	~~40~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	35	0	35	0	33	0	33	0	40	0	40	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 35	~~35~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 44	~~34~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	36	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 44	~~35~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
VI526	Wittorfer Straße 193	1	EG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~35~~ 38	~~30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 38	~~30~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI528	Zum Dicken Holz 24	2	EG	vWo	55	40	32	0	32	0	31	0	31	0	41	0	41	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	44	0	44	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI529	Zum Dicken Holz 26	1	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	31	0	31	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	37	0	37	0	36	0	36	0	46	0	46	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	37	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	vWo	55	40	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI530	Zum Dicken Holz 28	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	38	0	38	0	37	0	37	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
VI531	Zum Dicken Holz 34	1	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	32	0	32	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 37	~~32~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	47	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI135	Zum Heuland 1	1	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 43	~~42~~ 36	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 44	~~41~~ 37	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	50	44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	51	45	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	51	~~45~~ 46	0	0,1	32	32	0	0	32	32	0	0	41	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI136	Zum Heuland 2A, Gebäude 1	1	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	~~30~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
GI137	Zum Heuland 2A, Gebäude 2	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 47	~~42~~ 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
GI138	Zum Heuland 2	1	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 45	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	38	32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI139	Zum Heuland 3	1	EG	AMi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	36	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 50	~~44~~ 45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	46	0	46	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~48~~ 51	~~42~~ 45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 41	~~36~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 42	~~38~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	53	0	53	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 45	~~41~~ 38	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~47~~ 46	~~41~~ 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
GI140	Zum Heuland 4	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		1	2.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	34	0	< 30	0
		2	2.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 45	~~37~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	2.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45	~~40~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	30	0	30	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	42 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48 47	42 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	35	0	35	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI142	Zum Heuland 6B	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	42 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48 47	42 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	35	0	35	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	42 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48 47	42 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
GI143	Zum Heuland 6	1	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	40 34	35 <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	38	0	38	0	37	0	37	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	38 35	33 <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46 47	40 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	45 46	39 40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	35	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	34	0	< 30	0
		7	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		7	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		8	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	42 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		8	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	48	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		9	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	43 44	37 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		9	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	47	41 42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
GI144	Zum Heuland 8	1	EG	Mi	60	45	31	0	31	0	30	0	30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	35	<30 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	39	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	37	0	37	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	30 < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42	37 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	43 42	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48 47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	48 47	42	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	41 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	41 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
GI145	Zum Heuland 10	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	40 39	34 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42 41	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	46 47	40 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	55	0	55	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	47	42 41	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	34	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	36	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	38	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		6	EG	AMi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	35	0	35	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	EG	AMi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	51	0	51	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	42 41	36 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		7	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	42 41	37 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI146	Zum Heuland 12	1	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	47	42 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48	42 43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	37	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	38	0	38	0	37	0	37	0	< 30	<30	0	0	31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	34	0	34	0	32	0	32	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	46 42	40 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46 43	40 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	39	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	54	0	54	0	< 30	<30	0	0	49	43	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	37	0	< 30	0
GI147	Zum Heuland 14	1	EG	AMi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	45 41	40 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	52	0	52	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46 43	41 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	56	0	56	0	55	0	55	0	< 30	<30	0	0	49	43 44	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	38	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	55	0	53	0	53	0	< 30	<30	0	0	50 51	44 45	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	40	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	54	0	54	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	48 49	43	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	38	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	33	0	33	0	32	0	32	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36 37	30 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI148	Zum Kahlenbruch 1	1	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44 43	38 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	45	0	44	0	43	0	43	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	38	0	38	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	34	0	34	0	43	0	43	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	33 34	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	45	0	45	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41 37	35 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41 38	36 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI149	Zum Kahlenbruch 2	1	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44 45	38 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44 45	38 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	34	0	34	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	32	0	32	0	31	0	31	0	40	0	40	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	33 32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	38 36	32 <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	46	0	46	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41 38	35 32	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	43	0	43	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 47	~~39~~ 41	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	39	0	39	0	37	0	37	0	47	0	47	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	34	0	< 30	0
BO137	Zum Kamp 12	1	EG	vWo	55	40	40	0	40	0	38	0	38	0	46	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~39~~ 41	~~33~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 44	~~36~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	45	0	46	0	44	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	40	0	40	0	39	0	39	0	48	0	47	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
BO138	Zum Kamp 14	1	EG	vWo	55	40	41	0	41	0	40	0	40	0	50	0	49	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 41	~~37~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	52	0	51	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	vWo	55	40	39	0	39	0	38	0	38	0	47	0	45	0	47	0	45	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	vWo	55	40	44	0	44	0	43	0	43	0	51	0	50	0	50	0	49	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	vWo	55	40	42	0	42	0	40	0	40	0	48	0	48	0	47	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 43	~~35~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	vWo	55	40	45	0	45	0	43	0	43	0	51	0	51	0	51	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	vWo	55	40	44	0	44	0	42	0	42	0	51	0	50	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	vWo	55	40	46	0	46	0	44	0	44	0	53	0	52	0	52	0	51	0	< 30	<30	0	0	~~46~~ 47	~~40~~ 41	0	~~0~~ 1	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
GI151	Zum Kirchholz 1	1	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	36	0	36	0	36	0	36	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~31~~ < 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 31	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	40	0	40	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
GI152	Zum Kirchholz 4	1	EG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~31~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	43	37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	42	0	42	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	43	0	43	0	41	0	41	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	44	0	44	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	45	0	45	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 36	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI153	Zum Kirchholz 6	1	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	37	31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	< 30	0	< 30	0	< 30	0	< 30	0	35	0	35	0	34	0	34	0	< 30	<30	0	0	~~< 30~~ 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	36	30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	39	0	39	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	48	0	48	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	42	36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		5	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	41	0	41	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~34~~ 35	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		5	1.OG	Mi	60	45	36	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	35	~~<30~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	EG	Mi	60	45	35	0	35	0	34	0	34	0	42	0	42	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~37~~ 36	~~32~~ 30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		6	1.OG	Mi	60	45	34	0	34	0	33	0	33	0	41	0	41	0	40	0	40	0	< 30	<30	0	0	~~33~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI154	Zum Schießstand 1A	1	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	46	0	46	0	43	0	43	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	46	0	46	0	44	0	44	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	49	0	49	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 44	~~37~~ 38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	39	0	39	0	38	0	38	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	~~36~~ 33	~~31~~ <30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	30	0	30	0	< 30	0	< 30	0	31	0	31	0	30	0	30	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	33	0	33	0	31	0	31	0	35	0	35	0	33	0	33	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI155	Zum Schießstand 1	1	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~35~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~42~~ 43	~~36~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	45	0	45	0	44	0	44	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	46	0	46	0	44	0	44	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	50	0	50	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 43	~~38~~ 37	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	36	0	36	0	35	0	35	0	43	0	43	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~30~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	37	0	37	0	36	0	36	0	44	0	44	0	41	0	41	0	< 30	<30	0	0	~~32~~ 37	~~<30~~ 31	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
GI156	Zum Tummelplatz 2	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	44	38	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	47	41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	40	0	40	0	38	0	38	0	41	0	41	0	39	0	39	0	< 30	<30	0	0	38	33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	41	0	41	0	40	0	40	0	43	0	43	0	42	0	42	0	< 30	<30	0	0	39	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	43	0	43	0	42	0	42	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~38~~ 40	~~31~~ 34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
GI157	Zum Tummelplatz 4	1	EG	Mi	60	45	49	0	49	0	47	0	47	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	52	0	52	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		2	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	49	0	49	0	48	0	48	0	< 30	<30	0	0	42	~~37~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		2	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	49	0	49	0	51	0	51	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	45	39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		3	EG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	47	0	47	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	40	34	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	30	0	< 30	0
		3	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	41	35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	31	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	45	0	45	0	50	0	50	0	47	0	47	0	< 30	<30	0	0	~~43~~ 43	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	35	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	47	0	47	0	45	0	45	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~34~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
GI158	Zum Tummelplatz 6	1	EG	Mi	60	45	51	0	51	0	49	0	49	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~45~~ 46	~~39~~ 40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	Mi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	53	0	53	0	51	0	51	0	< 30	<30	0	0	46	~~40~~ 41	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0

Ergebnistabelle: SuedLink PFA B1

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw.6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw 60 dB(A) in der Nacht

Berechnungspunkt					Richtwerte (RW)		Vorbereitung Baufeld		Vorbereitung Baufeld mit SSM		Erstellung Baustraße		Erstellung Baustraße mit SSM		Aushub Kabeltrasse		Aushub Kabeltrasse mit SSM		Einbringung Bettungsmaterial		Einbringung Bettungsmaterial mit SSM		Kabel verlegen				Geschlossene Bauweise				Wasserhaltung				Wasserhaltung mit SSM				Verbau Muffe		KAS Baulärm	
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. RW tags	Übers. RW nachts	Lr tags	Übers. RW tags	Lr tags	Übers. RW tags
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	Mi	60	45	44	0	44	0	42	0	42	0	47	0	47	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 39	~~34~~ 33	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	EG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	1.OG	Mi	60	45	48	0	48	0	46	0	46	0	49	0	49	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		4	2.OG	Mi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	51	0	51	0	49	0	49	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
VI532	Zum Viehmoor 3	1	EG	AMi	60	45	56	0	56	0	55	0	55	0	64	4	61	1	62	2	60	0	30	<30	0	0	60	~~43~~ 53	0	~~0~~ 8	41	41	0	0	41	41	0	0	43	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	57	0	57	0	56	0	56	0	65	5	62	2	63	3	61	1	30	<30	0	0	61	~~43~~ 55	1	~~0~~ 10	42	42	0	0	42	42	0	0	43	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	61	1	61	1	60	0	60	0	67	7	63	3	65	5	62	2	32	<30	0	0	~~63~~ 66	~~46~~ 60	~~3~~ 6	~~5~~ 10	42	42	0	0	42	42	0	0	45	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	62	2	62	2	61	1	61	1	68	8	64	4	65	5	63	3	33	<30	0	0	~~64~~ 67	~~50~~ 61	~~4~~ 7	~~5~~ 10	42	42	0	0	42	42	0	0	45	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	58	0	58	0	57	0	57	0	64	4	60	0	62	2	59	0	< 30	<30	0	0	~~57~~ 63	~~50~~ 58	~~0~~ 3	~~5~~ 10	35	35	0	0	34	34	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	59	0	59	0	58	0	58	0	64	4	60	0	62	2	59	0	< 30	<30	0	0	~~58~~ 64	~~50~~ 58	~~0~~ 4	~~5~~ 10	36	36	0	0	35	35	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	~~48~~ 49	0	~~48~~ 49	0	47	0	~~47~~ 48	0	58	0	54	0	56	0	~~53~~ 54	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 51	~~45~~ 44	0	0	33	33	0	0	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	34	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	~~60~~ 59	0	56	0	~~67~~ 58	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~55~~ 53	~~48~~ 46	0	~~3~~ 1	34	34	0	0	34	34	0	0	36	0	< 30	0
VI533	Zum Viehmoor 4	1	EG	AMi	60	45	47	0	47	0	46	0	46	0	55	0	52	0	53	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~52~~ 50	~~45~~ 43	0	0	31	31	0	0	31	31	0	0	35	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	56	0	56	0	55	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 55	47	0	2	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	32	32	0	0	42	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	55	0	55	0	54	0	54	0	63	3	60	0	61	1	59	0	< 30	<30	0	0	59	~~40~~ 51	0	~~0~~ 6	39	39	0	0	39	39	0	0	40	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	56	0	56	0	55	0	55	0	64	4	61	1	62	2	59	0	30	<30	0	0	60	~~44~~ 53	0	~~0~~ 8	40	40	0	0	40	40	0	0	42	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	57	0	57	0	56	0	56	0	65	5	62	2	63	3	61	1	30	<30	0	0	~~62~~ 60	~~49~~ 52	~~2~~ 0	~~4~~ 7	40	40	0	0	40	40	0	0	43	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	57	0	57	0	56	0	56	0	65	5	61	1	62	2	60	0	30	<30	0	0	~~61~~ 60	~~49~~ 53	~~1~~ 0	~~4~~ 8	40	40	0	0	40	40	0	0	43	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	55	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	55	~~48~~ 49	0	~~3~~ 4	34	34	0	0	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	32	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	56	0	56	0	55	0	55	0	64	4	61	1	62	2	60	0	< 30	<30	0	0	60	~~49~~ 53	0	~~4~~ 8	40	40	0	0	40	40	0	0	40	0	< 30	0
		5	EG	AMi	60	45	51	0	51	0	50	0	50	0	58	0	54	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	54	48	0	3	33	33	0	0	32	32	0	0	31	0	< 30	0
		5	1.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	59	0	55	0	57	0	54	0	< 30	<30	0	0	55	~~48~~ 49	0	~~3~~ 4	~~33~~ 34	~~33~~ 34	0	0	33	33	0	0	33	0	< 30	0
VI534	Zum Viehmoor 6	1	EG	AMi	60	45	53	0	53	0	52	0	52	0	62	2	59	0	60	0	58	0	30	<30	0	0	~~59~~ 57	~~43~~ 47	0	~~0~~ 2	39	39	0	0	39	39	0	0	43	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	63	3	60	0	61	1	59	0	30	<30	0	0	~~59~~ 58	~~43~~ 50	0	~~0~~ 5	39	39	0	0	39	39	0	0	43	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	52	0	52	0	51	0	51	0	61	1	~~59~~ 58	0	59	0	57	0	30	<30	0	0	~~58~~ 56	~~47~~ 45	0	2 0	36	36	0	0	35	35	0	0	41	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	54	0	54	0	53	0	53	0	63	3	60	0	61	1	59	0	30	<30	0	0	~~59~~ 57	~~48~~ 49	0	~~3~~ 4	38	38	0	0	38	38	0	0	41	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	~~58~~ 57	0	53	0	55	0	52	0	< 30	<30	0	0	~~53~~ 51	~~48~~ 45	0	~~3~~ 0	32	32	0	0	~~31~~ 32	~~31~~ 32	0	0	31	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	49	0	49	0	58	0	~~54~~ 53	0	56	0	53	0	< 30	<30	0	0	~~54~~ 52	~~48~~ 46	0	~~3~~ 1	~~32~~ 33	~~32~~ 33	0	0	32	32	0	0	32	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	48	0	48	0	47	0	47	0	57	0	56	0	55	0	55	0	30	<30	0	0	~~62~~ 55	43	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	43	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	49	0	49	0	48	0	48	0	58	0	57	0	56	0	55	0	30	<30	0	0	~~53~~ 55	~~43~~ 44	0	0	34	34	0	0	34	34	0	0	43	0	< 30	0
GI159	Zur Haidmühle 2	1	EG	AMi	60	45	44	0	44	0	43	0	43	0	48	0	48	0	45	0	45	0	< 30	<30	0	0	~~40~~ 41	~~33~~ 35	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		1	1.OG	AMi	60	45	46	0	46	0	45	0	45	0	48	0	48	0	46	0	46	0	< 30	<30	0	0	~~41~~ 42	~~34~~ 36	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	EG	AMi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		2	1.OG	AMi	60	45	50	0	50	0	48	0	48	0	52	0	52	0	50	0	50	0	< 30	<30	0	0	~~44~~ 45	~~38~~ 39	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	33	0	< 30	0
		3	EG	AMi	60	45	52	0	52	0	50	0	50	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	32	0	< 30	0
		3	1.OG	AMi	60	45	52	0	52	0	50	0	50	0	53	0	53	0	52	0	52	0	< 30	<30	0	0	46	40	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	33	0	< 30	0
		4	EG	AMi	60	45	32	0	32	0	30	0	30	0	34	0	34	0	32	0	32	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0
		4	1.OG	AMi	60	45	37	0	37	0	35	0	35	0	39	0	39	0	38	0	38	0	< 30	<30	0	0	32	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	<30	0	0	< 30	0	< 30	0